



RDDECI

V e r s i o n

2 0 2 3

RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL DE
DÉFENSE EXTÉRIEURE
CONTRE L'INCENDIE

Groupement de la Préparation Opérationnelle
Affaire suivie par : Lcl Philippe CHAUSSINAND
Tél : 04 90 81 69 10
Courriel : chaussinand.p@sdis84.fr

ARRÊTÉ PORTANT
RÈGLEMENT DE DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE
POUR LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE
LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

- VU** le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-32, L.2225-1 à 4, L.5211-9-2-1 et R.2225-1 à 10 ;
- VU** la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
- VU** la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels et notamment la désignation d'un correspondant incendie et secours ;
- VU** le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ;
- VU** l'arrêté interministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;
- VU** l'arrêté du préfet de Vaucluse n°19-858 du 20 février 2019 portant règlement départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie ;
- VU** l'arrêté du préfet de Vaucluse du 15 avril 2019 approuvant le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) ;
- VU** l'arrêté du préfet de Vaucluse n°19-1432 du 30 août 2019 portant règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse ;
- Considérant** la nécessité de définir au niveau départemental, les principes d'objectifs de sécurité à atteindre en matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie ;
- SUR** la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er – Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ci-annexé est approuvé ;

ARTICLE 2 – L'arrêté du préfet de Vaucluse n°19-858 du 20 février 2019 portant règlement départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie est abrogé ;

ARTICLE 3 – Mesdames et Messieurs les sous-préfets, Mesdames et Messieurs les Maires des communes du département, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre, Monsieur le Président du conseil d'administration du Service Départemental des Services d'Incendie et de Secours, Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon le **12 DEC. 2023**

La Préfète



Violaine DEMARET

PRÉAMBULE

La Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) par l'intermédiaire de Points d'Eau Incendie (PEI) identifiés à cette fin.

Le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, complété par l'arrêté interministériel NOR : INTE1522200A du 15 décembre 2015, fixe les règles en la matière et l'obligation d'élaborer le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI).

Défini à l'article R 2225-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le RDDECI est la clef de voûte de la réglementation de la défense extérieure contre l'incendie. Il est réalisé à partir d'une large concertation avec les élus et les autres partenaires de la DECI.

Il est rédigé par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) puis arrêté par la préfète.

Il est cohérent avec le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) et avec le Règlement Opérationnel (RO) du SDIS.

Le présent règlement porte sur les principes de la DECI pour la protection générale des bâtiments, et ne traite pas des espaces naturels (les forêts en particulier), des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), de sites particuliers comme des tunnels et autres ouvrages routiers ou ferroviaires. Ces différentes défenses contre l'incendie relèvent de réglementations spécifiques dont l'objet ne se limite pas aux seules ressources en eau.

Il en est de même pour les moyens internes de défense contre l'incendie tels que les RIA, les systèmes d'extinction automatique, les extincteurs..., qui sont également exclus de ce document.

Le RDDECI s'appuie sur une démarche de sécurité par objectif. Cette approche permet d'intégrer les contingences de terrain pour adapter les moyens de défense dans une politique globale à l'échelle départementale.

Aussi, après quatre ans de retour d'expérience, les maires de Vaucluse, en particulier ceux des petites communes et des zones rurales, estiment que les règles du RDDECI sont trop contraignantes et non adaptées aux particularismes des territoires. Ce constat, partagé par bon nombre d'élus sur le territoire national, a été retranscrit dans deux rapports sénatoriaux dont les orientations fortes s'articulent autour de :

- l'assouplissement des règles de DECI, chaque fois que cela est possible au regard des résultats des évaluations et des études préalables ;
- l'adaptabilité aux contraintes budgétaires avec la nécessité de rechercher des solutions moins disantes.

Ainsi, afin de faciliter les démarches en terme de concertation, d'évaluation, d'étude d'impact et d'optimisation des moyens, le RDDECI de Vaucluse est, pour la seconde fois, mis à jour pour réaliser une défense incendie de proximité, adaptée aux risques et aux spécificités du territoire.

Pour répondre, notamment à ces attentes, il est créé 2 profils de communes, celles en zones dites « urbaines » et celles en zones dites « rurales ». Chacune d'entre elles possède des caractéristiques différentes en matière de DECI.

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie est arrêté par le préfet après avis du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours et présentation au collège des chefs de service de l'Etat.

Il est notifié à tous les maires du département et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du SDIS.



NOTES

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....11

L'essentiel et l'esprit de la défense extérieure contre l'incendie 11

A Cadre juridique	11
A.1 Cadre national	11
A.1.1 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011	11
A.1.2 Décret n°2015-235 du 27 février 2015	12
A.1.3 Arrêté n° NOR INTE152200A du 15 décembre 2015	12
A.1.4 Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021	12
A.2 Cadre territorial	12
A.2.1 RDDECI	12
A.2.2 Arrêté communal (ou intercommunal) de DECI	13
A.2.3 Schéma communal (ou intercommunal) de DECI	13
B Analyse des risques	13

CHAPITRE 115

Les principes de la défense extérieure contre l'incendie 15

1.1 Protocole opérationnel	15
1.2 Dispositions communes.....	16
1.2.1 Nombre de PEI	16
1.2.2 Implantation et Accessibilité	16
1.2.3 Distances entre le PEI et le risque à couvrir.....	16
1.3 Adéquation de la DECI aux risques	17
1.4 Adéquation de la DECI aux territoires	17
1.4.1 La grille communale de densité.....	17
1.4.2 Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ; pour les communes dites urbaines.....	18
1.4.3 Risque COURANT	19
1.4.3.1 Risque courant TRES FAIBLE	19
1.4.3.2 Risque courant FAIBLE	19
1.4.3.2 a. La DECI de type « profil rural » pour le risque courant FAIBLE	20
1.4.3.2 b. La DECI de type « profil urbain » pour le risque courant FAIBLE.....	20
1.4.3.3 Risque courant ORDINAIRE	20
1.4.3.3 a. La DECI de type « profil rural » pour le risque courant ORDINAIRE.....	21
1.4.3.3 b. La DECI de type « profil urbain » pour le risque courant ORDINAIRE.....	21
1.4.3.4 Risque courant IMPORTANT	21
1.4.4 Risque PARTICULIER	23
1.5 Cas des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.....	24
1.6 Cas des bâtiments agricoles	25
1.7 Cas des bâtiments situés dans les zones menacées par les incendies de forêt	25

CHAPITRE 2:27

Les caractéristiques techniques des PEI 27

2.1 Caractéristiques communes des différents Points d'Eau Incendie.....	27
2.2 Inventaire des Points d'Eau Incendie concourants à la DECI	27



2.2.1 Poteaux (PI) et bouches d'incendie (BI) alimentés par un réseau sous pression	28
2.2.2 Points d'Eau Naturels ou Artificiels (PENA)	29
2.2.2.1 Cours d'eau, mare, étang, etc.	29
2.2.2.2 Puisard déporté (relié à un plan d'eau ou cours d'eau)	29
2.2.2.3 Réserves ou citernes artificielles (enterrées ou aériennes)	29
2.2.2.4 PENA Baignable de type piscine	30
2.2.2.5 PENA d'eau brute	30
2.2.3 Autres dispositifs et dispositifs d'auto-défense incendie	31
2.3 Equipement des PEI	31
2.3.1 Aire d'aspiration	31
2.3.2 Dispositif fixe d'aspiration	32
2.3.2.1 Poteau d'aspiration	32
2.3.2.2 Canne d'aspiration	32
2.3.2.3 Prise fixe (sur citerne)	32
2.3.2.4 Trou d'homme	32
2.3.2.5 Guichet	32
2.4 Cas particuliers des châteaux d'eau et des surpresseurs	33

CHAPITRE 3:33

La signalisation des points d'eau incendie33

3.1 Exigences minimales de signalisation	33
3.2 Protection et signalisation complémentaires	35
3.3 Couleur des hydrants	35
3.3.1 Poteaux incendie	35
3.3.2 Bouches incendie	36
3.3.3 Autres PEI	37
3.4 Symbolique de signalisation utilisable en cartographie	37

CHAPITRE 4 :39

Gestion générale de la défense extérieure contre l'incendie39

4.1 Rôle du Maire (ou du Président de l'EPCI)	39
4.1.1 Police administrative spéciale de la DECI	39
4.1.2 Service public de DECI	39
4.1.3 Arrêté communal ou intercommunal de DECI	40
4.1.4 Schéma communal ou intercommunal de DECI	40
4.1.5 Correspondant incendie et secours	40
4.2 Service public de DECI et service public de l'eau	40
4.3 Rôle du Service Départemental d'Incendie et de Secours	41
4.3.1 Conditions de sollicitation du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)	41
4.3.2 Rôle du Groupement de la Préparation Opérationnelle (GPO)	41
4.3.3 Rôle des centres d'incendie et de secours mixtes	41
4.3.4 Rôle des Centres d'Incendie et de Secours (CIS)	42
4.4 Participation de tiers à la DECI et les PEI privés	42
4.4.1 PEI couvrant des besoins propres	42
4.4.1.1 PEI propre des ICPE	43
4.4.1.2 PEI propre des ERP	43
4.4.1.3 PEI propre de certains ensembles immobiliers	43
4.4.2 PEI public financé par des tiers	43
4.4.3 Aménagement de PEI public sur des parcelles privées	43
4.4.4 Mise à disposition d'un point d'eau par son propriétaire	44



4.5 Utilisations annexes des PEI	46
4.6 DECI et gestion durable des ressources en eau	46
4.6.1 DECI et la loi sur l'eau.....	46
4.6.2 Qualité des eaux utilisables par la DECI	47
4.6.3 Préservation des ressources en eau en situation opérationnelle	47
4.6.4 Optimisation des réseaux en situation opérationnelle	47
CHAPITRE 5 :	48
Mise en service et maintien en condition opérationnelle des PEI et échanges d'informations entre partenaires de la DECI	48
5.1 Mise en service des PEI.....	48
5.1.1 Visite de réception.....	48
5.1.2 Numérotation d'un Point d'Eau Incendie	49
5.2 Maintien en condition opérationnelle	50
5.2.1 Actions de maintenance	50
5.2.2 Contrôles techniques périodiques	51
5.2.3 Reconnaissances opérationnelles	52
5.3 Circulation générale des informations.....	52
5.4 Base de Données des Points d'Eau Incendie (BD DECI).....	53
CHAPITRE 6	54
L'arrêté communal ou intercommunal de défense extérieure contre l'incendie	54
6.1 Objectifs et principes généraux	54
6.2 Elaboration et mise à jour	54
CHAPITRE 7	54
Le schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre l'incendie	54
7.1 Objectifs et principes généraux	54
7.2 Elaboration et mise à jour.....	54
7.2.1 Processus d'élaboration	54
7.2.2 Procédure de révision	56
GLOSSAIRE	57
ANNEXES	63
ANNEXE 1 GUIDE DEPARTEMENTAL DE REPERTORIATION ET D'AMENAGEMENT DES POINTS D'EAU INCENDIE	65
ANNEXE 2 Tableau récapitulatif des besoins en eau	87
ANNEXE 3 : D9 - Guide pratique d'appui au dimensionnement des besoins en eau relatif à la DECI.....	89
ANNEXE 4.1 : Tableau synthétique communal de DECI.....	92
ANNEXE 5.1 : Modalités de réception, contrôle, reconnaissance opérationnelle des PEI - Modalités d'échange d'informations.....	94

SYNOPTIQUE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Guide départemental de répertoriation et d'aménagement des points d'eau incendie

- GENERALITES
 - Symbolique & représentation cartographique Fiche 1
 - Couleur des appareils Fiche 2
 - Signalisation Fiche 3
 - Dispositif de manœuvre d'ouverture Fiche 3 bis
- PEI SOUS PRESSION
 - Poteau incendie Fiche 4
 - Bouche incendie Fiche 5
 - Borne agricole Fiche 6
- PENA
 - Cours d'eau, mare, étang, etc Fiche 7
 - Puisard déporté Fiche 8
 - Réserve ou citerne artificielle (enterrée ou aérienne) Fiche 9
 - PENA baignable de type piscine Fiche 9 bis
- EQUIPEMENTS DES PENA
 - Aire d'aspiration Fiche 10
 - Dispositifs fixes d'aspiration
 - Poteau d'aspiration 11a, b, c et d
 - Canne d'aspiration Fiche 12
 - Prise fixe Fiche 13
 - Trou d'homme Fiche 14
 - Guichet Fiche 15

ANNEXE 2 : Tableau récapitulatif des besoins en eau

ANNEXE 3 : Guide pratique d'appui au dimensionnement des besoins en eau relatif à la DECI

ANNEXE 4 : Tableau synthétique communal de DECI et Carte des CIS mixtes gestionnaires de DECI

4.1: Tableau synthétique communal de DECI

- Cycle biennal des contrôles techniques et reconnaissances opérationnelles,
- Centre d'Incendie et de Secours mixte gestionnaire de DECI

4.2: Carte et coordonnées des CIS mixtes gestionnaires de DECI

ANNEXE 5 : Fiche technique DECI du SDIS84

5.1 Modalités de réception, contrôle, reconnaissance opérationnelle des PEI - Modalités d'échange d'informations:

- Partie A : L'organisation départementale de la DECI
- Partie B : Le maintien en condition opérationnelle
 - Les actions de maintenance
 - Les contrôles techniques périodiques
 - Les reconnaissances opérationnelles, les contrôles techniques périodiques des PEI
- Partie C : La réception des PEI
- Partie D : Le signalement d'informations sur le réseau DECI

5.2 : Formulaire de RECEPTION d'un Point d'Eau Incendie « sous pression »

5.3 : Formulaire de RECEPTION d'un Point d'Eau Incendie « PENA »

5.4 : Fiche de signalement au SDIS de changement d'état d'un point d'eau incendie

INTRODUCTION

L'essentiel et l'esprit de la défense extérieure contre l'incendie

La réforme de la DECI vise à :

- réaffirmer et clarifier les pouvoirs des maires, ou des présidents d'EPCI, dans ce domaine, tout en améliorant et en adaptant le cadre de leur exercice,
- décharger les maires et les communes de la gestion de la DECI en permettant son transfert total aux EPCI à fiscalité propre,
- accompagner les élus sur les plans technique et juridique,
- préciser les rôles respectifs des communes, des EPCI, du SDIS et des autres partenaires,
- inscrire la DECI dans l'approche globale de gestion des ressources en eau et d'aménagement durable des territoires,
- optimiser les dépenses financières afférentes,
- encourager la mise en place d'une planification de la DECI par les schémas communaux ou intercommunaux de DECI,
- donner une cohérence aux opérations de maintenance et de contrôle des équipements de DECI.



Les principales évolutions du RDDECI de 2023 sont :

- Différenciation de la DECI suivant le profil de la commune «urbain» ou «rural»,
- Uniformisation des distances entre les types de Point d'Eau Incendie (PEI),
- Possibilité d'intégrer un PEI sur un réseau d'eau brute (irrigation),
- Possibilité d'intégrer un PEI sur une Station de Traitement des Eaux Usées (STEU),
- Possibilité de prendre en compte des citernes DFCEI existantes correspondant aux caractéristiques des PENA,
- Possibilité d'intégrer, exceptionnellement et sous conditions, des PENA «baignables» au titre de la DECI.
- Possibilité pour le SDIS de pallier, dans certaines circonstances, les déficits en eau.

A Cadre juridique

Par convention, tous les articles cités feront référence au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), sauf mention contraire.

A.1 Cadre national

Le cadre national de la DECI est institué sous la forme des articles L 2213-32, L 2225-1 à 4 et L 5211-9-2 du CGCT (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit), des articles R 2225-1 à 10 du CGCT (décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie) et de l'arrêté n° NOR INTE152200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national.

Les textes suivants sont abrogés :

- circulaire du 10 décembre 1951 relative à la création et à l'aménagement des points d'eau,
- circulaire du 20 février 1957 relative à la protection contre l'incendie dans les communes rurales,
- circulaire du 9 août 1967 relative au réseau d'eau potable, protection contre l'incendie dans les communes rurales,
- Le Règlement d'Instruction et de Manœuvre (RIM) des sapeurs-pompiers communaux (arrêté du 15 février 1978).

A.1.1 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L'article L 2213-32 crée la police administrative spéciale de la DECI placée sous l'autorité du maire. Le maire doit s'assurer de l'existence, de la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie, au regard des risques à défendre.

Ainsi, les articles L 2225-1 à 4 au sein du chapitre « défense extérieure contre l'incendie »:

- définissent son objet : les communes doivent assurer en permanence l'alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies,
- distinguent la défense extérieure contre l'incendie du service public de l'eau et érigent un service public de DECI,
- éclairent les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des réseaux d'eau potable,
- inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales,
- permettent le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afin de permettre une mutualisation.

Enfin, l'article L 5211-9-2 rend possible le transfert du pouvoir de police spéciale de la DECI du maire vers le président de l'EPCI à fiscalité propre si le service public de la DECI de l'ensemble des communes membres de l'EPCI est transféré à celui-ci.

A.1.2 Décret n° 2015-235 du 27 février 2015

Il complète la loi en définissant:

- la notion de « Point d'Eau Incendie » (PEI), constitué d'ouvrages publics ou privés, utilisables en permanence (article R 2225-1),
- le contenu du référentiel national (article R 2225-2),
- le contenu et la méthode d'adoption du présent règlement (article R 2225-3),
- la conception de la DECI par le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre (article R 2225-4),
- le contenu et la méthode d'adoption du schéma communal ou intercommunal de DECI. Ce schéma devrait utilement être réalisé, notamment dans les communes où la DECI est insuffisante (articles R2225-5 et 6),
- les objets du service public de DECI pris en charge par la commune ou l'EPCI et les possibilités de prise en charge de tout ou partie de ces objets par des tiers (article R 2225-7),
- les modalités d'utilisation des réseaux d'adduction d'eau potable au profit de la DECI (article R 2225-8),
- la distinction entre le contrôle des points d'eau incendie (sous l'autorité de la police spéciale de la DECI) et la reconnaissance opérationnelle par le SDIS (articles R 2225-9 et 10).

A.1.3 Arrêté n° NOR INTE152200A du 15 décembre 2015

Le référentiel national définit une méthodologie et des principes généraux relatifs à l'aménagement, à l'entretien et à la vérification des PEI servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie. Il aborde l'ensemble des questions relatives à la DECI et présente des solutions possibles. Il n'est pas directement applicable sur le terrain. Le référentiel constitue une « boîte à outils » pour établir le RDDECI qui fixe les règles de DECI adaptées aux risques et contingences du territoire.

A.1 4 Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021

La loi « Matras » consolide le modèle de sécurité civile et modernise les services d'incendie et de secours. Elle permet de favoriser l'engagement, d'expérimenter un numéro unique d'appel d'urgence et de mettre en place une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours.

De plus, elle prévoit dans son article 13, la **désignation d'un correspondant incendie et secours** dans les conseils municipaux des communes ne disposant pas déjà d'un adjoint au maire chargé des questions de sécurité civile (cf 4.1.5).



A.2 Cadre territorial

A.2.1. RDDECI

Défini à l'article R 2225-3, le présent règlement départemental est la clef de voûte de la nouvelle réglementation de la DECI. C'est à ce niveau que sont élaborés les critères retenus pour respecter l'objectif.

de sécurité à atteindre, notamment dans le choix des PEI possibles. Il est réalisé à partir d'une large concertation avec les élus et les autres partenaires de la DECI. Il est rédigé par le SDIS puis arrêté par le préfet.

Ce RDDECI prend en compte les moyens et les techniques du SDIS ainsi que leurs évolutions prévisibles. Les règles de DECI sont donc fixées en totalité par ce règlement départemental.

Par le principe de la non rétroactivité des textes, le RDDECI s'applique uniquement aux bâtiments et aux zones à créer ou à modifier (réhabilitation, extension ...).

Néanmoins, le présent règlement servira de guide lors des opérations d'amélioration du niveau de couverture des zones existantes.

A.2.2. Arrêté communal (ou intercommunal) de DECI

Défini à l'article R 2225-4, cet arrêté obligatoire fixe au moins la liste des PEI de la commune ou de l'EPCI. Par principe, ces PEI sont identifiés et proportionnés en fonction des risques. Pour l'appuyer dans cette analyse, le maire (ou le président de l'EPCI à fiscalité propre qui a pris la compétence) peut mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI.

A.2.3. Schéma communal (ou intercommunal) de DECI

Défini à l'article R 2225-5 et 6, il peut être élaboré pour chaque commune ou EPCI à fiscalité propre, à l'initiative du maire, ou du président de l'EPCI qui l'arrête après avis du SDIS et des autres partenaires compétents, dont les gestionnaires des réseaux d'eau.

Il analyse les différents risques présents sur tout le territoire de la commune (ou de l'intercommunalité).

Il prend en compte le développement projeté de l'urbanisation pour définir les besoins de ressources en eau à prévoir.

Au regard de l'existant en matière de défense contre l'incendie, il identifie les types de risques couverts et met en évidence ceux pour lesquels il conviendrait de disposer d'un complément pour être en adéquation avec le présent règlement départemental.

Il permet ainsi la planification des équipements de renforcement ou de complément de cette défense.

B Analyse des risques

Si beaucoup de mesures de prévention participent à une gestion de plus en plus efficace du risque incendie, il n'en demeure pas moins que de nombreux incendies se déclarent chaque jour, ayant de lourdes conséquences socio-économiques (perte de vies humaines, perte de biens, dégâts matériels, perte de production, période de chômage technique ...).

Les incendies de bâtiments en 2015, 2021 et 2022 en Vaucluse (Source portail OXIO):

SINISTRE	2015	2021	2022
Feu habitation collective	131	134	154
Feu habitation individuelle	170	205	209
Feu d'ERP	70	76	82
Feu d'usine, entrepôt, industrie	39	39	37
Feu de hangar agricole	10	5	9
Feu de parking souterrain / aérien	6	2	7
Feu de cave	3	3	1
TOTAL	429	464	499

La Recherche des Causes et Circonstances des Incendies (RCCI) est une compétence développée par le SDIS de Vaucluse depuis 2015 qui nous éclaire sur les risques et donne un nouvel angle à l'analyse du risque par les sapeurs-pompiers. Cette approche s'intègre dans la politique de retour d'expérience et d'évaluation de l'adéquation entre les risques et leur couverture.

L'approche du risque par le prisme de la RCCI est complémentaire des autres démarches.

Les officiers prévisionnistes et préventionnistes (GPR) ont la charge de définir, calculer et prescrire la DECI lors des études de dossiers. Si des problèmes sont constatés lors des commissions de sécurité, les préventionnistes doivent rédiger dans leur procès-verbal une prescription orientant le pétitionnaire vers le service Prévion de la direction du SDIS 84 afin de définir une DECI adaptée. En revanche, il est de la responsabilité du pétitionnaire et des services instructeurs de se rapprocher du SDIS 84 pour toute création d'établissement, modification importante ou changement d'activité.

Chapitre 1

Les principes de la défense extérieure contre l'incendie

Le présent chapitre développe les paramètres qui permettent à la DECI d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de PEI identifiés à cette fin.

Il est rappelé que la DECI intéresse tous les points d'eau préalablement identifiés mis à la disposition des services d'incendie et de secours, et que sur le plan opérationnel, les services d'incendie et de secours doivent utiliser en cas de nécessité toutes les ressources en eau que commande la lutte contre le sinistre, même si ces ressources ne sont pas identifiées comme PEI.

La DECI vise à limiter ce dernier cas en prévoyant des PEI en nombre et en capacité suffisants.

Cette organisation prévisionnelle a pour objectif final de réaliser une défense incendie de proximité:

- adaptée aux risques et aux spécificités du territoire,
- non limitée par la simple application d'une norme nationale, mais basée sur des références méthodologiques établies au niveau national, adaptées et développées au niveau départemental,
- axée sur une démarche de sécurité par objectif en ayant recours à des solutions rationnelles et équilibrées,
- réhaussant ou maintenant le niveau de sécurité en développant ou confortant une DECI adaptée, rationnelle et efficiente,
- impliquant la recherche de solutions pragmatiques sur le terrain,
- préservant autant que possible la ressource en eau.

Ces principes sont complémentaires aux règles de bon sens consistant à diminuer, lorsque cela est possible, le risque à la source ou d'en limiter les conséquences (murs coupe-feu, éloignement, compatibilité des produits stockés au même endroit ...).

Le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse (SDIS 84) apporte son expertise auprès des différents services (Mairies, intercommunalités, DDT, DREAL...).

Afin d'offrir le meilleur compromis entre l'efficacité d'intervention des secours et le coût pour les collectivités locales (ou les établissements privés), tout en considérant la nécessité de maintenir les conditions de potabilité, l'objectif cherché, à travers ce document, est d'optimiser au mieux la ressource en eau.

1.1 Protocole opérationnel

Les informations mentionnées dans ce paragraphe le sont à titre indicatif. Ces données peuvent être complétées, majorées ou minorées.

Le traitement d'un incendie prend en compte deux phases principales d'une durée moyenne de 2 heures et justifiant la mise en œuvre de deux lances réglées au maximum à 500 l/min soit un débit de 60 m³/h.

Pendant la montée en puissance, le dispositif hydraulique augmente au fur et à mesure jusqu'à obtenir un débit suffisant pour être maître du feu, puis est réduit au fur et à mesure de l'extinction pour atteindre un minimum lors du déblai et de surveillance.

- Phase de la lutte contre l'incendie:
 - opérations de sauvetage,
 - attaque et l'extinction du ou des foyers principaux,
 - prévention des accidents (explosions, phénomènes thermiques, etc...),
 - protection des intervenants,
 - limitation de la propagation,
 - protection des espaces voisins (bâtiments, tiers, espaces boisés, etc...),



- protection contre une propagation en provenance d'espaces naturels, d'autres sites ou bâtiments.
- Le SDIS peut pallier dans certaines circonstances les déficits en eau.

Important : La nécessité de poursuivre l'extinction du feu exige que ces quantités d'eau puissent être utilisées sans déplacement des engins. Ainsi, au regard des moyens des sapeurs-pompiers qui doivent être facilement et rapidement mis en œuvre, les PEI doivent être positionnés à proximité immédiate du risque.

- Phase de déblai, et/ou de surveillance:
 - enlèvement sélectionné des décombres,
 - extinction des foyers résiduels nécessitant l'utilisation de lances par intermittence.



1.2. Dispositions communes

Important : Dans tous les cas où la DECI est à créer ou à modifier, les caractéristiques des PEI ainsi que les règles d'implantation, d'installation et d'accessibilité de ces PEI doivent être validées, sur dossier, par le SDIS 84.

Dans un souci d'efficacité, les PEI connectés à un réseau sous pression sont à privilégier.

1.2.1. Nombre de PEI

Le nombre de PEI varie en fonction de la catégorie du risque. Ce nombre ne doit pas satisfaire uniquement à des volumes ou à des débits demandés, mais doit répondre également à une efficacité opérationnelle. Par une répartition judicieuse, les services d'incendie et de secours doivent disposer de PEI situés à une distance adaptée du risque à défendre.

Le nombre de PEI dépend, aussi, de la géométrie des bâtiments et de ses conditions de desserte (façades accessibles, accès supplémentaires). Ainsi, pour une exigence de 180 m³/h (3 PI de 60m³/h), le SDIS 84 peut être amené à demander la mise en place de 5 PEI sur le site mais avec une simultanéité de débit sur 3 d'entre eux.

1.2.2. Implantation et Accessibilité

Les PEI doivent être implantés en prenant en compte une distance permettant d'éviter ou limiter, l'exposition au flux thermique. Par ce principe, un PEI doit être implanté à une distance minimale de 5 m du risque à défendre. Cette distance peut être majorée selon l'importance du potentiel calorifique.

A proximité des lignes électriques aériennes, une attention particulière devra être portée sur l'implantation du PEI pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Dans tous les cas, le PEI doit être situé en bordure d'une voie engin (maximum à 5 mètres de celle-ci) et avec ses raccords toujours orientés du côté de la chaussée.

1.2.3. Distances entre le PEI et le risque à couvrir

Important : La distance entre un PEI et un risque à défendre influe notablement sur les délais, le volume des moyens à mettre en œuvre par les services d'incendie et de secours et l'efficacité de leur action.

La distance maximale mentionnée dans le présent document se mesure entre chaque PEI et l'entrée principale, ou tout autre accès pertinent d'un bâtiment, d'une installation ou d'un aménagement (tente...), en suivant une voie engin ou à défaut un cheminement praticable en permanence aux « dévidoirs à roues ».

Voie engin:

- largeur utilisable : 3,00 m
- hauteur libre : 3,50 m
- force portante de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu
- résistance au poinçonnement de 80 N/cm² (sur une surface minimale de 0,20m²)
- surface de déplacement stabilisée, sans obstacle et sans marche et ne présentant pas une pente supérieure à 15 % ou un dévers supérieur à 4 %.
- tout dispositif destiné à restreindre l'accès doit être limité et rapidement déverrouillable par un triangle normalisé SP de type tricoise, polycoise ou équivalent (fiche 3bis) ou tout autre système manœuvrable sans matériel spécifique.

Cheminement:

- largeur utilisable : 1,80 m
- hauteur libre : 2 m
- à l'air libre (pas de traversée de hall clos et couvert...),
- surface de déplacement stabilisée, sans obstacle et sans marche et ne présentant pas une pente supérieure à 15 % ou un dévers supérieur à 4 %.

Il ne doit pas y avoir d'obstacle infranchissable ou présentant des risques pour les personnels entre le risque à défendre et le PEI tels qu'une voie à grande circulation, une voie ferrée, une route à terre-plein central...

Sous réserve de dispositions réglementaires contraires, les raccords d'alimentation des colonnes sèches et des poteaux relais seront situés à moins de 60 mètres d'un PI en suivant les cheminements praticables aux « dévidoirs à roues » tels que ceux mentionnés plus haut.

1.3 Adéquation de la DECI aux risques

L'adéquation de la DECI aux risques est obtenue par un travail d'analyse permettant de proportionner la ressource en eau au regard des risques à couvrir.

Le développement d'une défense extérieure contre l'incendie efficiente impose donc de distinguer les bâtiments dont l'incendie présente un risque couramment représenté et pour lesquels il est possible de proposer des mesures génériques, de ceux dont les particularités génèrent un risque qui nécessite une étude spécifique.

Une différenciation est ainsi faite entre les bâtiments dits à "risque courant" et ceux à "risque particulier". Les volumes ou les débits des PEI, le nombre de PEI, le choix des PEI et leurs distances par rapport au risque sont adaptés selon l'analyse des risques.

1.4 Adéquation de la DECI aux territoires

Les règles de la DECI sont désormais mieux adaptées aux spécificités du territoire à défendre. Elles s'appliquent à l'échelle communale en intégrant soit un profil « urbain » soit un profil « rural » voire les deux.

1.4.1 La grille communale de densité

La grille communale de densité, établie et actualisée annuellement par l'INSEE, classe les communes en fonction du nombre d'habitants et de la répartition de ces habitants sur leur territoire.

<https://www.insee.fr/fr/information/6439600>.

L'appartenance à un niveau de la grille n'est pas simplement liée à la densité moyenne de population calculée sur l'ensemble de la commune (incluant les surfaces non habitées comme les forêts, la montagne et les champs), elle prend en compte la présence au sein de la commune de zones concentrant un grand nombre d'habitants sur une faible surface.

On distingue les communes dites « **urbaines** » qui comprennent, les « centres urbains intermédiaires », les « ceintures urbaines » et les « petites villes », mais également les communes dites « **rurales** », avec les « bourgs ruraux », le « rural à habitat dispersé » et le « rural à habitat très dispersé ».

Pour chacune de ces communes et du profil déterminé « urbain » ou « rural », on appliquera une DECI spécifique.




1.4.2 Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour les communes dites urbaines

De manière à réduire les disparités de DECI entre les communes ayant un profil rural et celles dont le profil est urbain mais qui, par leur densité d'habitants s'apparentent à du rural, il est créé une sous-catégorisation spécifique, en s'appuyant sur le découpage des PLU.

<https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr>

Ainsi, pour les communes ayant un profil « urbain », seules les zones classées en « U » (y compris leur sous section) relèveront d'une DECI de type « urbain ». Les autres, quant à elles, relèveront d'une DECI de type « rurale ».



Important : Ce document ne pouvant pas être exhaustif, les cas ne figurant pas dans le RDDECI seront traités en s'inspirant des mesures préconisées pour les bâtiments ou les installations présentant un risque comparable (méthode par analogie).

Lorsqu'une même enveloppe bâtementaire regroupe plusieurs catégories de risques, la DECI applicable correspondra au risque le plus majorant.

L'obtention des volumes attendus en fonction du risque peut être obtenue par l'utilisation cumulative de plusieurs PEI sous réserve qu'ils présentent un débit minimum de 30 m³/h et une capacité minimale de 30 m³.

Lorsque les besoins en eau requis sont obtenus par l'utilisation de plusieurs PEI sous pression, le débit de ces PEI doit être issu d'un relevé en simultané.

1.4.3 Risque COURANT

Les bâtiments à risque courant sont tous les bâtiments ou ensemble de bâtiments fortement représentés, pour lesquels l'évaluation des besoins en eau peut être faite de manière générale.

Afin de définir une défense incendie adaptée et proportionnée, les bâtiments à risque courant se décomposent en quatre sous-catégories : très faible, faible, ordinaire et important.

1.4.3.1. Risque courant TRES FAIBLE

Les profils DECI de type « rural » et « urbain » sont identiques pour le risque courant très faible

Il s'agit de bâtiments présentant l'ensemble des caractéristiques décrites ci-dessous:

- Construction d'une surface totale de plancher ≤ 50 m² (hors construction en forêt),
- Absence d'habitation ou d'activité d'élevage,
- Absence de risque de propagation à d'autres structures (distance d'éloignement minimum de 8 mètres) ou à l'espace naturel combustible (distance d'éloignement minimum de 50 mètres avec application de l'obligation légale de débroussaillage si massif forestier),
- Valeur patrimoniale faible et valeur constructive du bâtiment et/ou du stockage inférieure au coût de la DECI.
- Serre tunnel ou bi-tunnel.

Les besoins en eau sont d'un volume minimal de 30 m³ utilisable situé à 400 m maximum, SOIT:

- 1 hydrant d'au moins 30 m³/h sous 1 bar de pression minimum pendant 1h
- ou
- 1 PENA d'une capacité d'au moins 30 m³

Important : Toutefois, l'absence de DECI peut être accordée à titre dérogatoire après avis du

SDIS. Le propriétaire ou l'exploitant, en prenant cet engagement écrit, reconnaît avoir été informé

- l'absence de DECI peut entraîner, en cas de sinistre, la ruine partielle ou totale de ses biens,
que:- le changement de destination aboutissant au non respect des critères énoncés ci-dessus rendra caduque la dérogation éventuellement acceptée.

1.4.3.2. Risque courant FAIBLE

Il s'agit de bâtiments dont les enjeux sont limités et présentant un faible potentiel calorifique ou un faible risque de propagation aux bâtiments environnants.

- Habitation individuelle (1ère et 2ème famille),
- Lotissement d'habitations individuelles (1ère et 2ème famille),
- ERP de la 5ème catégorie sans locaux à sommeil et d'une surface totale de plancher ≤ 250 m² et PBDN ≤ 8 m,

- ERT d'une surface totale de plancher $\leq 250 \text{ m}^2$ et PBDN $\leq 8 \text{ m}$,
- Hangar agricole ou serre cathédrale (cf glossaire), d'une surface totale de plancher $\leq 1000 \text{ m}^2$,
- Parc de stationnement couvert* d'une capacité ≤ 10 véhicules,

* parc de stationnement couvert tel que défini par la réglementation ERP

1.4.3.2. a. La DECI de type « profil rural » pour le risque courant FAIBLE

Les besoins en eau sont d'un volume minimal utilisable de 30 m^3 situé à **400 m maximum**, SOIT :

1 hydrant d'au moins **$30 \text{ m}^3/\text{h}$ sous 1 bar** de pression minimum pendant 1h

Ou

1 PENA d'une capacité d'au moins **30 m^3**

1.4.3.2. b. La DECI de type « profil urbain » pour le risque courant FAIBLE

Les besoins en eau sont d'un volume minimal utilisable de 30 m^3 situé à **200 m maximum**, SOIT :

1 hydrant d'au moins **$30 \text{ m}^3/\text{h}$ sous 1 bar** de pression minimum pendant 1h

Ou

1 PENA d'une capacité d'au moins **30 m^3**

Cas particulier :

Camping d'une capacité ≤ 25 emplacements et non soumis à un risque feu de forêt ou technologique, (cf. doctrine relative à la sécurité des campings en Vaucluse).

1 hydrant d'au moins **$30 \text{ m}^3/\text{h}$ sous 1 bar** de pression minimum pendant 1h et situé à **200 m** de l'entrée principale et **400 m** de l'emplacement le plus éloigné.

1.4.3.3. Risque courant ORDINAIRE

Il s'agit de bâtiments dont le potentiel calorifique est modéré et à risque de propagation faible ou moyen.

- Lotissement comportant au moins une habitation de la 2ème famille collective (PBDN $\leq 8 \text{ m}$),
- Habitation de la 2ème famille collective (PBDN $\leq 8 \text{ m}$),
- Résidence de tourisme (PBDN $\leq 8 \text{ m}$),
- ERP de la 5ème catégorie sans locaux à sommeil et d'une surface totale de plancher $\leq 250 \text{ m}^2$ et PBDN $> 8 \text{ m}$,
- ERP de la 5ème catégorie sans locaux à sommeil et d'une surface totale de plancher $> 250 \text{ m}^2$ et $\leq 1000 \text{ m}^2$,
- ERP de la 5ème catégorie avec locaux à sommeil (PBDN $\leq 8 \text{ m}$)*,
- ERP du type J, O, U, R *avec locaux à sommeil du 1er groupe d'une surface totale de plancher $\leq 500 \text{ m}^2$,
- ERP du type M, S, T, L, P, Y, GA du 1er groupe d'une surface totale de plancher $\leq 500 \text{ m}^2$,
- ERP du type N, R, V, W, X du 1er groupe d'une surface totale de plancher $\leq 1000 \text{ m}^2$,
- ERP du type EF,
- ERT d'une surface totale de plancher $\leq 250 \text{ m}^2$ et PBDN $> 8 \text{ m}$,
- ERT d'une surface totale de plancher $> 250 \text{ m}^2$ et $\leq 1000 \text{ m}^2$ et PBDN $\leq 8 \text{ m}$,
- Hangar agricole ou serre cathédrale d'une surface totale de plancher $> 1000 \text{ m}^2$ et $\leq 2000 \text{ m}^2$,
- Construction à forte valeur patrimoniale (classée ou inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques ou selon analyse du risque),
- Aire d'accueil des gens du voyage,
- Parc de stationnement couvert (tel que défini par la réglementation ERP) d'une capacité > 10 et ≤ 50 véhicules.

1.4.3.3.a. La DECI de type « profil rural » pour le risque courant ORDINAIRE

Les besoins en eau sont d'un volume minimal utilisable de 120 m^3 situé à **200 m (*) maximum**, SOIT:

- 1 hydrant d'au moins **$60 \text{ m}^3/\text{h}$ sous 1 bar** de pression minimum pendant 2h
- Ou
- 1 PENA d'une capacité d'au moins **120 m^3**

Cas particulier:

*ERP du type J, O, U, R avec locaux à sommeil du 1er groupe d'une surface totale de plancher $\leq 500 \text{ m}^2$

Les besoins en eau d'un volume minimal de 120 m^3 utilisable sont situés à **150 m maximum**

1.4.3.3.b. La DECI de type « profil urbain » pour le risque courant ORDINAIRE

Les besoins en eau sont d'un volume minimal utilisable de 120 m³ situé à 150 m maximum, SOIT:

- 1 hydrant d'au moins 60 m³/h sous 1 bar de pression minimum pendant 2h
Ou
- 1 PENA d'une capacité d'au moins 120 m³

Cas particulier :

Camping d'une capacité > 25 emplacements et non soumis à un risque feu de forêt ou technologique, (cf. doctrine relative à la sécurité des campings en Vaucluse).

- 1 hydrant d'au moins 60 m³/h pendant 2h sous 1 bar de pression et situé à 200 m maximum de l'emplacement le plus éloigné
ou
- 1 hydrant compris entre 30 m³/h et 60 m³/h pendant 2h sous 1 bar de pression et
1 PENA de 30 m³ et situés à 200 m maximum de l'emplacement le plus éloigné.

1.4.3.4. Risque courant IMPORTANT

Il s'agit de bâtiments à fort potentiel calorifique et/ou à risque de propagation élevé ou imposant une protection hydraulique importante. Ces bâtiments peuvent être protégés par un dispositif d'Extinction Automatique à Eau (EAE)

- Habitation de la 2^{ème} famille collective (PBDN > 8 m),
- Lotissement comportant au moins une habitation de la 2^{ème} famille collective (PBDN > 8 m),
- Résidence de tourisme (PBDN > 8 m),
- Habitation de la 3^{ème} famille A ou B,
- Habitation de la 4^{ème} famille,
- ERP de la 5^{ème} catégorie sans locaux à sommeil et d'une surface totale de plancher > 1000 m²,
- ERP de la 5^{ème} catégorie avec locaux à sommeil (PBDN > 8 m),
- ERP du type J, O, U, R avec locaux à sommeil du 1^{er} groupe > 500 m²,
- ERP du type M, S, T, L, P, Y, GA du 1^{er} groupe d'une surface totale de plancher non recoupée* > 500 m² et ≤ 4000 m²,
- ERP du type N, R, V, W, X du 1^{er} groupe d'une surface totale de plancher non recoupée* > 1000 m² et ≤ 4000 m²,
- ERT d'une surface totale de plancher > 250 m² et ≤ 1000 m² et PBDN > 8 m,
- ERT d'une surface totale de plancher non recoupée* > 1000 m² et ≤ 4000 m²,
- Hangar agricole ou serre cathédrale, d'une surface totale de plancher > 2000 m² et ≤ 4000 m²,
- Parc de stationnement couvert** d'une capacité > 50 et ≤ 250 véhicules,
- Bâtiment dans un quartier présentant des difficultés opérationnelles: "intra muros" historique, concentration importante de logements, habitat ancien ou délabré, accès difficile, risque de propagation élevé.

* mur de séparation CF2h ou REI120, ** parc de stationnement couvert tel que défini par la réglementation ERP

Les profils DECI de type « rural et urbain » sont identiques pour le risque courant important.

Les besoins en eau requis sont d'un volume minimal de 240 m³ utilisable même en présence d'une Extinction Automatique à Eau,

- 1 Hydrant d'au moins 60 m³/h pendant 2h sous 1 bar de pression minimum ET
- 1 hydrant d'au moins 60 m³/h pendant 2h sous 1 bar de pression minimum ou à défaut, 1 PENA de 120 m³

Le premier PEI doit être situé à **100 m maximum** (60 m si colonne sèche), et le deuxième à moins de **300 m maximum**.

Selon la géométrie des bâtiments, 1 ou plusieurs PEI supplémentaires peuvent être imposés (Cf 1.2.1) et devront être situés à moins de **500 m** du bâtiment **et majoration des besoins en eau de:**

- **90 m³/h (45 m³/h si EAE) par tranche de 1000 m² au-delà de 2000 m²**
 - pour les ERP du type M, S, T, L, P, Y, GA du 1er groupe d'une surface totale de plancher non recoupée* comprise entre 500 m² et 4000 m²
 - pour les ERT d'une surface totale de plancher non recoupée* comprise entre 1000 m² et 4000 m² ou
- **60 m³/h (30 m³/h si EAE) par tranche de 1000 m² au-delà de 2000 m²**
 - pour les ERP du type N, R, V, W, X du 1er groupe d'une surface totale de plancher non recoupée* comprise entre 1000 m² et 4000 m²
 - pour les ERT ayant une activité tertiaire d'une surface totale de plancher non recoupée* comprise entre 1000 m² et 4000 m²
- **mur de séparation CF2h ou REI120**

Cas particuliers :

- Camping soumis à un risque feu de forêt ou technologique, (cf. doctrine relative à la sécurité des campings en Vaucluse).
 - 1 hydrant d'au moins **60 m³/h** pendant 2h **sous 1 bar** de pression et situé à **moins de 50 m** de l'entrée principale et
 - camping ≤ 50 emplacements : 1 hydrant d'au moins **60 m³/h** pendant 1h ou 1 PENA de **60 m³** et situé à **moins de 200 m de l'emplacement le plus éloigné** ou
50 emplacements < camping ≤ 200 emplacements : 1 hydrant d'au moins **60 m³/h** pendant 2h ou 1 PENA de **120 m³** et situé à **moins de 200 m de l'emplacement le plus éloigné** ou
camping > 200 emplacements : 2 hydrants d'au moins **60 m³/h** pendant 2h ou 2 PENA de **120 m³** et situés à **moins de 200 m de l'emplacement le plus éloigné**
- Constructions en forêt
Zone à urbaniser (ex ZAUP au sens du PIG) :
 - 1 hydrant d'au moins **60 m³/h** pendant 2h et situé à **moins de 150 m (100 m si PBDN>8 m)**
 Construction ou réhabilitation (avec changement de destination ou d'usage et/ou avec création de nouveaux logements) si autorisé par PLU ou PPRiF :
 - 1 hydrant d'au moins **60 m³/h** pendant 2h et situé à **moins de 150 m (100 m si PBDN>8 m)** ou
1 PENA de **120 m³** et situé à **moins de 100 m** ou
1 hydrant compris entre **30 m³/h et 60 m³/h** pendant 2h et situé à **moins de 150 m (100 m si PBDN>8 m)** et
1 PENA de **60 m³** et situé à **moins de 100 m**
- Adaptation, réfection et extension de bâtiments existants (sans changement de destination ou d'usage et sans création de nouveaux logements) si autorisé par PLU ou PPRiF :
 - 1 hydrant d'au moins **60 m³/h** pendant 1h et situé à **moins de 150 m (100 m si PBDN>8m)** ou
1 PENA de **60 m³** et situé à **moins de 100 m** ou
1 hydrant compris entre **30 m³/h et 60 m³/h** pendant 1h et situé à **moins de 150 m (100 m si PBDN>8m)** et 1 PENA de **30 m³** et situé à **moins de 100 m**

1.4.4. Risque PARTICULIER

Les bâtiments à risque particulier nécessitent pour l'évaluation des besoins en eau une approche individualisée.

Il s'agit de bâtiments abritant des enjeux humains, économiques ou patrimoniaux importants. Les conséquences et les impacts environnementaux, sociaux ou économiques d'un sinistre peuvent être très étendus.

- Immeuble de Grande Hauteur (IGH),
- parc de stationnement couvert dont le nombre de véhicules est supérieur à 250,
- bâtiment d'une surface totale de plancher > 4000 m²,

Le compartimentage doit répondre aux caractéristiques suivantes:

- surface maximum des cellules 4000 m² (7000 m² si EAE) sauf dispositions spécifiques ERP
- murs de séparation coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 minutes de façade à façade.

Les murs d'héberge PF 1 h ou RE 60 minutes devront dépasser d'au moins 1 m de la couverture.

- les portes d'intercommunication éventuelles devront être coupe-feu de degré 1 heure minimum et munies d'un dispositif de fermeture automatique.

Besoins en eau : Application du document technique « D9 »

Ce document fixe une méthode commune permettant de dimensionner les besoins en eau minimum pour les grands bâtiments.

Ils sont calculés selon une analyse basée sur les éléments indicatifs suivants :

- le potentiel calorifique (faible, fort),
- l'isolement (distance, murs CF) par rapport aux autres bâtiments,
- la surface la plus défavorable (ou le volume),
- le débit nécessaire pour l'extinction d'un sinistre (ou pour en limiter sa propagation),
- la durée d'extinction prévisible (par défaut celle-ci est de 2 heures),
- la réglementation spécifique (ICPE),
- la présence d'une extinction automatique (ou non).




Le premier PEI doit être situé à **100 m maximum** (60 m si colonne sèche), et le deuxième à moins de **300 m maximum** (**150 m maximum** s'il s'agit d'un PENA)

Les PEI supplémentaires devront être situés à moins de **500 m** du bâtiment

Important : Les PENA doivent avoir une capacité unitaire d'au moins 120 m³.

Cas particuliers:

- Zones industrielles, zones d'aménagement concerté (ZI, ZAC, ZAE ...)

	Zone de moins de 3 ha :	Zone entre 3 et 9 ha :	Zone de plus de 9 ha :
 Débit simultané	120 m ³ /h (2 PI de 100mm en simultané)	180 m ³ /h (1 PI de 100mm et 1 PI de 150mm en simultané)	300 m ³ /h (3 PI de 100mm et 1 PI de 150mm en simultané)
	100 m au maximum		
	200 m au maximum		
 PI DN100 et 150	2 PI de 100 mm au minimum dans la zone	2 PI de 150 mm au minimum dans la zone	1 PI de 150mm tous les 500m
	Réseau maillé ou bouclé de 150 mm au minimum. Réseau sous pression couvrant au moins 1/3 des besoins en eau (si PENA : la capacité unitaire minimum $\geq 120\text{m}^3$)		

Une attention particulière sera apportée à la DECI, lors de l'aménagement d'une zone, afin de prendre en compte les évolutions futures connues. Cette précaution évitera que la DECI installée ne devienne rapidement obsolète.



1.5. Cas des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

La définition des moyens en matériels et des besoins en eau pour la lutte contre un incendie dans les ICPE relève de:

- La réglementation afférente à ces établissements,
- L'étude personnalisée qui fait suite à un dépôt de dossier d'instruction,
- L'analyse des risques qui sera réalisée à l'issue d'une étude et/ou d'une visite sur site.

Le dimensionnement des besoins en eau doit être conforme aux arrêtés ministériels et/ou préfectoraux correspondants. En complément, une expertise du SDIS pourra se faire en appliquant l'instruction technique D9-84, figurant en annexe.

Les ICPE relèvent de la réglementation afférente à ces installations et ne sont pas traitées au titre de la DECI "générale".

Toutefois, il est possible d'intégrer les PEI des ICPE dans la DECI après l'élaboration d'une convention entre l'établissement et le service public de DECI permettant, pour l'installation, de bénéficier :

- D'une reconnaissance biennale par le SDIS permettant de conforter l'accessibilité,
- D'un référencement sur la base de données assurant la matérialisation des PEI sur les atlas opérationnel disposés dans les engins du SDIS,
- D'une lisibilité du service de public de DECI sur l'état des PEI.

1.6. Cas des bâtiments agricoles



La particularité du risque d'incendie dans les bâtiments agricoles, liée aux risques (stockage de matières pulvérulentes, de produits cellulosiques, d'hydrocarbures et de gaz, de matériels, de produits phytosanitaires), et à l'isolement géographique fréquent, doit conduire à un examen particulier de leur DECI.

Sont considérées également comme hangar agricole, toutes les serres dites « cathédrales ».

Les besoins en eau pour la DECI peuvent être communes avec des réserves ou des ressources à usage agricole (irrigation, hydratation du bétail...) sous des formes diverses : citernes, bassins, fleuve, rivières, lacs...

Dans ce cas, les consommations d'eau à usage agricole ne doivent pas diminuer le volume défini pour la DECI conformément à l'annexe 2. Des prises d'eau aménagées et utilisables de façon pérenne par les sapeurs-pompiers doivent être prévues et signalées.

Dans tous les cas, il conviendra de rechercher, avec le SDIS 84, des solutions pragmatiques, adaptées aux risques, simples et durables.

A noter que certaines exploitations agricoles peuvent aussi relever de la réglementation des installations classées. Dans ce cas, la DECI est définie dans le cadre de la réglementation des ICPE et non dans le cadre du présent règlement.

1.7. Cas des bâtiments situés dans les zones menacées par les incendies de forêt

Important : La défense des forêts contre l'incendie (DFCI) est essentiellement mise en œuvre dans les zones visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier. Elle relève d'un régime juridique, de pratiques et d'une organisation distinctes du cadre de la DECI.

A ce titre, le département de Vaucluse est doté d'un Plan Départemental de Protection de la Forêt Contre l'Incendie (PDPFCI), approuvé le 26 novembre 2015 qui recense les mesures à prendre pour la protection des forêts vauclusiennes de 2015 à 2024.

Le présent règlement intègre les besoins en eau pour la DECI des bâtiments situés dans les zones menacées par les incendies de forêt alors que les ressources en eau pour la défense des forêts contre l'incendie relèvent d'un autre cadre législatif.

Ces deux dispositifs, bien que juridiquement et techniquement distincts (DFCI d'une part, DECI de l'autre) ne peuvent pas s'ignorer. Dans les zones mixant les bâtiments et les forêts, ils doivent être coordonnés par souci d'optimisation des équipements.

Important : Dans les zones soumises à un Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRiF), le règlement applicable en termes de DECI est celui du PPRiF.

Dans les zones forestières non couvertes par un PPRiF, le RDDECI propose une réponse, en matière de besoins en eau, graduée en fonction de la nature du risque à défendre (Cf 1.4.3.4).

On distingue les cas suivants:

- les constructions ou réhabilitations (avec changement d'affectation et/ou création de nouveaux logements),
- les adaptations, réfections et/ou extensions de bâtiments existants (sans changement d'affectation et sans création de nouveaux logements),
- les zones à construire (ex : ZAUP au sens du PIG), réalisées sous forme d'opérations d'ensemble dans le respect des orientations définies dans le PLU ou du RNU, dès lors que l'étude des besoins et des possibilités d'urbanisation des communes concernées a révélé la nécessité de les admettre.

Concernant ce dernier point, des aménagements complémentaires (Obligation Légale de Débroussaillage (OLD), desserte, interface, PEI ...) peuvent être édictés par d'autres réglementations (notamment le PLU).

Utilisation de citernes DFCI dans le cadre de la DECI.

Certaines citernes DFCI peuvent être intégrées exceptionnellement dans la DECI, dans les conditions suivantes :

- Utilisation uniquement de citernes DFCI existantes et figurant au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI),
- Situées à moins de 400 m, par voie engin, de l'habitat à défendre,
- Ne concerne que le risque courant, très faible et faible et les constructions en forêt, antérieures à la date de parution du présent règlement,
- Dépourvues de dispositif de manœuvre de type DFCI sur la barrière entre la citerne et le bâtiment,
- Répondant obligatoirement aux caractéristiques d'un PENA, avec en sus, un conventionnement avec le service public de DECI et le syndicat mixte forestier, maître d'ouvrage de la DFCI.
- Ne s'applique pas aux nouvelles constructions mais peut permettre de régulariser une DECI inexistante ou déficitaire.



Chapitre 2:

Les caractéristiques techniques des PEI

Le présent chapitre apporte des précisions techniques sur les caractéristiques des PEI, l'inventaire des PEI autorisés dans le département de Vaucluse, et l'équipement des PEI.

2.1. Caractéristiques communes des différents Points d'Eau Incendie

Important : Un PEI est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité, la capacité de la ressource qui l'alimente et sa numérotation.

L'ensemble des PEI est constitué uniquement d'aménagements fixes, présentant une pérennité dans le temps et l'espace. Les PEI ne doivent pas offrir une disponibilité hasardeuse.

Ce principe implique, en particulier, que l'alimentation des prises d'eau sous pression soit assurée en amont pendant la durée réglementaire fixée (sécurisation de l'alimentation électrique, capacité des réservoirs, ou des approvisionnements, tels que les châteaux d'eau).

L'utilisation cumulative et simultanée de plusieurs PEI pour obtenir les volumes attendus en fonction du risque est autorisée après avis du SDIS 84.

Cette quantité d'eau cumulée par unité de temps est appelée le débit simultané.

L'emploi de dispositifs mobiles (camions citernes, wagons citernes) ne peut être que ponctuel et consécutif soit à une indisponibilité temporaire et limitée dans le temps des PEI existants ou pour répondre à un besoin de défense incendie éphémère (manifestation exceptionnelle, travaux).

Les dispositifs de limitation d'usage des PEI normalisés nécessitant d'autres manœuvres et outils que ceux prévus par la norme, ne peuvent pas être mis en place sans avoir été préalablement approuvés par le ministère chargé de la sécurité civile. Tout système de fermeture (clef ...) des PEI est donc proscrit.

L'efficacité des PEI ne doit pas être réduite ou inhibée, par les conditions météorologiques (neige, glace) et leur accessibilité doit être permanente.

Différents types de PEI sont proposés dans le Guide Départemental de Répertoire et d'Aménagement (GDRA) des PEI (Cf : annexe 1).

2.2. Inventaire des Points d'Eau Incendie concourant à la DECI

Les PEI utilisables sont des ouvrages publics ou privés. On distingue :

- Les poteaux et les bouches d'incendie, alimentés à partir d'un réseau de distribution d'eau sous pression (potable ou brute) d'un débit de 30 m³/h minimum,
- Les points d'eau naturels ou artificiels (PENA) d'une capacité minimum de 30 m³ et équipés de points d'aspiration ou de raccordement des moyens de lutte contre l'incendie,
- Les autres dispositifs et les dispositifs d'auto-défense.

Important : De manière générale, il est rappelé que les PEI connectés à un réseau d'eau sous pression sont les dispositifs les plus rapides à mettre en œuvre pour alimenter les moyens des services d'incendie et de secours.

2.2.1. Poteaux (PI) et bouches d'incendie (BI) alimentés par un réseau sous pression

Important : Les PI, comparés aux BI, sont plus rapides à mettre en œuvre pour alimenter les moyens des services d'incendie et de secours. De plus, ils présentent l'avantage d'être moins vulnérables au stationnement gênant et plus facilement repérables.

C'est pourquoi, notamment, le SDIS 84 prescrit de préférence des PI alors que l'implantation d'une BI doit être exceptionnelle et justifiée. Cette possibilité, lorsqu'elle est envisagée, doit être étudiée en concertation avec le SDIS 84.

Pour la sécurité des utilisateurs, ces PEI peuvent être dotés de bouchons équipés d'un dispositif de mise à l'air libre. Ces derniers sont obligatoires au-delà d'une pression statique de 10 bars (soit environ une pression dynamique de 7 bars) et fortement recommandés en deçà.

Ces types d'hydrants doivent être conformes aux normes en vigueur et au GDRA des PEI (Cf : annexe 1).

Les PI et BI doivent être conçus et installés, conformément aux normes françaises applicables concernant :

- les règles d'implantation par rapport à la voirie,
- les qualités constructives,
- les capacités nominales et maximales,
- les dispositifs de manœuvre (clé fédérale),
- les dispositifs de raccordement.

Les normes applicables décrivent plusieurs types d'appareils en fonction de leur capacité nominale théorique. Autant que possible, le type d'appareil implanté doit être en adéquation avec les capacités de débit et de pression demandées. Le surdimensionnement éventuel de l'appareil ne doit pas nuire aux performances attendues.

Le présent règlement prescrit systématiquement l'implantation de PI et BI de diamètre nominal de 100 mm piqué directement, sans passage par compteur ni "by-pass", sur une canalisation sous une pression dynamique minimale de 1 bar et assurant le débit forfaitaire, ou calculé, pour couvrir les risques. L'installation de PI de diamètre nominal de 150 mm est également autorisée, de préférence dans les ZAC et les sites impliquant des débits importants.

En complément, les PI et BI doivent être également conformes aux principes édictés dans le GDRA des PEI (Cf : annexe 1) et dans le RDDECI concernant :

- les règles d'implantation par rapport au risque,
- le débit,
- la pression,
- la couleur,
- la signalisation,
- le contrôle,
- la maintenance.

- Cas des réseaux d'irrigation agricole (borne agricole) et des autres réseaux d'eau sous pression (industriel, ...) :

Ces réseaux peuvent être utilisés, sous réserve que l'installation présente les caractéristiques de pérennité citées ci-dessus et que les bornes de raccordement soient équipées d'un ½ raccord symétrique de 65mm ou de 100mm directement utilisable par le SDIS 84.

Compte tenu de leur pression de service généralement importante, ils devront être équipés d'un dispositif de mise à l'air libre.

Si les dispositifs d'adaptation, ci-dessus évoqués, sont nécessaires, ils sont à la charge du pétitionnaire.

- Cas des poteaux relais :

Pour pallier une différence de niveau entre les voies accessibles aux véhicules et celles permettant d'accéder aux bâtiments, des poteaux relais peuvent être installés. Ce sont :

- soit des poteaux normalisés de diamètre nominal de 100 mm alimentés par canalisations sèches de 100 mm
- soit des colonnes sèches de 100 mm, pourvues de deux orifices de refoulement de 65 mm, placés entre 0,50 et 0,60 m du sol.

Ces canalisations sont pourvues, au niveau de la voie accessible aux véhicules, d'orifices d'alimentation de 100 mm situées à moins de 60 mètres d'un PI en suivant les cheminements praticables aux « dévidoirs à roues » tels que ceux mentionnés plus haut. Les poteaux relais sont établis à moins de 60 mètres des accès ou des orifices d'alimentation des colonnes sèches des bâtiments concernés.

2.2.2. Points d'Eau Naturels ou Artificiels (PENA)

Les PENA doivent être réalisés conformément au GDRA des PEI (Cf : annexe 1). Ils doivent être conçus, installés et utilisables de façon à permettre l'intervention rapide des sapeurs-pompiers en tout temps.

Dans le cas où la totalité des besoins en eau prescrite ne pourrait être obtenue à partir du réseau sous pression (public ou privé), il est admis qu'une proportion des besoins en eau, fixée par le SDIS en fonction du niveau de risque, soit satisfaite par des PENA.

2.2.2.1. Cours d'eau, mare, étang, etc.

En complément des caractéristiques établies dans le GDRA des PEI, une attention toute particulière devra être portée sur le risque de dépôts (végétaux, boue ...), pouvant perturber ou empêcher l'utilisation de ce PENA.

2.2.2.2. Puisard déporté (relié à un plan d'eau ou cours d'eau)

Les puisards, tels que décrits dans les textes antérieurs (notamment le RIM), ne constituent pas un PEI car, par leur conception, ils ne présentent pas les critères de pérennité exigés (colmatage, ensablement ...).

Seuls les puisards reliés à un plan d'eau ou à un cours d'eau par une canalisation de 300 mm de diamètre minimum peuvent être aménagés.

Le SDIS est susceptible de valider l'implantation d'un tel PEI sous réserve que le débit de réalimentation soit adapté au volume du plan d'eau. Dans le cas d'une création, l'implantation d'un poteau d'aspiration est à privilégier.

2.2.2.3. Réserves ou citernes artificielles (enterrées ou aériennes)

Les citernes, bâches à eau ou autres réserves fixes doivent garantir en permanence la disponibilité du volume nominal requis.

A cet effet, elles doivent être réalimentées afin de compléter le volume consommé lors d'opérations de secours ou pour compenser les pertes naturelles (évaporation...).

Les différents modes de réalimentation possibles peuvent être combinés afin d'être compatibles à un retour au volume nominal dans un délai inférieur à 72 h :

- par collecte des eaux de pluie,
- par collecte des eaux au sol en présence d'une vanne de barrage du collecteur afin d'éviter les retours d'eau d'extinction,
- par un réseau d'eau ne pouvant fournir le débit nécessaire à l'alimentation d'un poteau d'incendie,
- par porteur d'eau (cette mission ne relève pas des services d'incendie et de secours).

Elles doivent être équipées d'un dispositif permettant de visualiser en permanence la capacité nominale et être accessibles en permanence.



2.2.2.4. PENA Baignable de type piscine

Même si l'intégralité du RDDECI s'applique à ce PENA, les PENA baignables de type piscine ne sont pas considérés comme des moyens de DECI classiques au sens du présent règlement.

A ce titre, ils ne peuvent être installés, qu'à titre très exceptionnel et dérogatoire, après validation du SDIS.

Parmi les cas exceptionnels identifiés, motivés et justifiés par le service instructeur, on peut citer :

- Des dépenses pour couvrir le risque sont hors de proportion avec le but à atteindre,
- L'impossibilité technique,
- L'absence de réseau d'eau sous pression.

Le PENA baignable de type piscine (Cf : fiche 9 bis) doit répondre aux caractéristiques suivantes :

En terme **d'équipement**, disposer :

- D'une signalisation spécifique,
- D'une aire d'aspiration,
- D'un poteau d'aspiration,
- D'une capacité minimale 30 m³.

En matière d'**installation** :

- Assurer la pérennité de l'eau par un dispositif de réalimentation automatique,
- Disposer d'une protection du moteur intégrée par manque d'eau,

Sur le plan **administratif** :

- Intégrer le PENA baignable dans l'acte notarié du bien, de manière à assurer une continuité, dans le temps, de la ressource en eau, malgré les changements de propriétaires (information obligatoire au service urbanisme). Une convention peut-être établie entre le service public et le propriétaire.
- Les PENA baignables ne sont pas soumis aux restrictions d'usage de l'eau lors des périodes de sécheresse de manière à assurer un volume d'eau permanent nécessaire à la DECI tout au long de l'année.



Les piscines privées ou publiques doivent être équipées d'un dispositif de sécurité pour prévenir les risques de noyade. Ce dispositif doit respecter certaines normes. La prise d'aspiration devra être conçue de manière à ne pas aspirer tout ou partie du corps des utilisateurs. Celle-ci devra être munie d'une grille et ne pas pouvoir être ouverte par les usagers.

Avant la mise en œuvre du poteau d'aspiration du PENA baignable, le chef d'agrès de l'engin s'assurera de l'absence de baigneur.

2.2.2.5. PENA d'eau brute (canaux...)

Est qualifiée d'**eau brute**, l'eau qui alimente un dispositif ou une station de production d'eau potable (Cf : fiche 7). En termes d'environnement et de service public de l'eau, il s'agit de l'eau captée, puisée ou recueillie. Pour le particulier, l'éleveur ou l'agriculteur, l'eau brute est l'eau d'un forage, captage ou puisage qui est employée telle quelle pour arroser, irriguer ou abreuver les animaux.

Le service public peut intégrer dans sa DECI des PEI alimentés par des canaux ou des réseaux d'eau brute (canal d'irrigation....) sous réserve que l'installation présente les caractéristiques d'un PENA baignable.

Au regard de la non pérennité de l'eau, une attention particulière doit être portée lors des périodes de chômage.

Ainsi le service public de DECI doit informer le SDIS de la période d'indisponibilité et de sa remise en service au moins 1 mois avant (Cf : annexe 5.4, fiche de signalement au SDIS de changement d'état d'un PEI).

2.2.3. Autres dispositifs et dispositifs d'auto-défense incendie

Les éventuels autres dispositifs n'apparaissant pas dans le Guide Départemental de Répertoire et d'Aménagement des points d'eau incendie (GDRA) devront systématiquement faire l'objet d'une analyse et d'une validation par le SDIS 84. Les solutions innovantes sont, malgré tout, à encourager.

Les piscines, hormis celles répondant aux caractéristiques d'un PENA « baignable » ne peuvent pas être intégrées en qualité de PEI. En effet, ne sont pas garanties, en raison du caractère privé ainsi que des règles de sécurité, d'hygiène et d'entretien qui leur sont applicables :

- la pérennité de la ressource,
- la pérennité de l'accessibilité aux engins d'incendie,
- la pérennité de leur situation juridique.

Le propriétaire peut mettre à disposition des secours cette capacité en complément des PEI existants, sous réserve d'en assurer l'accessibilité et la signalisation.

Une piscine privée peut être aussi utilisée en dernier recours dans le cadre de l'état de nécessité. Cela permet à l'autorité de police et aux services placés sous sa direction de disposer, dans l'urgence, des ressources en eau nécessaires pour la lutte contre l'incendie.

Le principe d'auto-défense incendie repose sur la mise en place de matériels de lutte contre l'incendie spécifiques et proportionnés aux risques et aux objectifs de l'auto-défense incendie à savoir « première action visant à limiter la propagation du feu ».

Ces moyens sont mis en œuvre directement et rapidement par l'occupant du bâtiment afin d'éviter une propagation rapide de l'incendie dans l'attente des moyens publics.

Ces moyens ne se substituent pas aux moyens de secours internes au bâtiment (extincteurs par exemple) exigibles au titre d'autres réglementations.

2.3. Equipement des PEI

Important : Lorsque les PEI retenus par le RDDECI sont dotés de prises de raccordement aux engins d'incendie, celles-ci doivent être utilisables directement et en permanence par les moyens des services d'incendie et de secours. Une attention particulière doit être portée aux tenons des demi-raccords d'aspiration qui doivent être montés suivant un axe vertical sous peine de rendre le PEI inutilisable. Aussi, pour faciliter le branchement des tuyaux et pour éviter les erreurs de montage par l'installateur, les raccords tournants sont vivement conseillés.

Des réducteurs de pression peuvent être placés.

Les dispositifs techniques de mise à l'air libre sont à favoriser afin de limiter les risques liés à la décompression brutale d'un hydrant sous pression.

Toutes les dispositions, réglementaires ou issues du simple bon sens, doivent être prises en compte afin de garantir la sécurité aux abords des PEI ; notamment la protection des surfaces d'eau libre dans le but d'éliminer tout risque de chute et de noyade, un dispositif de surverse évacuant le trop plein vers le milieu naturel ou le réseau pluvial afin de ne pas induire de risques pour les usagers des voiries (glissade, gel, aquaplaning...).

Les PEI nécessitant la mise en œuvre de techniques d'aspiration doivent être équipés d'une aire d'aspiration et peuvent être complétés par des dispositifs fixes d'aspiration conformément au GDRA des PEI (Cf : annexe 1).

2.3.1. Aire d'aspiration

- Constituée d'une surface de 8 m x 4 m (32 m²) par véhicule poids lourd,
- Présentant une résistance à une force portante permettant la mise en station d'un engin (motopompe ou poids lourd),
- Force portante de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu,
- Dotée d'une pente de 2%, afin d'évacuer les eaux de ruissellement mais limitée à 7% pour des raisons de sécurité (glissement dû au gel, boue...),

- Equipée d'un dispositif fixe de calage des engins,
- Signalisation au sol de type zébras jaune.

L'aire d'aspiration doit être reliée à la voirie publique par une voie de 3 mètres de large minimum, permettant le stationnement d'un engin d'incendie soit :

- parallèlement au point d'eau, sans manœuvre,
- perpendiculairement au point d'eau, après avis du SDIS 84.

L'aire d'aspiration doit être positionnée afin de garantir les caractéristiques techniques et opérationnelles nécessaires à la mise en aspiration des engins d'incendie et de secours (distance, dénivelé).

2.3.2. Dispositif fixe d'aspiration

Lorsqu'un dispositif fixe d'aspiration est pourvu d'un ou plusieurs de ces éléments, il doit respecter les règles suivantes:

- ½ raccord symétrique de 100 mm directement utilisable par les sapeurs-pompiers placé entre 0,5 m et 0,8 m au-dessus de l'aire d'aspiration,
- canalisation rigide ou semi-rigide,
- crépine sans clapet anti-retour implantée au moins à 50 cm du fond du bassin et à 30 cm en-dessous du niveau le plus bas du volume disponible,
- distance entre la pompe de l'engin et la crépine de 8 m maximum,
- hauteur entre la crépine à l'étiage et l'ouïe de pompe de l'engin de 6 m maximum,
- couleur bleu (RAL 5015)

Chaque dispositif doit être régulièrement nettoyé et entretenu. Pour ce faire, et en cas de difficultés d'entretien uniquement, il peut être pivotant pour n'être immergé qu'en cas de besoin afin d'éviter l'envasement et le bouchage de la crépine.

Dans le cas d'une même ressource, plusieurs dispositifs peuvent être installés à raison d'un par tranche de 120 m³, et ils devront être distants de 4 mètres au moins l'un de l'autre.

2.3.2.1. Poteau d'aspiration

Il s'agit d'un poteau d'incendie normalisé DN100 (ou DN150) relié au PENA par une canalisation de 100mm (ou 150 mm) de diamètre minimum.

2.3.2.2. Canne d'aspiration

Il s'agit d'une canalisation de 100 mm de diamètre minimum pourvue d'un dispositif isolant pour la mise hors gel et dotée à son extrémité de ½ raccord(s) symétrique(s) de 100 mm utilisable(s) directement par les sapeurs-pompiers.

2.3.2.3. Prise fixe (sur citerne)

Ces prises doivent être équipées à leurs extrémités de ½ raccords symétriques de 100mm utilisables directement par les sapeurs-pompiers.

2.3.2.4. Trou d'homme

Dispositif assuré par un tampon circulaire (pour éviter tout risque de chute du couvercle) de 80 cm de diamètre minimum.

Présence d'une grille de protection (capable de supporter le poids d'un homme et empêcher le passage d'une personne) disposant d'une ouverture de 30 cm x 30 cm pour le franchissement du tuyau.

L'ouverture doit se réaliser par une simple manœuvre ou par une clé poteau ou fédérale (carré mâle 30 mm x 30 mm).

2.3.2.5. Guichet

Il s'agit d'une trappe de 35 cm x 40 cm aménagée sur un ouvrage (barrière, parapet ...) qui permet le passage des tuyaux. Cette trappe garantit ainsi les caractéristiques techniques et nécessaires pour la mise en aspiration des pompes des engins incendie (absence de phénomène de col de cygne).

L'ouverture doit se réaliser par une simple manœuvre ou par une clé poteau ou fédérale (carré mâle 30mm x 30 mm).

2.4. Cas particuliers des châteaux d'eau et des surpresseurs

Certains châteaux d'eau peuvent alimenter, en autonomie, un réseau d'hydrants. C'est pourquoi, le maire ou le président de l'EPCI concerné devra veiller à ce que le château d'eau possède la capacité nécessaire à la demande formulée en matière de DECI par le SDIS 84.

Une vigilance particulière est de rigueur, lors d'opérations à fort besoin en eau, afin d'anticiper le risque de pénurie d'eau potable dans la commune desservie, en particulier en période chaude ou de sécheresse.

Les châteaux d'eau doivent être les plus sécurisés possible (alimentation électrique notamment) et prévoir un système de réalimentation suffisamment dimensionné.

Certains PI, raccordés sur le réseau d'eau potable, sont alimentés par des surpresseurs. Ces appareils fournissent généralement un débit relativement faible et ne sont pas secourus électriquement. Le maire ou le président de l'EPCI concerné devra donc veiller également à ce que les caractéristiques de ces surpresseurs satisfassent les exigences en matière de DECI (débit, durée d'utilisation, sécurisation de l'alimentation électrique).

Chapitre 3:

La signalisation des points d'eau incendie

Le présent chapitre décrit les modes de signalisation des PEI et la symbolique simplifiée utilisable en cartographie pour une meilleure compréhension par tous les acteurs de la DECI.

3.1 Exigences minimales de signalisation

Les PEI font l'objet d'une signalisation sur le terrain afin d'en faciliter le repérage et d'en connaître les caractéristiques essentielles. Cette signalisation s'effectue par l'intermédiaire d'un panneau uniformisé pour l'ensemble du département.

Dans la mesure du possible, les panneaux doivent être orientés pour être visibles depuis un véhicule de lutte contre l'incendie en fonction de l'axe ou des axes d'arrivée.

Le panneau est caractérisé par :

- un disque blanc avec flèche blanche sur fond rouge,
- un fond rétro-réfléchissant,
- une forme rectangulaire de dimension 30 cm x 50 cm. Pour la signalisation des bouches d'incendie, cette dimension peut être réduite pour apposition sur façade. À l'inverse, ces dimensions peuvent également être agrandies pour d'autres PEI,
- une implantation entre 0,50 m et 2 m environ du niveau du sol de référence (selon l'objectif de visibilité souhaité),
- l'indication de l'emplacement du PEI (au droit de celui-ci : la flèche vers le bas) ou signale sa direction en tournant la flèche vers la gauche, vers la droite ou vers le haut (en maintenant le sens de lecture).
- l'indication de la nature du PEI (BI, point d'aspiration, citerne, ...) à la périphérie du disque blanc,
- des indications de couleur rouge.

Des mentions complémentaires peuvent être apposées, par exemple :

- au centre du disque, dans l'anneau : l'indication du volume (m³) ou du débit (m³/h) ou du diamètre de la canalisation alimentant le PEI (mm), ou le caractère illimité d'une ressource par un triangle bleu,

- l'indication de la distance (en mètres) en projection horizontale de la prise d'eau par rapport au panneau ou toute autre caractéristique d'accès peut figurer dans la flèche.

Les poteaux incendie peuvent être dispensés de cette signalisation, à l'exception du poteau d'aspiration des PENA « baignables ».



Exemples :



3.2 Protection et signalisation complémentaires

Il appartient à chaque maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'interdire ou de réglementer le stationnement au droit des prises d'eau, des aires d'aspiration ou des zones de mise en station des engins d'incendie qui le nécessiteraient. De même, l'accès peut être réglementé ou interdit au public. Pour mémoire, l'article R.417.11 § 8° du code de la route interdit le stationnement au droit des bouches d'incendie.

Dans les zones où la circulation et/ou le stationnement peuvent perturber la mise en œuvre des prises d'eau, des protections physiques peuvent être mises en place afin d'interdire aux véhicules l'approche des prises d'eau et d'assurer leur pérennité.

Ces dispositifs ne doivent pas retarder la mise en œuvre des engins des services d'incendie et de secours.



De plus, des dispositifs de balisage des PEI visant à faciliter leur repérage peuvent être installés (cas des zones avec un risque de recouvrement par le stationnement ou la végétation ...). Ces dispositifs peuvent également être utilisés pour empêcher le stationnement intempestif ou pour apposer la numérotation du point d'eau incendie.

Important : Les dispositifs de protection mécanique sont préférentiellement de couleur rouge incendie et les dispositifs de marquage au sol en zébras jaunes.

3.3 Couleur des hydrants

3.3.1. Poteaux incendie

Les poteaux incendie sous pression sont de couleur rouge incendie sur au moins 50% de leur surface visible après pose. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants. Le rouge symbolise un appareil sous pression d'eau permanente.

Les poteaux d'aspiration ou les poteaux relais sont de couleur bleue sur au moins 50% de leur surface visible après pose. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants. Le bleu symbolise un appareil sans pression permanente ou nécessitant une mise en aspiration.

Les poteaux incendie branchés sur des réseaux d'eau sur-pressés (surpression permanente ou surpression au moment de l'utilisation) et/ou additivés sont de couleur jaune sur au moins 50% de leur surface visible après pose. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants.

La valeur seuil retenue est de 10 bars de pression statique, soit environ 7 bars de pression dynamique.

Le jaune symbolise un appareil dont la mise en œuvre nécessite des précautions particulières. Dans le cadre d'un usage occasionnel autre que par le SDIS, la mise en place d'un message explicite à caractère préventif est préconisée.



Les bornes de puisage branchées sur des réseaux d'eau sont de couleur verte sur au moins 50% de leur surface visible après pose. Elles peuvent être équipées de dispositifs rétro-réfléchissants. Ces bornes sont implantées pour répondre aux attentes des entreprises qui ont besoin d'un grand volume d'eau. Le vert symbolise un appareil de faible débit d'eau non-utilisable par les sapeurs-pompiers.

Exemples :

Poteau Incendie sous pression	Poteau Incendie d'aspiration	Poteau Incendie sur-pressés (>10bars statique)	Borne de puisage
			HORS DECI 
Couleur rouge RAL 3020	Couleur bleue RAL 5015	Couleur jaune RAL 1021	Couleur verte RAL6020

Des exceptions à ces couleurs voyantes pourront être apportées aux PEI et à leurs balisages, s'ils sont situés à proximité de biens culturels ou dans des sites remarquables après avis du SDIS. Pour rappel, dans ce type de situation, les bouches incendie sont des dispositifs discrets qui peuvent répondre à ces impératifs esthétiques.

3.3.2. Bouches incendie

Les bouches incendie sont équipées d'un couvercle basculant, solidaire du coffre. La plaque est généralement de couleur noire.

Exemples :

Bouche d'incendie sous pression avec plaque de couleur noire	Bouche d'incendie sous pression avec plaque de couleur rouge
	

Important : Le SDIS 84 préconise la mise en place de plaque de couleur rouge incendie et de dispositifs de protection contre le stationnement gênant.


3.3.3. Autres PEI

Les bornes agricoles sont livrées principalement de couleur vive (jaune, vert...) ce qui permet de les identifier rapidement à proximité des bâtiments à défendre.

Eu égard à leur pression de service généralement élevée, la couleur jaune est vivement conseillée.



Les PENA qui ne seraient pas équipés d'un poteau d'aspiration bleu mais dotés d'un autre dispositif fixe d'aspiration (canne, guichet...) devront recevoir, au niveau de la prise, une couleur bleue (référence RAL 5015) permettant le repérage rapide de cette dernière.



3.4 Symbolique de signalisation utilisable en cartographie

Afin d'identifier sur tout support cartographique les différents PEI servant à la DECI, la symbolique ci-dessous a été établie afin de constituer la base commune à l'ensemble des acteurs.

POINTS D'EAU INCENDIE (PEI)

<i>Famille des Poteaux (PI)</i>	 PI ≥ 60 m³/h	 60 m³/h > PI ≥ 30 m³/h	 PI < 30 m³/h	 Poteau Relais	PEI SOUS PRESSION
<i>Famille des Bouches (BI)</i>	 BI ≥ 60 m³/h	 60 m³/h > BI ≥ 30 m³/h	 BI < 30 m³/h		
<i>Famille des Bornes Agricoles (BA)</i>	 PEI ≥ 60 m³/h	 60 m³/h > PEI ≥ 30 m³/h	 PEI < 30 m³/h		
<i>Famille des Citernes (CI)</i>	 Capacité (m³)	 Citerne DFCI	 PENA baignable		PEI NECESSITANT UNE MISE EN ASPIRATION
<i>Famille des Points d'Aspiration (PA)</i>	 PA illimité	 PA limité			

Numérotation

	123 Réseau pérenne		123 Réseau non pérenne (ex.: canal,...)	
--	------------------------------	--	--	--

Important : Le symbole représente le type de PEI et non pas le dispositif fixe d'aspiration permettant le raccordement à l'engin pompe.

Exemple : une citerne dotée d'un poteau d'aspiration sera représentée par un rectangle bleu, alors qu'un point d'aspiration équipé également d'un poteau d'aspiration sera représenté par un triangle bleu.

Sur les atlas urbains utilisés par le SDIS 84, cette représentation est complétée d'informations telles que le numéro d'ordre ou la capacité (en m³) en fonction de l'échelle de la carte.



Chapitre 4 :

Gestion générale de la défense extérieure contre l'incendie

Le présent chapitre précise le rôle des différents partenaires (maire ou président d'EPCI, exploitant de réseau, SDIS, propriétaire ou exploitant des PEI privés ...) et leur positionnement dans le domaine de la DECI.

4.1 Rôle du Maire (ou du Président de l'EPCI)

La police administrative spéciale de la DECI et le service public de DECI sont placés sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI à fiscalité propre ayant pris la compétence.

Dans ce cadre, celui-ci :

- peut mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI,
- doit rédiger un arrêté communal ou intercommunal de DECI,
- notifier au préfet le dispositif de contrôle des PEI qu'il met en place ainsi que toute modification de celui-ci.

4.1.1 Police administrative spéciale de la DECI

La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 a créé la police administrative spéciale de la DECI attribuée au maire (article L 2213-32). La DECI s'est ainsi détachée de la police administrative générale à laquelle elle était rattachée avant 2011 (article L 2212-2). Cette distinction permet le transfert facultatif de cette police administrative au président de l'EPCI à fiscalité propre par application de l'article L 5211-9-2, alors que la police administrative générale n'est pas transférable.

Important : Pour que le pouvoir de police spéciale d'un maire puisse être transféré au président de l'EPCI à fiscalité propre, il faut au préalable que le service public de la DECI de l'ensemble des communes membres de l'EPCI soit transféré à celui-ci.

La police administrative spéciale de la DECI consiste en pratique à :

- fixer par arrêté la DECI communale ou intercommunale,
- décider de la mise en œuvre et arrêter le schéma communal ou intercommunal de DECI,
- faire procéder aux contrôles techniques.



La désignation, par le maire, d'un correspondant incendie et secours, facilite le travail et le suivi de cette police administrative.

Dans le cas des PEI privés, le maire ou le président de l'EPCI s'assure du contrôle périodique des PEI privés par le propriétaire ou l'exploitant. Il peut donc être amené à lui rappeler cette obligation via son service public de DECI, en particulier lorsque la périodicité du contrôle n'est pas respectée. En cas de carence, il peut réaliser d'office ces contrôles au frais du propriétaire ou de l'exploitant.

4.1.2 Service public de DECI

Le service public de DECI assure ou fait assurer la gestion matérielle de la DECI. Il porte principalement sur la création, la maintenance ou l'entretien, l'apposition de signalisation, le remplacement et l'organisation des contrôles techniques... des PEI et l'échange d'information avec les autres partenaires (SDIS 84, gestionnaires des réseaux, propriétaires des PEI privés ...).

Le service public de DECI est une compétence de la commune (article L 2225-2). Il est décrit à l'article R 2225-7. Ce n'est pas forcément un service au sens organique du terme.

Le service public de DECI peut être organisé en régie propre ou par délégation de service public.

Ce service est transférable à un EPCI. Il est alors placé sous l'autorité du président de celui-ci. Ce transfert volontaire est effectué dans le cadre des procédures de droit commun.

Il est rappelé que les PEI à prendre en charge par le service public de DECI ne sont pas que ceux connectés au réseau d'eau potable : les PEI peuvent être raccordés à d'autres réseaux sous pression ou être des points d'eau naturels ou artificiels (PENA).

La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou partie de ses missions (création des PEI, opérations de maintenance, contrôles) par le biais d'une prestation de service, conformément au code des marchés publics.

Important : Les métropoles et leurs présidents, soumis aux articles L.5217-2 et L.5217.3 exercent de plein droit les compétences en matière de service public et de pouvoir de police de la DECI.

4.1.3 Arrêté communal ou intercommunal de DECI

Défini à l'article R 2225-4, cet arrêté obligatoire fixe au moins la liste des PEI de la commune ou de l'intercommunalité.

4.1.4 Schéma communal ou intercommunal de DECI

Défini aux articles R 2225-5 et 6, ce schéma facultatif représente un document d'analyse et de planification de la DECI au regard des risques d'incendie présents et à venir.

4.1.5 Correspondant incendie et secours

Le correspondant incendie et secours peut notamment, sous l'autorité du maire, concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune (Chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure, Art. D. 731-14.-II). Décret n° 2022-1091 du 29 juillet relatif aux modalités de création et d'exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours.

Il est l'interlocuteur privilégié du SDIS pour toute question à problématique relative à la DECI sur sa commune.

4.2 Service public de DECI et service public de l'eau

La loi et le règlement ont nettement séparé les services publics de l'eau et de DECI (articles L 2225-3 et R 2225-8) lorsque le réseau d'eau potable est utilisé pour la DECI.

Ce qui relève du service de distribution de l'eau est clairement distingué de ce qui relève du service public de DECI notamment au plan budgétaire et comptable.

Ainsi les dépenses afférentes à la DECI sur le réseau d'eau potable ne peuvent donner lieu à la perception de redevances pour service rendu aux usagers du réseau de distribution de l'eau.

Seuls les investissements demandés pour assurer l'alimentation en eau des moyens de lutte contre l'incendie, sont à la charge du budget des services publics de DECI. Toutefois, lorsqu'une extension de réseau ou des travaux de renforcement sont utiles à la fois pour la défense incendie et pour la distribution d'eau potable, un cofinancement est possible dans le cadre d'un accord des collectivités compétentes.

Il est rappelé que les réseaux d'eau potable sont conçus pour leur objet propre : la distribution d'eau potable. La DECI est un objectif complémentaire qui doit être compatible avec l'usage premier de ces réseaux, et ne doit ni nuire à leur fonctionnement ou à la qualité de potabilité de l'eau, ni conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre, en particulier pour ce qui concerne le dimensionnement des canalisations.

L'article L 2224-12-1 prévoit que la facturation de la fourniture d'eau potable n'est pas applicable aux consommations d'eau des PI et BI placés sur le domaine public. Cette gratuité est applicable à l'eau d'une réserve publique de DECI alimentée par le réseau d'eau potable, mise en place en cas d'impossibilité de connecter un poteau ou une bouche d'incendie audit réseau (débit ou pression insuffisante notamment).

Le législateur a expressément exclu de ce principe de gratuité l'eau fournie aux systèmes d'extinction mis en place dans l'enceinte de propriétés privées.

4.3 Rôle du Service Départemental d'Incendie et de Secours

Le SDIS 84 est chargé de l'élaboration et du suivi du règlement départemental de DECI à l'initiative du préfet.

Il tient et met à jour un traitement automatisé de données recensant l'ensemble des PEI publics et privés du département. Il est également en charge des reconnaissances opérationnelles des PEI arrêtés par les maires ou présidents d'EPCI à fiscalité propre ayant pris la compétence.

Le SDIS centralise les notifications des maires ou des présidents d'EPCI à destination du préfet concernant les délibérations des conseils municipaux portant création du service public de DECI, les arrêtés communaux ou intercommunaux de DECI, ou bien encore le dispositif de contrôle des PEI.

Le SDIS intervient comme conseiller technique en matière de DECI. En effet, il apporte son expertise dans l'accompagnement des maires, présidents d'EPCI à fiscalité propre, exploitants ou autres maîtres d'œuvre.

4.3.1 Conditions de sollicitation du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours peut être sollicité afin d'apporter son expertise dans :

- la détermination du dimensionnement de la DECI dans les études de dossiers, dans les projets d'aménagement de zone ou de parcelle, dans les exploitations ou autres infrastructures (ICPE, ERP, IGH, HAB, ...),
- la réalisation du schéma communal ou intercommunal de DECI (avant d'être arrêté, le SCDECI ou SIDECI, doit recueillir l'avis simple du SDIS). Cette sollicitation ne pourra intervenir dans la maîtrise d'œuvre du SCDECI ou du SIDECI, étant précisé qu'il n'appartient pas au SDIS de réaliser ces schémas,
- toute autre démarche en lien avec la DECI.



4.3.2 Rôle du Groupement de la Préparation Opérationnelle (GPO)

Le GPO, en charge de la DECI au SDIS 84, est missionné pour l'élaboration initiale et les mises à jour du RDDECI.

Il est garant de la base de données des PEI et de l'administration de l'outil informatique permettant le traitement de données recensant l'ensemble des PEI publics et privés du département.

Il est en charge de l'organisation en cadrant les reconnaissances opérationnelles des PEI arrêtés par les maires ou présidents d'EPCI à fiscalité propre.

Pour cela, il assure une veille réglementaire et apporte son soutien technique auprès des centres d'incendie et de secours mixtes (expertise, conseil technique, documentation tels que des fiches techniques, des tableaux de bords ...)



4.3.3 Rôle des centres d'incendie et de secours mixtes

Les centres d'incendie et de secours mixtes sont chargés de mettre en œuvre la politique de suivi des PEI sur leur secteur de compétence. Ils veillent à l'efficacité de l'organisation notamment autour des reconnaissances opérationnelles.

Ils sont les garants de la dynamique de conseil technique du SDIS auprès des élus et des porteurs de projets, de l'homogénéité et de la cohérence des réponses qui pourront être formulées par les centres d'incendie et de secours.

Les centres d'incendie et de secours mixtes associés aux communes sont précisés dans l'annexe 4.2.



4.3.4 Rôle des Centres d'Incendie et de Secours (CIS)

Le centre d'incendie et de secours mixte planifie les reconnaissances opérationnelles sur son secteur de compétence en relation avec les centres d'incendie et de secours conformément avec le schéma d'organisation des contrôles et reconnaissances opérationnelles des PEI (Cf : annexe 4.1).

Le CIS est chargé de la remontée d'informations dans l'outil informatique permettant le traitement automatisé de données recensant l'ensemble des PEI publics et privés du département. Le centre de secours mixte est l'interlocuteur privilégié pour toutes les communes situées sur son secteur de compétence. De ce fait, elle est chargée de relayer toute information au gestionnaire du service public de DECI qui en informe le maire ou le président d'EPCI.

Le centre de secours mixte est compétent pour toute problématique de DECI locale (positionnement de PEI, dimensionnement de la DECI sur un projet local à l'échelle de la parcelle).

4.4 Participation de tiers à la DECI et les PEI privés

Il est rappelé que la DECI intéresse tous les points d'eau préalablement identifiés mis à disposition du SDIS 84. Ces dispositifs sont destinés à être utilisés quelle que soit leur implantation: sur voie publique ou sur terrain privé.

Le service public de DECI est réalisé dans l'intérêt général. Il est financé par l'impôt. Ce financement public couvre la création, l'approvisionnement en eau, la maintenance et le remplacement des PEI.

Dans la majorité des cas, les PEI appartiennent à ce service public.

Exceptionnellement, des tiers, personnes publiques ou personnes privées, peuvent participer à la DECI. Cette participation peut prendre des formes variées, liées à des usages locaux qui, s'ils sont satisfaisants, doivent être maintenus.

Ces situations de droit mais aussi de fait sont souvent complexes. Elles doivent être examinées localement avec attention compte tenu des enjeux en termes de financement et de responsabilité.

Par principe, sous réserve des précisions développées dans les paragraphes suivants :

- un PEI public est à la charge du service public de DECI. L'ensemble de la population en bénéficie,
- un PEI privé est à la charge de son propriétaire. Il fait partie de la DECI propre de son propriétaire.

La qualification de PEI privé ou de PEI public n'est pas systématiquement liée :

- à sa localisation : un PEI public peut être localisé sur un terrain privé,
- à son propriétaire : des ouvrages privés peuvent être intégrés aux PEI publics sans perdre la qualification de leur propriété. Ils sont alors pris en charge par le service public de la DECI pour ce qui relève de l'utilisation de ce point d'eau à cette fin.

Cette qualification modifie la charge des dépenses et les responsabilités afférentes, et non l'usage.

Voici les principaux cas rencontrés dans le département de Vaucluse :

4.4.1 PEI couvrant des besoins propres

Lorsque des PEI sont exigés, par application des présentes dispositions réglementaires, pour couvrir les besoins propres (exclusifs) d'exploitants ou de propriétaires, ces PEI sont à la charge de ces derniers. Un équipement privé est dimensionné pour le risque présenté par le bâtiment qui l'a nécessité et son environnement immédiat. Il n'est normalement pas destiné à la DECI des projets de constructions futures. Ces PEI peuvent toutefois être mis à disposition de la DECI dans le cadre d'une approche conventionnelle. Cette situation relève de l'application de l'article R 2225-7.II du CGCT.

Les trois principaux cas rencontrés sont les suivants :

4.4.1.1 PEI propres des ICPE

Lorsque les prescriptions réglementaires imposent à l'exploitant d'une ICPE la mise en place de PEI répondant aux besoins exclusifs de l'installation, à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement, ces PEI sont privés. Ils sont implantés et entretenus par l'exploitant conformément à ce présent règlement.

4.4.1.2 PEI propres des ERP

En application du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP du 25 juin 1980 modifié et de ses dispositions particulières (articles MS 5, CTS5, SG3, EF4), l'éventuelle implantation de PEI à proximité de l'établissement est prescrite, pour la protection contre l'incendie de celui-ci.

Aussi, s'ils sont exigibles, ces PEI sont implantés sur la parcelle du propriétaire de l'ERP. Si l'on prend l'exemple des PEI placés sur des espaces à usage de parc de stationnement relevant du propriétaire, ces PEI (mis en place pour répondre spécifiquement aux risques de l'ERP) sont créés et entretenus par le propriétaire. Ce sont des PEI privés au sens du présent chapitre.

A noter, toutefois, que dans la majeure partie des situations des ERP, la DECI est assurée par des PEI publics.

4.4.1.3 PEI propres de certains ensembles immobiliers

Dans le cas de certains ensembles immobiliers (lotissements, copropriétés horizontales ou verticales, les indivisions ou associations foncières urbaines), placés ou regroupés sous la responsabilité d'un syndicat de propriétaires (dans le cadre d'une Association Syndicale Libre ou Autorisée), les PEI sont implantés à la charge des co-lotis, syndicats de propriétaires et restent propriété de ceux-ci après leur mise en place.

Ces PEI ont donc la qualité de PEI privés. Leur maintenance et la charge de leur contrôle sont supportées par les propriétaires, sauf convention contraire passée avec le maire (ou le président de l'EPCI à fiscalité propre ayant pris la compétence).

4.4.2 PEI publics financés par des tiers

Certains PEI sont réalisés ou financés par un aménageur puis entretenus par le service public de DECI. Ces PEI sont alors considérés comme des équipements publics. C'est le cas pour les situations suivantes :

- zone d'Aménagement Concertée (ZAC) : la création de PEI publics peut être à la charge des constructeurs ou aménageurs dans le cadre d'une ZAC. Dans ce cas, cette disposition relative aux PEI épouse le même régime que la voirie ou l'éclairage public qui peuvent également être mis à la charge des constructeurs ou aménageurs,
- projet Urbain Partenarial (PUP) : les équipements sont réalisés par la collectivité et sont payés par la personne qui conventionne avec la commune,
- participation pour équipements publics exceptionnels : le constructeur finance l'équipement mais c'est la collectivité qui le réalise, lorsque d'une part, un lien de causalité directe est établi entre l'installation et l'équipement, et que, d'autre part ce dernier revêt un caractère exceptionnel. Les PEI réalisés dans ce cadre sont des PEI publics,
- lotissement d'initiative publique dont la totalité des équipements communs, une fois achevés par le lotisseur, est transférée dans le domaine d'une personne morale de droit public après conclusion d'une convention. Les PEI réalisés dans ce cadre sont des PEI publics.

Dans ces quatre situations, ces PEI relèvent, après leur création, de la situation des PEI publics. Ils sont entretenus, contrôlés, remplacés à la charge du service public de la DECI comme les autres PEI publics.

Par souci de clarification juridique, il est indispensable que ces PEI soient expressément rétrocédés au service public de DECI.

4.4.3 Aménagement de PEI publics sur des parcelles privées

1^{er} cas : le PEI a été financé par la commune ou l'EPCI et installé sur un terrain privé sans acte. Ce PEI est intégré aux PEI publics. Une régularisation de la situation sera nécessaire.

2^{ème} cas : pour implanter une réserve artificielle (par exemple) sur un terrain privé, toujours en qualité de PEI public, le maire (ou le président de l'EPCI) peut :

- Procéder par négociation avec le propriétaire en établissant, si nécessaire, une convention,
- Demander au propriétaire de vendre à la commune (ou à l'EPCI) l'emplacement concerné par détachement d'une partie de la parcelle visée.

En cas d'impossibilité d'accord amiable, ou contractuel, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre. L'utilité publique est constituée, pour ce type d'implantation, sous le contrôle du juge administratif.

En cas de mise en vente de la parcelle par le propriétaire, la commune peut se porter acquéreur prioritaire si elle a instauré le droit de préemption urbain, dans les conditions prévues par les articles L 211-1 et suivants du code de l'habitation.

Par contre, la procédure de servitude passive d'utilité publique ne peut être mise en œuvre. La défense incendie ne figure pas dans la liste de servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol définie à l'article R 126-3 du code de l'urbanisme et de la construction.

4.4.4 Mise à disposition d'un point d'eau par son propriétaire

Un point d'eau existant, de préférence déjà accessible, peut être mis à la disposition du service public de DECI par son propriétaire après accord de celui-ci. L'accord préalable du propriétaire est exigé au titre de l'article R 2225-1, 3^{ème} alinéa.

Cette situation de mise à disposition est visée à l'article R 2225-7 III. Une convention formalise la situation.

Dans ce type de cas, la maintenance, **pour ce qui relève de la DECI** et le contrôle du PEI sont assurés dans le cadre du service public de DECI.

De même, en cas de prélèvement important d'eau, notamment sur une ressource non réalimentée en permanence, la convention peut prévoir des modalités de remplissage.



Ce principe de mise à disposition peut être reproduit dans les mêmes conditions pour les PEI privés (y compris les PENA « baignables »), d'une ICPE, d'un ERP ou d'un ensemble immobilier.

Important : Hormis les cas précédemment cités, **d'autres situations locales d'usage ou de droit** peuvent inciter les communes ou les EPCI à **assimiler aux PEI publics**, des PEI qui n'appartiennent pas clairement à la commune ou à l'EPCI.

La mise en place de l'arrêté communal ou intercommunal de DECI visé à l'article R 2225-4, dernier alinéa, doit permettre de clarifier certaines situations en mentionnant explicitement le statut public ou privé des différents PEI.

Résumé : les points d'eau incendie privés

Les frais d'achat, d'installation, d'entretien, de signalisation et de contrôle de ces ouvrages sont en général à la charge du propriétaire. Il lui revient également d'en garantir l'accessibilité aux engins de lutte contre l'incendie.

L'autorité de police spéciale doit s'assurer que ces ouvrages sont contrôlés périodiquement par le propriétaire. Le résultat de ces contrôles doit ainsi être transmis au maire (ou président de l'EPCI à fiscalité propre).

Si la gestion de ces ouvrages est confiée, pour tout ou partie, ne serait-ce que pour le contrôle, à la collectivité publique (après accord de celle-ci), une convention doit formaliser cette situation.

Le SDIS 84 effectue une reconnaissance opérationnelle de ces PEI, après accord du propriétaire, dans les mêmes conditions que les PEI publics

Ces ouvrages sont répertoriés par le SDIS 84 conformément au chapitre 5. Un numéro d'ordre, exclusif de toute autre numérotation leur est attribué (comme pour les PEI publics). Ce numéro est apposé sur l'appareil ou sur un dispositif de signalisation par le propriétaire.

4.5 Utilisations annexes des PEI

Les PEI publics, en particulier ceux qui sont alimentés par un réseau d'eau sous pression, sont conçus pour, et par principe **réservés à l'alimentation en eau des moyens du SDIS 84**.

La réglementation nationale n'impose pas le principe d'exclusivité des ressources en eau consacrées à la lutte contre l'incendie dans le cadre de la DECI. Dans le cadre de ses prérogatives de police spéciale, il appartient au maire (ou au président de l'EPCI à fiscalité propre) de réglementer l'utilisation des PEI. En particulier, il lui revient de réserver ou non l'exclusivité de l'utilisation des PEI aux seuls services d'incendie et de secours, en particulier pour les PEI connectés au réseau d'eau potable.

Il peut autoriser, après avis selon le cas, du service public de l'eau ou de l'autorité chargée du service public de la DECI, l'utilisation des PEI pour d'autres usages. Toutefois, cette utilisation doit :

- ne pas nuire à la pérennité de l'usage premier de ces équipements ou ressources : la lutte contre l'incendie ;
- ne pas altérer la qualité de l'eau. Les utilisateurs doivent être informés des précautions à prendre afin d'éviter les retours d'eau lors des puisages ainsi que de leur responsabilité.
- si l'usage de l'eau est destinée à la consommation humaine (eaux destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques), tel que défini à l'article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique (CSP), veiller par toutes précautions adaptées, au respect des points suivants :
 - l'eau alimentant le PEI répond bien aux critères de qualité prévus aux articles R. 1321-2 à 5 du CSP,
 - le PEI a été purgé du volume d'eau du réseau DECI compris entre le point de piquage et le PEI.
- être assujettie dans le cas où l'eau alimentant le PEI répond aux critères de qualité prévus aux articles R. 1321-2 à 5 du Code de la Santé Publique, quel que soit l'usage annexe fait de l'eau, à la présence obligatoire d'un dispositif de protection des réseaux contre les retours d'eau. Ce dispositif doit être dimensionné pour répondre aux contraintes du réseau aval. Il doit être contrôlable et indépendant de tout autre dispositif.

Pour les autorisations de puisage plus régulières, il est recommandé de mettre en place des appareils de puisage ad hoc équipés d'un dispositif de protection des réseaux contre les retours d'eau et d'un dispositif de comptage de l'eau.

Pour les réserves d'eau à capacité limitée, de telles autorisations de puisage doivent être délivrées, exceptionnellement et avec prudence, car la quantité minimum prévue pour la DECI doit être garantie.

Les modalités, les contreparties ou la tarification des prélèvements pour ces usages sont réglées localement.

4.6 DECI et gestion durable des ressources en eau

La gestion des ressources en eau consacrées à la DECI s'inscrit dans les principes et les réglementations applicables à la gestion globale des ressources en eau.

Dans le cadre du développement durable, les principes d'optimisation et d'économie de l'emploi de l'eau sont également applicables à la DECI. Ces principes se concrétisent, par exemple, par l'utilisation des ressources existantes en milieu rural. Ils s'inscrivent en cohérence avec les techniques opérationnelles du SDIS 84 et les objectifs de sécurité des personnes (sinistrés et sauveteurs) et des biens définis.

4.6.1 DECI et la loi sur l'eau

Les installations, les ouvrages, et les travaux réalisés au titre de la DECI et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines sont soumises au droit commun des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement (« loi sur l'eau »).

Toutefois, il est précisé que les volumes qui seraient prélevés dans les eaux superficielles en cas d'incendie constituent par nature des prélèvements très ponctuels. Leurs volumes sont inférieurs aux seuils d'autorisation ou de déclaration prévus par les articles R 214-1 et suivants du code de l'environnement.

4.6.2 Qualité des eaux utilisables par la DECI

La DECI n'est pas exclusivement axée sur l'utilisation des réseaux d'eau, en particulier lorsque ces réseaux sont inexistantes ou insuffisants pour cet usage que l'on peut considérer comme accessoire.

L'utilisation d'eau potable, pour alimenter les engins d'incendie, n'est pas une nécessité opérationnelle. Au contraire, il est préférable de privilégier l'utilisation d'eau non potable lorsque cela est possible. Dans ce cas, la moindre qualité de l'eau ne doit pas porter atteinte à la santé des intervenants, aggraver les dommages aux biens défendus (biens culturels par exemple) ou dégrader le matériel du SDIS (pompe).

Toutes les ressources d'eau variées de proximité peuvent être utilisées telles les eaux de pluie récupérées pour le remplissage des citernes, les points d'eau naturels, etc...

Le décret n°2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées (REUT), définit les modalités d'encadrement de nouveaux usages d'eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées.



A ce titre, la réutilisation des eaux usées traitées au niveau de stations de traitement et d'épuration d'eaux usées peut être employée pour la DECI.

Néanmoins, pour être considérées comme PENA, ces ressources doivent répondre à l'ensemble des dispositions décrites dans le présent règlement (Cf : Fiche technique 9).

4.6.3 Préservation des ressources en eau en situation opérationnelle

La recherche de la préservation des ressources en eau, face à un sinistre, peut aussi conduire le Commandant des Opérations de Secours (COS), sous couvert du DOS (maire ou préfet), à opter parfois à faire « la part du feu » pour une limitation de l'utilisation de grandes quantités d'eau.

Par exemple, en considérant l'absence de risques pour les personnes, l'impossibilité de sauver le bien sinistré, la faible valeur patrimoniale du bien, ou encore l'absence de risque de pollution atmosphérique notable par les fumées, la priorité du COS se limitera à surveiller le sinistre et à empêcher sa propagation aux biens environnants. Il peut s'agir ainsi d'éviter de gérer des complications démesurées face à l'enjeu du bien sinistré:

- l'exposition inutile des sauveteurs à des risques sans enjeu pour les personnes et les biens,
- une pollution importante par les eaux d'extinction,
- la mise à sec d'un château d'eau ou de réservoirs d'eau potable (notamment en période de sécheresse).

Ces postures sont mentionnées pour mémoire et n'ont pas d'incidence sur la conception de la DECI.

4.6.4 Optimisation des réseaux en situation opérationnelle

Lorsque la situation le nécessite (incendie avec d'importants besoins en eau, réseau sous dimensionné ...), le recours à l'astreinte technique des opérateurs de gestion du service d'eau peut être rendu nécessaire afin d'optimiser le réseau pendant une période limitée à la durée de la lutte contre l'incendie.

Son déclenchement peut être réalisé sur la demande du COS ou par anticipation du Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS).

Chapitre 5 :

Mise en service et maintien en condition opérationnelle des PEI & Echanges d'informations entre partenaires de la DECI

Le présent chapitre aborde les modalités de mise en service et de maintien en condition opérationnelle des PEI, ainsi que les modalités de circulation des informations en matière de DECI.



Important : Pour les PEI existants, les différentes actions garantissant le maintien opérationnel devront être effectuées annuellement avant le 1^{er} novembre.

Le Vaucluse étant soumis à des restrictions d'usage de l'eau en période de sécheresse, les services chargés des maintenances, contrôles et reconnaissances opérationnelles sont tenus d'adapter leurs calendriers prévisionnels en fonction de cette contrainte le cas échéant.

5.1 Mise en service des PEI

5.1.1 Visite de réception

La visite de réception d'un nouveau PEI relevant du RDDECI est obligatoire.

Elle permet de vérifier si le PEI correspond aux caractéristiques attendues en matière d'urbanisme et aux dispositions du RDDECI (accessibilité, signalisation...). Cette visite permet également d'intégrer le PEI dans la Base de Données de DECI (BDDECI).

La réception des PEI est à la charge des communes ou des EPCI compétents ou des propriétaires de PEI privés afin d'en permettre la mise à disposition permanente.

Le maître d'ouvrage sollicite la visite de réception auprès du service public de DECI. Ce service programme cette visite au moins deux semaines avant la date prévue et précise la référence du document d'urbanisme motivant l'opération.

Elle est réalisée en présence du propriétaire de l'installation ou de son représentant, de l'installateur, du service public de DECI, du service des eaux s'il est concerné et du SDIS 84 (service prévision de la compagnie opérationnelle concernée).

Le jour de la visite, le maître d'ouvrage ou son représentant doit être en possession de la notice descriptive et technique de l'installation établie par l'installateur.

Les points suivants seront vérifiés :

- aspect général
 - (géo)localisation
 - implantation et accessibilité (espace libre et débroussaillage)
 - signalisation (panneau, numérotation, peinture)
 - caractéristiques techniques (respect des préconisations du GDRA des PEI)
 - identification du propriétaire
- hydrants sous pression
 - orientation des prises ou raccord tournant
 - dispositif de protection mécanique
 - dispositif de mise à l'air libre
 - fonctionnement vidange
 - mécanisme étanche

- vanne de pied
- limiteur de pression (si nécessaire)
- débit nominal sous une pression dynamique de 1 bar minimum
- débit maximum (limité à 120 m³/h)
- pression statique

Dans le cas où plusieurs PEI connectés sont susceptibles d'être utilisés en simultanée, il convient de s'assurer du débit de chaque PEI en situation d'utilisation combinée (débit simultané) ainsi que de l'alimentation du dispositif pendant la durée attendue. Une attestation de débit simultané doit alors être fournie par le gestionnaire du réseau d'eau (cette attestation peut aussi être fournie à partir d'une modélisation).

- points d'eau naturels ou artificiels avec leur(s) équipement(s)
 - distance entre la crépine à l'étiage et la pompe de l'engin (8m maximum)
 - aire d'aspiration (dimension, butée de sécurité, signalisation)
 - vanne quart de tour
 - hauteur des prises d'aspiration (0,5 m à 0,8 m)
 - hauteur d'aspiration (6 m maximum)
 - dispositif de sécurité (clôture, surverse,...)
 - système de réalimentation
 - volume du PENA

L'ensemble de ces items sont repris dans les fiches de réception types définies à l'annexe 5.

Sur la base de la fiche de réception, de la notice descriptive et technique de l'installation établie par l'installateur et des caractéristiques attendues, un procès-verbal de réception est établi par le service public de DECI. Il doit être accessible au maire (ou au président de l'EPCI à fiscalité propre) et transmis sous 15 jours au SDIS 84.

Ce procès-verbal doit préciser si le PEI :

- répond aux besoins en matière de DECI,
- est conforme ou pas au GDRA.

La réception d'un ouvrage mentionné dans le présent paragraphe relève du régime prévu à l'article 1792-6 du code civil. Ainsi, le procès-verbal de réception sert de point de départ pour les délais des garanties légales.

Le SDIS attribue le numéro du PEI lors de cette visite de réception.

5.1.2 Numérotation d'un Point d'Eau Incendie

Dès sa création, un numéro départemental, unique, est attribué à chaque PEI concomitamment à la visite de réception. Ce numéro est affecté par le SDIS 84.

Il est composé du numéro INSEE de la commune suivi du numéro d'ordre jusqu'à 4 chiffres.

INSEE DE LA COMMUNE - NUMERO D'ORDRE DU PEI
(ex : 84004 – 3, soit le 3^{ème} PEI de la commune de Aubignan)

Le numéro d'ordre doit figurer directement sur l'appareil (PI, citerne...).

Il est apposé par le service public de DECI ou par le propriétaire dans le cas des PEI privés.

De manière générale, le numéro d'ordre est incrémenté de façon automatique en partant du dernier numéro attribué. Il sera néanmoins possible d'utiliser un numéro antérieur, s'il est disponible (PEI supprimé par exemple).

5.2 Maintien en condition opérationnelle

Important : Après leur création, le maintien en condition opérationnelle des PEI est fondamental.

A cet effet, la réglementation met en place plusieurs principes dont l'objectif commun est de garantir l'efficacité permanente de la DECI.

Il en va :

- de la sécurité physique des populations sinistrées et des sauveteurs intervenants,
- de la protection des animaux, des biens et de l'environnement,
- de la sécurité juridique des autorités chargées de la DECI.

La réglementation distingue :

1°) les actions de maintenance (préventive et corrective) destinées à préserver les capacités opérationnelles des PEI,

2°) les contrôles techniques périodiques destinés à évaluer les capacités des PEI,

3°) les reconnaissances opérationnelles qui visent à s'assurer de la disponibilité opérationnelle des PEI.

Les actions de maintenance et de contrôles techniques sont mises en place sous l'autorité du maire ou du président d'EPCI à fiscalité propre. Elles sont à la charge du service public. Elles peuvent faire l'objet de marchés publics.

Dans le cas des PEI privés, ces actions sont à la charge du propriétaire, mais peuvent être réalisées dans le cadre du service public de DECI après convention.

Les reconnaissances opérationnelles des PEI et leur suivi sont à la charge du SDIS 84.

Au regard des périodes de sécheresse et des pics de consommation liés au flux touristique, le calendrier des opérations de contrôle devra être judicieusement organisé en concertation avec les gestionnaires de réseaux.

Les services réalisant les différentes actions nécessaires au maintien en condition opérationnelle doivent prévenir au préalable les exploitants de réseau lorsque les PEI concernés sont raccordés au réseau sous pression d'Adduction d'Eau Potable (AEP).

Dans un souci d'efficacité, les actions de maintenance et les contrôles techniques peuvent être effectués de manière conjointe. Dans cet esprit, les contrôles techniques et les reconnaissances opérationnelles sont réalisés de façon coordonnée c'est à dire que chaque PEI est inspecté alternativement une année sur deux.

5.2.1 *Actions de maintenance*

Définies à l'article R 2225-7-§-5 du CGCT, les actions de maintenance (préventives et correctives) nécessitent la mise en place d'une organisation visant à :

- assurer un fonctionnement normal et permanent du PEI,
- maintenir l'accessibilité, la visibilité et la signalisation du PEI,
- recouvrer au plus vite un fonctionnement normal en cas d'anomalie.

Les maintenances préventives sont à réaliser selon les préconisations du fabricant (périodicité, points de vérification ...).

Les maintenances correctives interviennent après le signalement d'une anomalie et doivent rétablir les caractéristiques minimales du PEI dans les meilleurs délais au regard du type d'anomalie constatée.

Au titre des bonnes pratiques, les actions de maintenance peuvent faire l'objet d'un compte rendu qui est transmis au service public de DECI et accessible au maire ou président d'EPCI. Dans ce document, figureront les points inspectés (avec les anomalies éventuellement constatées et les mesures prises pour y remédier) et un commentaire sur l'état général de chaque PEI (exemple : Rien A Signaler (RAS), prévoir le remplacement de telle pièce ...).

5.2.2 Contrôles techniques périodiques

Définis à l'article R 2225-9 du CGCT, les contrôles techniques périodiques ont pour objectif de s'assurer que chaque PEI conserve ses caractéristiques, notamment sa condition hydraulique d'alimentation.

Le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre notifie au préfet le dispositif de contrôle des PEI qu'il met en place et toute modification de celui-ci. Le SDIS 84 centralise cette notification.

Ces contrôles doivent être réalisés tous les deux ans, en alternance avec les reconnaissances opérationnelles effectuées par le SDIS 84 selon une répartition, pour chaque commune, définie en annexe 4.

Important : Cette pratique complémentaire des acteurs permet de limiter les perturbations sur le réseau d'eau potable et les gaspillages sans préjudice sur l'actualisation des données dans leur vocation opérationnelle première ni dans la qualité des avis d'urbanisme rendus.

Ces contrôles portent sur les points suivants :

- aspect général
 - accessibilité (espace libre, débroussaillage ...)
 - signalisation (panneau, numérotation, peinture...)
- hydrants sous pression
 - bonne manœuvre des différents organes (robinets, vannes, bouchons, dispositif de décompression, de vidange, d'étanchéité)
 - inspection visuelle (état des raccords, des joints, des bouchons, du coffre, du dispositif de protection mécanique, ...)
 - débit nominal sous une pression dynamique de 1 bar minimum
 - débit maximal (limité à 120 m³/h)
 - pression statique

Les contrôles de débit et de pression doivent être réalisés dans les conditions normales d'utilisation du réseau. Une attention particulière doit être portée à la vérification de la bonne ouverture des vannes de pied de poteau ou de bouche d'incendie. Leur ouverture partielle est en effet la cause d'une partie non négligeable des insuffisances de débit constatées.

Une procédure de manœuvre est définie en annexe 5. Elle devra être strictement respectée par les agents réalisant les contrôles dans la mesure où elle a pour objectif la sécurité des intervenants, d'éviter les mauvaises manœuvres des appareils ayant pour conséquence des coups de bélier ou des risques de perturbations du réseau et de préciser une méthode de relevé des débits et de la pression afin d'en d'homogénéiser les résultats sur le département.

Ces contrôles, effectués tous les deux ans, doivent être réalisés par des mesures sur le terrain. Par conséquent, les contrôles par échantillonnage ou par modélisation peuvent les compléter mais pas s'y substituer.

- points d'eau naturels ou artificiels avec leur(s) équipement(s)
 - bonne manœuvre des différents organes (robinets, vannes, bouchons, dispositif d'alimentation, dispositif hors gel, dispositif d'étanchéité, ...)
 - inspection visuelle (butée de sécurité, état du dispositif fixe d'aspiration, dispositif de sécurité, clôture, surverse, dispositif de visualisation du volume d'eau...)
 - volume du PENA



Les contrôles techniques font l'objet d'un compte rendu qui est transmis au service public de DECI. Ce service renseigne la base des données DECI (BD DECI) en complétant les champs (débit, pression, ...) les concernant.

5.2.3 Reconnaissances opérationnelles

Définies à l'article R 2225-10 du CGCT, les reconnaissances opérationnelles ont pour objectif de s'assurer que les PEI (publics et privés) sont utilisables pour l'alimentation des moyens de lutte contre les incendies. Elles sont donc réalisées par le SDIS 84 pour ses propres besoins.

La bonne connaissance permanente par le SDIS 84 de la situation des PEI (localisation, type, capacités, particularité d'implantation...) est un gage de gain de temps et d'efficacité dans les opérations de lutte contre l'incendie.

Les propriétaires de PEI privés sont tenus de faciliter l'accès à leurs sites de façon à permettre aux sapeurs-pompiers de mener leurs reconnaissances opérationnelles.

Ces reconnaissances opérationnelles doivent être réalisées tous les deux ans, en alternance avec les contrôles techniques selon une répartition, pour chaque commune, définie en annexe 4.

Ces reconnaissances portent sur :

- aspect général
 - contrôle de la position par rapport à la cartographie existante
 - accessibilité (espace libre, débroussaillage, ...)
 - signalisation (panneau, numérotation, peinture)
 - inspection visuelle de l'appareil et de l'aménagement (respect des caractéristiques arrêtées dans le GDRA des PEI, anomalies éventuelles)
- hydrants sous pression
 - ouverture progressive et précautionneuse limitée à 3 tours maximum pour constater l'absence de grippage.
- points d'eau naturels ou artificiels avec leur(s) équipement(s)
 - volume du PENA
 - mise en œuvre des dispositifs fixes d'aspiration en circuit fermé (poteau d'aspiration, canne d'aspiration et prise fixe sur citerne) dès lors qu'un doute apparaît sur le bon fonctionnement de ces derniers.

Les reconnaissances opérationnelles font l'objet d'un compte rendu qui est transmis au service public de DECI via la base des données DECI (BD DECI) en complétant la partie le concernant

ETUDE PARTICULIERE

Concernant la création ou l'agrandissement de bâtiment, le SDIS demande la mise en œuvre de mesure des hydrants en simultané de manière à s'assurer du potentiel hydraulique de la zone (Cf.2.1).

5.3 Circulation générale des informations

Définie à l'article R 2225-3 § 7 du CGCT, la circulation générale des informations entre les différents acteurs de la DECI prend en compte :

- la création ou la suppression des PEI,
- la modification des caractéristiques des PEI,
- l'indisponibilité temporaire des PEI et leur remise en service.



Ces échanges concernent principalement le SDIS 84, le service public de l'eau, le service public de DECI, les correspondants incendie et secours, les autres gestionnaires de ressources d'eau, les autorités chargées de la police spéciale de la DECI et les propriétaires ou exploitants dans le cas des PEI privés.

Ces modalités concernent:

- **La gestion courante** des PEI telle que mentionnée dans les paragraphes supra (visite de réception, actions de maintenance, contrôles techniques périodiques et reconnaissances opérationnelles). Dans ce cas, la transmission d'informations (procès verbal, compte rendu) se fait par voie électronique.

- **L'échange d'information urgente** telle que l'indisponibilité (absence d'eau, PEI inutilisable...), l'anomalie importante (volume ou débit visiblement insuffisant ...), la suppression ou bien encore la remise en état. Dans ce cas, l'information est transmise sans délai au SDIS 84, au centre de secours mixte territorialement compétent (Cf : Annexe 4.1) et au service public de DECI (Cf : fiche technique en annexe 5), et est accessible au maire ou président d'EPCI.

Le mode de transmission peut-être réalisé en renseignant la BD DECI (Cf : 5.4) immédiatement afin que l'information soit exploitable par le SDIS et par courriel (Cf : Annexe 5.4 fiche de signalement au SDIS de changement d'état d'un PEI) et confirmé par tout autre moyen sûr.

Tous les travaux programmés entraînant une coupure des réseaux de canalisation d'eau doivent faire l'objet d'une information préalable ou, à défaut, immédiate au SDIS 84 par le gestionnaire de l'eau et/ou le service de la mairie (ou de l'EPCI) concerné. Il en est de même pour la remise en service (Cf : fiche technique en annexe 5).

5.4 Base de Données des Points d'Eau Incendie (BD DECI)

Le SDIS 84 tient, et met à jour, un traitement informatique des données recensant l'ensemble des PEI publics et privés du département.

Pour des raisons de connaissance opérationnelle et de localisation rapide, figurent également les autres PEI qui ne relèvent pas du RDDECI.

Cette base de données a pour objectif premier de suivre leur mise en service et leur disponibilité à des fins opérationnelles.

Elle recense:

- les caractéristiques des PEI : chaque PEI est caractérisé par sa nature, sa localisation, son débit ou sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente. Il est doté d'un numéro d'ordre départemental,
- les résultats des contrôles techniques et des reconnaissances opérationnelles.

Le dispositif d'échange d'informations entre les différents partenaires de la DECI mis en place (Cf : 5.3) permet de mettre à jour le recensement opérationnel des PEI et leurs caractéristiques actualisées. Cette base de données peut être citée en référence dans les arrêtés communaux ou intercommunaux.

Chapitre 6

L'arrêté communal ou intercommunal de défense extérieure contre l'incendie

Le présent chapitre traite de l'arrêté communal ou intercommunal qui permet au maire ou au président d'EPCI à fiscalité propre ayant pris la compétence, de prescrire de la DECI de son territoire.

6.1 Objectifs et principes généraux

En application de l'article R 2225-4 du CGCT, le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre doit:

- identifier les risques à prendre en compte,
- fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des PEI pour y répondre.

Pour cela, il intègre l'ensemble des PEI y compris ceux définis et traités par d'autres réglementations autonomes (DFCI, ERP, ICPE ...). Pour ces cas, il n'a ni à analyser le risque, ni à prescrire des PEI, ni à le prendre en charge sauf si la réglementation spécifique le précise.

Il reprend donc les données générées par l'application de ces réglementations sans les modifier, dans un intérêt de cohérence globale de la défense incendie et surtout pour les interactions pratiques qui pourront exister.

A l'occasion de ce recensement, des caractéristiques techniques particulières des PEI doivent être mentionnées comme, par exemple, la manœuvre de vannes des réserves incendie des châteaux d'eau ou bien encore l'emploi de surpresseurs en direct (Cf : annexe 2.4).

Le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre fixe dans cet arrêté la liste des PEI publics et privés présents sur son territoire. Les PEI retenus dans cet arrêté doivent être conformes au RDDECI.

Ce document est obligatoire.

Cette mesure a pour objectif de :

- définir sans équivoque la DECI,
- trancher la situation litigieuse de certains points d'eau.

Le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre notifie cet arrêté au préfet et toute modification ultérieure. Le SDIS centralise cette notification.

6.2 Elaboration et mise à jour

Lors de la mise en place initiale de l'arrêté, le SDIS 84, en sa qualité de conseiller technique, transmet à la commune ou à l'EPCI les éléments en sa possession. L'arrêté peut renvoyer vers la base de données DECI.

Les caractéristiques suivantes des PEI sont obligatoirement mentionnées dans l'arrêté et dans la BD DECI:

- localisation,
- type, famille (poteau d'incendie, citerne fixe avec prise d'aspiration, ...),
- statut (public, privé),
- débit ou volume estimé, pression (pour les appareils connectés à un réseau d'eau sous pression),
- diamètre de la canalisation,
- capacité de la ressource en eau l'alimentant (exemple: inépuisable sur cours d'eau, capacité du château d'eau...),
- numérotation.

La mise à jour de cet arrêté (notamment pour la création ou la suppression d'un PEI) entre dans les processus d'échanges d'informations entre les différents partenaires en lien avec la DECI (Cf : annexe 5.3).

Important : Le signalement des indisponibilités ponctuelles des PEI n'entre pas dans le périmètre juridique de cet arrêté. Il n'est pas nécessaire de modifier l'arrêté dans ces cas.



Chapitre 7

Le schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre l'incendie

Le présent chapitre traite du Schéma Communal ou Intercommunal de DECI (SCDECI ou SICDECI) qui est un document d'analyse et de planification de la DECI au regard des risques d'incendie présents et à venir.

7.1 Objectifs et principes généraux

En application des articles R 2225-5 et 6 du CGCT, le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre peut élaborer un S(I)CDECI. Ce document facultatif doit être établi en conformité avec le RDDECI.

Sur la base d'une analyse des risques d'incendie bâtementaire, le S(I)CDECI a pour objet de :

- dresser l'état des lieux de la DECI existante,
- identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution possible (développement de l'urbanisation...),
- vérifier l'adéquation entre la DECI existante et les risques à défendre,
- fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense, si nécessaire,
- planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires.

Le S(I)CDECI constitue une approche individualisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune (ou EPCI) et de définir précisément ses besoins.

Il permet ainsi la planification des équipements de complément, de renforcement de la défense incendie ou de remplacement des appareils obsolètes ou détériorés. Les PEI choisis doivent être conformes au RDDECI et au GDRA des PEI figurant en annexe 1 du présent règlement.

Les préconisations du schéma sont proposées avec des priorités de remise à niveau ou d'installations. Cette planification peut s'accompagner d'échéances afin de permettre au maire ou au président d'EPCI à fiscalité propre de mener les actions de manière efficiente et à des coûts maîtrisés.

Dans cet objectif de rationalisation, il devra être tenu compte des PEI existants sur les communes limitrophes y compris de départements limitrophes.

Lorsque le schéma est arrêté, le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre s'y réfère pour améliorer la DECI de la commune ou de l'intercommunalité, en tenant compte des ordres de priorité de remise à niveau ou d'installation d'équipements nouveaux.

Il peut être adjoint à ce schéma un plan d'équipement qui détaillera le déploiement des PEI à implanter ou à rénover. Le cas échéant, ce plan est coordonné notamment avec le schéma de distribution d'eau potable et avec les travaux intéressant le réseau d'eau potable.

7.2 Elaboration et mise à jour

Le S(I)CDECI est réalisé à l'initiative de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre ayant pris la compétence. Ce schéma peut être réalisé par les moyens propres de la commune ou de l'EPCI, ou par un prestataire.

7.2.1 Processus d'élaboration

Les éléments de méthode cités ci-dessous sont donnés à titre indicatif. La démarche d'élaboration peut s'articuler comme suit:

- Analyse des risques

Pour déterminer les niveaux de risques, il convient de recenser les cibles défendues et celles non défendues (entreprises, ERP, zones d'activités, zones d'habitations, bâtiments du patrimoine culturel, hameaux, fermes, maisons individuelles, etc.) au moyen d'un ensemble de documents récents notamment :

- pour chaque type de bâtiment ou groupe de bâtiments :
 - caractéristiques techniques et les surfaces non recoupées,
 - activité et/ou stockage présent,
 - distance séparant les cibles des PEI,
 - distance d'isolement par rapport aux tiers ou tout autre risque,
 - implantation des bâtiments (accessibilité),
 - moyens fixes d'extinction (sprinkler, déversoir...),
- pour les zones urbanisées à forte densité, les groupes de bâtiments seront pris en considération de manière générique (exemple : habitat collectif R+6 avec commerces en rez-de-chaussée).
- autres éléments à forte valeur ajoutée :
 - le schéma de distribution d'eau potable prévu à l'article L 2224.7.1 du CGCT (schéma des canalisations du réseau d'adduction d'eau potable et du maillage entre les réseaux, caractéristiques des châteaux d'eau telles que les capacités, ...),
 - tout document d'urbanisme,
 - tout projet à venir,
 - tout document jugé utile par l'instructeur du schéma.

Il est rappelé que pour toutes les catégories de risques, toute solution visant à limiter ou à empêcher la propagation du feu peut être prise en compte dans l'analyse.

➤ Etat de l'existant et prise en compte des projets futurs connus

Il convient de disposer d'un repérage de la DECI existante en réalisant un inventaire des différents PEI utilisables ou potentiellement utilisables. Une visite sur le secteur concerné peut compléter l'inventaire. Un répertoire précisant les caractéristiques précises des points d'eau et une cartographie des ressources en eau sont réalisés. Cet état reprend les éléments de l'arrêté visé au chapitre précédent.

➤ Application des grilles de couverture

L'application des grilles de couverture du présent RDDECI doit permettre de faire des propositions pour améliorer la DECI en déterminant les besoins en eau en fonction des cibles à défendre ou insuffisamment défendues.

Les résultats de l'utilisation des grilles et de la carte réalisée doivent apparaître dans un tableau de synthèse. Ce tableau préconise des aménagements ou installations à réaliser pour couvrir le risque afférant au type de cibles.

➤ Evaluation des besoins en PEI

Les préconisations du schéma sont proposées avec des priorités de remise à niveau de l'existant et de création d'équipements en lien avec la DECI pour tenir compte des constructions futures. Cela permettra de planifier la mise en place des nouveaux PEI. Cette planification peut s'accompagner d'échéances.

Si plusieurs solutions existent, il appartient au maire ou au président de l'EPCI à fiscalité propre de faire le choix de la défense souhaitée afin d'améliorer la DECI à des coûts maîtrisés.

➤ Rédaction du schéma

Le canevas ci-dessous propose une forme type et simple du dossier du S(I)CDECI :

- 1) Référence aux textes en vigueur: récapitulatif des textes réglementaires (dont le RDDECI),
- 2) Méthode d'application: explication de la procédure d'étude de la DECI de la collectivité (avec les explications sur la méthode utilisée et les résultats souhaités),
- 3) Etat de l'existant de la défense incendie: représenté sous la forme d'un inventaire des PEI existants. La cartographie mentionnée ci-dessous doit permettre de visualiser leur implantation,

- 4) Analyse, couverture et propositions: préconisations pour améliorer l'existant et propositions de création pour tenir compte de l'évolution de l'urbanisation future. Celles-ci peuvent être prioritaires et planifiées dans le temps,
- 5) Cartographie: visualisation de l'analyse réalisée et des propositions d'amélioration de la DECI mettant en évidence les « zones d'ombre »,
- 6) Autres documents: inventaire des exploitations (commerces, artisans, agriculteurs, ZAC, etc.), schéma de distribution d'eau potable plans de canalisations, compte-rendu de réunion, « porter à connaissance », etc.

➤ Procédure d'adoption

Le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre arrête le S(I)CDECI après avis du SDIS et des autres partenaires compétents (exploitant des réseaux notamment).

Pour le cas des SICDECI, le président de l'EPCI à fiscalité propre recueille l'avis des maires de l'intercommunalité.

Chacun de ces avis doit être rendu dans un délai maximum de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Il s'agit d'avis simples.

7.2.2 Procédure de révision

La révision du S(I)CDECI est à l'initiative de la collectivité. Il est conseillé de réviser le schéma lorsque :

- une des phases du plan d'équipement est achevée,
- le développement urbain nécessite une nouvelle étude de la couverture incendie,
- les documents d'urbanisme sont révisés.

GLOSSAIRE

Accessibilité: capacité d'une voie ou d'une zone à assurer la mise en station et en action d'un engin ou de matériels de lutte contre l'incendie.

AEP: Adduction d'Eau Potable.

BI: La Bouche d'Incendie est un point d'eau incendie (PEI) normalisé qui a la particularité d'être souterrain. Si ce type d'hydrant a une qualité esthétique car peu visible, il pose de nombreuses contraintes opérationnelles: manœuvre complexe, difficulté de localisation, risque d'entrave par des véhicules en stationnement ou la neige.

BDDECI: La Base de Données de Défense Extérieure Contre l'Incendie est tenue par le SDIS84 et compile l'ensemble des valeurs et observations des PEI connus par le SDIS.

Capacité utilisable: volume d'eau disponible pour l'usage des moyens du SDIS dans les limites des contraintes de mise en aspiration des engins, notamment la hauteur géométrique d'aspiration et la hauteur d'eau en dessous et au-dessus de la crépine.

CASDIS: Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

CF (Coupe-Feu) : voir « [Résistance au feu](#) »

CGCT: Code Général des Collectivités Territoriales.

CODIS: Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours.

Correspondant incendie et secours: La loi Matras du 25 novembre 2021 prévoit dans son article 13, la désignation d'un correspondant incendie et secours dans les conseils municipaux des communes ne disposant pas déjà d'un adjoint au maire chargé des questions de sécurité civile.

COS: Commandant des Opérations de Secours. Le COS est un sapeur-pompier. Avec l'ensemble des moyens publics et privés, il met en œuvre, sous l'autorité du préfet ou du maire (DOS), la stratégie définie par ce dernier.

CSP: Code de la Santé Publique.

DDT: Direction Départementale des Territoires.

Débit simultané: il s'agit du débit cumulé de plusieurs PEI (PI ou BI dans la majorité des cas) utilisés de façon simultanée par les sapeurs-pompiers.

DECI: Défense Extérieure Contre l'Incendie est l'ensemble des points d'eau incendie (PEI) destinés à assurer des actions de lutte contre l'incendie. Constituent les PEI: les Bouches ou Poteaux incendie (BI, PI) normalisés, les points d'eau naturels (lac, étang, rivière, etc.) et artificiels (citerne, bêche).

DFCI: Défense de la Forêt Contre l'Incendie est l'ensemble des ouvrages (desserte, points d'eau incendie) destinés à assurer la protection des massifs forestiers contre l'incendie.

DESSERTE ou « **VOIES DE DESSERTE** »: ensemble des voies publiques ou privées dont les caractéristiques doivent notamment permettre une circulation et une utilisation satisfaisante des engins de lutte contre l'incendie amenés à intervenir sur des terrains, constructions ou aménagements. Elles comprennent entre autres les voies « engins », voies « échelles » et les cheminements praticables aux « dévidoirs à roues », définis dans la réglementation « incendie » des bâtiments d'habitation et des établissements recevant du public ([Accès pompiers - SDIS84](#)).

DOS: Directeur des Opérations de Secours. Fonction relevant de l'autorité de police compétente qui définit les objectifs et/ou la stratégie. Cette fonction est tenue par le Maire. Toutefois, si le sinistre a des



conséquences pouvant dépasser les limites ou les capacités d'une commune ou si un plan d'urgence a été déclenché, le DOS est le préfet.

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.

D9-84 : Document technique inspirée de la D9 nationale. Ces deux documents sont des guides pratiques pour le dimensionnement des besoins en eau. La D9-84 se distingue, notamment, par une exigence supérieure en termes de distance d'hydrant (100m systématisé), mais prend en compte, pour les petits établissements industriels, les murs CF 1heure au lieu de 2 heures pour la D9 nationale.

EAE : Extinction Automatique à Eau. Il s'agit d'un moyen de secours propre à l'établissement de type sprinkleur.

Eau brute : Est qualifiée d'**eau brute**, l'eau qui alimente un dispositif ou une station de production d'eau potable. En termes d'environnement et de service public de l'eau, il s'agit de l'eau captée, puisée ou recueillie. Pour le particulier, l'éleveur ou l'agriculteur, l'eau brute est l'eau d'un forage, captage ou puisage qui est employée telle quelle pour arroser, irriguer ou abreuver les animaux.

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Il s'agit d'une structure administrative française regroupant des communes ayant choisi de développer plusieurs compétences en commun.

ERP : Les Etablissements Recevant du Public sont des lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ces derniers sont quant à eux, protégés par les règles relatives au code du travail.

ERT : Etablissements Recevant des Travailleurs n'accueillant que les employés de l'entreprise concernée. Ils sont protégés par la réglementation applicable aux travailleurs (code du travail...).

GDR : Guide Départemental de Répertoire et d'Aménagement.

GPO : Le Groupement de la Préparation Opérationnelle est un groupement fonctionnel de la direction du SDIS 84 en charge de l'ensemble des problématiques liées à la prévision (avis sur dossiers « code du travail », élaboration et mise à jour des plans d'Etablissements REpertoriés (ETARE) et Connus (ETACO). Il dispose, d'un service prévision établi dans chacune des 11 centres de secours mixtes opérationnelles.

GPR : Le Groupement PRévention est un groupement fonctionnel de la direction du SDIS 84 en charge de la mise en œuvre de la réglementation applicable en matière de risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et les bâtiments d'habitation. De la prévention et des mesures applicables en matière de risques technologiques dans les établissements industriels. Il dispose de plusieurs antennes à travers le département, coordonnées par le Groupement dont le siège se situe au Centre de Secours Principal d'Avignon.

Habitation de 1^{ère} famille :

- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus,
- habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.

Toutefois, sont également classées en première famille, les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

Habitation de 2^{ème} famille :

- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée.
- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes de celles de l'habitation contiguë.
- habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande.
- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

Habitation de 3^{ème} famille A :

Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Elle doivent, simultanément :

- comporter au plus 7 étages au-dessus du rez-de-chaussée ;
- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière du logement le plus éloigné et l'accès à l'escalier soit au plus égale à 10 mètres ;
- être implantées de telle sorte qu'une façade accessible aux échelles aériennes permette d'atteindre les différents niveaux de chaque corps du bâtiment (correspondant à une cage d'escalier).

Habitation de 3^{ème} famille B :

Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie. Ce sont toutes les habitations ne satisfaisant pas à l'une des trois conditions précédentes.

Habitation de 4^{ème} famille :

Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus 28 mètres et à 50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Hauteur d'aspiration : hauteur entre la surface du niveau le plus bas du volume d'eau utilisable et la plateforme de mise en station des engins.

Hydrant : appareil hydraulique sous pression constitué des Poteaux incendie (PI) et des Bouches incendie (BI). Les points d'eau naturels ou artificiels ne sont pas compris dans les hydrants.

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle "les installations classées pour la protection de l'environnement". Localement ce sont les services de l'inspection des installations classées au sein des DREAL (hors élevages), ou des Directions Départementales de Protection des Populations des préfectures (élevages) qui font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette police administrative.

IGH : Immeuble de Grande Hauteur. Selon les dispositions de l'article R122-2 du Code de la construction et de l'habitation, constitue un IGH tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau d'accès des secours, à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation et à plus de 28 mètres pour les autres immeubles (sauf exception).

OLD : Obligation Légale de Débroussaillage (s'applique aux bâtiments situés dans ou à moins de 200 m des massifs forestiers). Le débroussaillage comme le maintien en état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l'état boisé et n'est pas non plus une coupe ni un défrichement. Au contraire, le débroussaillage doit permettre un développement normal des boisements en place. Il a pour objectif de limiter la propagation des incendies. Il doit être fait avant le 15 avril de chaque année.

PBDN : Plancher Bas du Dernier Niveau. Il s'agit de la référence de hauteur désignant le sol le plus haut accessible aux personnes. Un PBDN > 8 m entraîne un renforcement des règles de sécurité dans les ERP et les ERT (stabilité au feu, protection des dégagements...).

PDPFCI : Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies.

PEI : Point d'Eau Incendie. Il s'agit d'un point d'eau nécessaire à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours afin d'assurer la défense extérieure contre l'incendie (DECI).

PENA : Point d'Eau Naturel ou Artificiel

PF (Pare-Flamme) : voir « [Résistance au feu](#) »

PI : Le Poteau Incendie est un hydrant mis en place par les communes ou les entreprises privées (industrie, ERP, sites militaires) dans leurs enceintes. Il s'agit de prises d'eau disposées sur un ou plusieurs réseaux souterrains sous pression permettant d'alimenter les engins de lutte contre l'incendie. Ces réseaux, destinés avant tout à l'alimentation en eau potable, sont constitués de canalisations d'un diamètre intérieur d'au moins 100 mm (sauf pour le risque faible où un diamètre inférieur est accepté).

Débit sous 1 bar :

m ³ /h	30	60	90	120	150	180	200	240	300
l/mn	500	1000	1500	2000	2500	3000	3333	4000	5000

PIG : Projet d'Intérêt Général

PLU : Plan Local d'Urbanisme

Point d'eau incendie non normalisé : il peut-être naturel (mare, cours d'eau...) ou artificiel (puisard d'aspiration, citerne...). Pour être considéré comme une ressource en eau, il doit avoir un volume disponible en permanence de 60 m³ minimum (30 m³ si risque faible) et être aménagé conformément au RDDECI du département concerné.

Prise d'eau : Tout équipement sous pression permettant l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie.

PS : Parc de Stationnement Couvert

PUP : Projet Urbain Partenarial. Ce nouveau dispositif est un outil financier plus souple que le projet d'aménagement d'ensemble qui permet, en dehors d'une ZAC, l'apport de participations à des équipements publics rendus nécessaires par une opération de construction ou d'aménagement. Le PUP repose sur une initiative privée pour réaliser une opération privée qui peut cependant avoir un enjeu et un intérêt communal.

RCCI : Recherche des Causes et Circonstances des Incendies

RDDECI : Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie.

Résistance au feu : Caractérise le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.

On distingue 3 classes de performance :

- Stable au Feu (SF) : résistance mécanique
- Pare-Flamme (PF) : résistance mécanique + étanchéité aux flammes, aux gaz chauds et inflammables
- Coupe-Feu (CF) : résistance mécanique+ étanchéité aux flammes, aux gaz chauds et inflammables + isolation thermique



REUT : Réutilisation des Eaux Usées Traitées

RIA : Robinet d'Incendie Armé. Il s'agit de lances à eau qui font partie des moyens de secours de première intervention. Ils sont placés stratégiquement, près des accès et à proximité des endroits sensibles et de façon à ce que n'importe quelle surface des locaux à risques puisse être atteinte par 1 ou plusieurs jets de RIA. Ils sont alimentés en eau par le réseau de la ville.

Risque : c'est un danger plus ou moins probable. Dans le présent RDDECI, il est subdivisé en risque courant et risque particulier.

- **Risque Courant** : le SDACR définit ce risque comme étant l'ensemble des interventions de faible ampleur, mais de forte occurrence, constituant le quotidien de l'action des sapeurs-pompiers. Il est divisé, dans le présent RDDECI, en 4 catégories :
 - Risque courant très faible. C'est l'appellation vaclusienne du risque décrit par le référentiel national pour les bâtiments agricoles ayant une absence d'enjeux humain, animal, environnemental et des enjeux pour les biens très limités.

- Risque courant faible : enjeu limité en terme patrimonial, isolé, à faible potentiel calorifique ou à risque de propagation quasi nul.
 - Risque courant ordinaire : enjeu habituel au potentiel calorifique modéré et à risque de propagation faible ou moyen.
 - Risque courant important : enjeu à fort potentiel calorifique et/ou à risque de propagation fort.
- **Risque particulier** : le SDACR définit ce risque comme étant à occurrence faible mais à gravité importante. Le facteur déterminant est la gravité et non plus la fréquence. Il comprend tout ce qui n'est pas inclus dans le risque courant. Les bâtiments à risque « particulier » sont tous les bâtiments, ou ensemble de bâtiments, abritant des enjeux humains, économiques ou patrimoniaux importants. Les conséquences et les impacts environnementaux, sociaux ou économiques d'un sinistre peuvent être très étendus, compte-tenu de leur complexité, de leur taille, de leur contenu, voire de leur capacité d'accueil.

RNU : Règlement National d'Urbanisme

RO : Règlement Opérationnel



Serre cathédrale : Serre multi-chapelle dont la structure rigide est recouverte de panneaux de verre ou de polycarbonate



Serre tunnel ou bi-tunnel : Une serre tunnel, bi-tunnel ou serre maraîchère est composée de plusieurs arceaux métalliques en tube acier ou en PVC. Au-dessus, la structure est recouverte d'une bâche en plastique souple et transparente qui vise à isoler les cultures des intempéries.

S(I)CDECI : Schéma (Inter-) communal de Défense Extérieure Contre l'Incendie

SDACR : Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques. Il s'agit d'un document réglementaire, signé par le préfet et prescrit à l'article L.1424-7 du CGCT. Il établit l'inventaire des risques de sécurité civile (particuliers et courants) d'un département et fixe des objectifs de couverture en termes d'orientations fondamentales d'aménagement du territoire. Le SDACR n'a pas d'effet juridique sur les particuliers et ne fixe pas d'obligation de résultats. Il oriente l'organisation territoriale du SDIS, le règlement opérationnel ainsi que la réalisation de plans d'équipement.

SDIS 84 : Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse. Il s'agit d'un établissement public, à caractère administratif doté d'un conseil d'administration gérant les moyens d'incendie et de secours.

Le SDIS 84 est soumis à une double autorité :

- le préfet pour la mise en œuvre opérationnelle,
- le président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière.

SF (Stable au Feu) : voir « Résistance au feu ».



STEP : STation d'ÉPuration des eaux usées



STEU : Station de Traitement des Eaux Usées (anciennement STEP)

Surface non recoupée ou « **Surface de référence** » : Plus grande surface de plancher délimitée par des parois et des équipements résistants au feu (1/2 heure minimum) dont les caractéristiques doivent tenir compte des règles de sécurité applicables et des risques d'incendie présentés. Pour les risques non industriels, un coefficient majorant la surface précitée pourra être appliqué notamment lorsque les volumes utilisés dépassent 3 mètres de hauteur.

ZAC : Zone d'Aménagement Concerté.

ZAUP : Zone A Urbaniser Protégeable.

ZI : Zone Industrielle.

ZAE : Zone d'Activités Economiques.

NOTES

SYNOPTIQUE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Guide départemental de répertoriation et d'aménagement des points d'eau incendie

- GENERALITES
 - Symbolique & représentation cartographique Fiche 1
 - Couleur des appareils Fiche 2
 - Signalisation Fiche 3
 - Dispositif de manœuvre d'ouverture Fiche 3 bis
- PEI SOUS PRESSION
 - Poteau incendie Fiche 4
 - Bouche incendie Fiche 5
 - Borne agricole Fiche 6
- PENA
 - Cours d'eau, mare, étang, etc Fiche 7
 - Puisard déporté Fiche 8
 - Réserve ou citerne artificielle (enterrée ou aérienne) Fiche 9
 - PENA baignable de type piscine Fiche 9 bis
- EQUIPEMENTS DES PENA
 - Aire d'aspiration Fiche 10
 - Dispositifs fixes d'aspiration
 - Poteau d'aspiration 11a, b, c et d
 - Canne d'aspiration Fiche 12
 - Prise fixe Fiche 13
 - Trou d'homme Fiche 14
 - Guichet Fiche 15

ANNEXE 2 : Tableau récapitulatif des besoins en eau

ANNEXE 3 : Guide pratique d'appui au dimensionnement des besoins en eau relatif à la DECI

ANNEXE 4 : Tableau synthétique communal de DECI et Carte des CIS mixtes gestionnaires de DECI

4.1 : Tableau synthétique communal de DECI

- Cycle biennal des contrôles techniques et reconnaissances opérationnelles,
- Centre d'Incendie et de Secours mixte gestionnaire de DECI

4.2 : Carte et coordonnées des CIS mixtes gestionnaires de

DECI ANNEXE 5 : Fiche technique DECI du SDIS84

5.1 Modalités de réception, contrôle, reconnaissance opérationnelle des PEI - Modalités d'échange d'informations:

- Partie A : L'organisation départementale de la DECI
- Partie B : Le maintien en condition opérationnelle
 - Les actions de maintenance
 - Les contrôles techniques périodiques
 - Les reconnaissances opérationnelles, les contrôles techniques périodiques des PEI
- Partie C : La réception des PEI
- Partie D : Le signalement d'informations sur le réseau DECI

5.2 : Formulaire de RECEPTION d'un Point d'Eau Incendie « sous pression »

5.3 : Formulaire de RECEPTION d'un Point d'Eau Incendie « PENA »

5.4 : Fiche de signalement au SDIS de changement d'état d'un point d'eau incendie



SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE

GUIDE DEPARTEMENTAL DE REPERTORIATION ET D'AMÉNAGEMENT DES POINTS D'EAU INCENDIE 2023

ANNEXE 1 GUIDE DEPARTEMENTAL DE REPERTORIATION ET D'AMÉNAGEMENT DES POINTS D'EAU INCENDIE



Groupement de la Préparation
Opérationnelle
(GPO)

PREAMBULE

Ce guide dresse un inventaire non exhaustif des Points d'Eau Incendie (PEI) pouvant être validés et répertoriés par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse (SDIS) afin d'assurer la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) des communes, et également de leurs principaux aménagements.

Il constitue l'annexe 1 du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI).

Ce sont :

- ❖ **Les points d'eau incendie alimentés à partir d'un réseau de distribution d'eau sous pression :**
 - Poteaux d'incendie conformes à la norme NFS 62-200 et NF S 62213,
 - Bouches d'incendie conformes à la norme NFS 62-200 et NF S 62211,
 - Bornes agricoles
- ❖ **Les points d'eau incendie naturels ou artificiels (PENA):**
 - Cours d'eau, mare, étang, etc.
 - Puisard déporté,
 - Réserve ou citerne artificielle (enterrées ou aériennes).

D'une manière générale, tous les points d'eau incendie doivent répondre à des règles d'implantation, d'installation et d'accessibilité comme décrit-ci après.

L'efficacité des points d'eau incendie ne doit pas être réduite ou annihilée par les conditions météorologiques. Leur accessibilité doit être permanente.

L'objectif de réalisation d'un PEI est d'assurer une solution opérationnelle permettant la mise en œuvre des engins de lutte contre l'incendie et contribuant (ou satisfaisant intégralement) au besoin en eau d'une zone géographique ou d'un bâtiment. Celui-ci est calculé et prescrit au travers des études des dossiers d'urbanisme ou ICPE ou en phase d'avant-projet.

Les nouveaux PEI doivent être systématiquement réceptionnés afin de s'assurer :

- Que le point d'eau corresponde en tous points aux spécificités de conception et d'installation de la norme et/ou du présent guide,
- De sa conformité aux caractéristiques attendues en matière d'urbanisme,
- De sa prise en compte dans la base de données DECI.

Nota : Les photos et croquis de ce guide ne sont pas contractuels ; ils illustrent des solutions envisageables en matière de DECI. La solution retenue doit être adaptée au projet et conforme au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI). Les services prévention ou prévision du SDIS sont à la disposition des maîtres d'ouvrages et des maîtres d'œuvres en qualité de conseiller technique.

Source documentaire : une partie de la documentation a été conçue et transmise par le SDIS du Pas-de-Calais (SDIS62) et adaptée par le SDIS84.

SOMMAIRE DU GUIDE DEPARTEMENTAL DE REPERTORIATION ET D'AMÉNAGEMENT DES POINTS D'EAU D'INCENDIE

• GENERALITES

- | | |
|--|------------|
| ○ Symbolique & Représentation cartographique | Fiche 1 |
| ○ Couleur des appareils | Fiche 2 |
| ○ Signalisation | Fiche 3 |
| ○ Dispositifs de manœuvre | Fiche 3bis |

• PEI SOUS PRESSION

- | | |
|-------------------|---------|
| ○ Poteau incendie | Fiche 4 |
| ○ Bouche incendie | Fiche 5 |
| ○ Borne agricole | Fiche 6 |

• PENA

- | | |
|--|------------|
| ○ Cours d'eau, mare, étang, canal, etc. | Fiche 7 |
| ○ Puisard déporté | Fiche 8 |
| ○ Réserve ou citerne artificielle (enterrée ou aérienne) | Fiche 9 |
| ○ PENA baignable de type piscine | Fiche 9bis |

• EQUIPEMENTS DES PENA

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ○ Aire d'aspiration | Fiche 10 |
| ○ Dispositifs fixes d'aspiration | |
| - Poteau d'aspiration | Fiche 11a, b, c et d |
| - Canne d'aspiration | Fiche 12 |
| - Prise fixe | Fiche 13 |
| - Trou d'homme | Fiche 14 |
| - Guichet | Fiche 15 |

POINTS D'EAU INCENDIE (PEI)

Famille des Poteaux (PI)	 PI $\geq$ 60 m ³ /h	 60 m ³ /h > PI $\geq$ 30 m ³ /h	 PI < 30 m ³ /h	 Poteau Relais	PEI SOUS PRESSION
Famille des Bouches (BI)	 BI $\geq$ 60 m ³ /h	 60 m ³ /h > BI $\geq$ 30 m ³ /h	 BI < 30 m ³ /h		
Famille des Bornes Agricoles (BA)	 PEI $\geq$ 60 m ³ /h	 60 m ³ /h > PEI $\geq$ 30 m ³ /h	 PEI < 30 m ³ /h		
Famille des Citernes (CI)	 Capacité (m ³)	 Citerne DFCI	 PENA baignable		PEI NECESSITANT UNE MISE EN ASPIRATION
Famille des Points d'Aspiration (PA)	 PA illimité	 PA limité			

Numérotation

	 Réseau pérenne	 Réseau non pérenne (ex.: canal,...)		
--	---	--	--	--

 Le symbole représente le type de PEI et non pas le dispositif fixe d'aspiration permettant le raccordement à l'engin. 



Les photos et croquis de ce guide ne sont pas contractuels, ils imagent une solution.



FICHE TECHNIQUE

2

COULEUR DES APPAREILS

POTEAU SOUS PRESSION



Référence couleur : ROUGE RAL 3020

Les poteaux d'incendie sous pression sont de couleur rouge incendie sur au moins 50% de leur surface visible après pose.
Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants.

Le rouge symbolise ainsi un appareil sous pression d'eau permanente.

POTEAU D'ASPIRATION (ou RELAIS)



Référence couleur : BLEU RAL 5015

Les poteaux d'aspiration ou les poteaux relais sont de couleur bleue sur au moins 50 % de leur surface visible après pose.

Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants.

Le bleu symbolise ainsi un appareil sans pression permanente ou nécessitant une mise en aspiration.

POTEAU SUR RESEAU D'EAU SURPRESSE



Référence couleur : JAUNE RAL 1021

Les poteaux d'incendie branchés sur des réseaux d'eau surpressés (surpression permanente ou surpression au moment de l'utilisation) et/ou en pré-mélange sont de couleur jaune sur au moins 50 % de leur surface visible après pose.
Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants.

Le jaune symbolise ainsi un appareil dont la mise en œuvre nécessite des précautions particulières (PEI industriels ou Publics).

BORNE DE PUISAGE



Référence couleur : VERT RAL 6020

Les bornes de puisage sont de couleur verte sur au moins

50 % de leur surface visible après pose.

Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants.

Le vert symbolise ainsi un appareil de faible débit d'eau non utilisable par les sapeurs-pompiers.

PRISES D'EAU



■ Rouge = prise en refoulement (RAL 3020)

■ Bleu = prise en aspiration (RAL 5015)

NB : Concernant les monuments historiques, une mise en discrétion du PEI et de son balisage peut être envisagée en étroite concertation avec le SDIS

Les indications sont portées sur une plaque rectangulaire constituée d'un disque prolongé par une flèche de couleur blanche et dont les traits et caractères sont rouges sur fond rouge rétro-réfléchissant. Les plaques, ainsi que les inscriptions qu'elles portent, doivent résister aux chocs, aux intempéries et à la corrosion. Les poteaux incendie peuvent être dispensés de signalisation compte-tenu de leur caractère visible. Les plaques de signalisation apposées sur les murs des bâtiments et des sites protégés par la législation sur les monuments historiques peuvent avoir une couleur de fond se rapprochant autant que possible du ton pierre (ceci se fait en concertation avec le SDIS).


Panneau signalant l'emplacement de la prise d'eau d'un PEI :



Ø de la canalisation (en mm)
Ou
Débit (en m³/h)
Ou
Volume (en m³)
(▲ si point d'aspiration inépuisable)

Distance en mètres, du centre de la bouche au plan vertical contenant la plaque

À droite ou à gauche de ce trait, la distance en mètres, du centre du point d'eau incendie au plan perpendiculaire à la plaque et passant par ce trait




Nature :

- B.I. 100 pour bouche incendie de 100 mm
- P.I. 100 pour poteau incendie de 100 mm

- P.I. 150 pour poteau incendie de 150 mm
- CITERNE (ouvrage enterré)
- RÉSERVE AÉRIENNE (ouvrage à ciel ouvert)
- PUISARD (ouvrage enterré)
- CITERNE INCENDIE pour citerne métallique, bêche souple, ouvrage maçonné enterré ou non
- POINT ASPI pour point d'aspiration sur cours d'eau, plans d'eau


BI de 100mm

Ø de la canalisation en millimètres



Les dimensions d'une plaque de bouche incendie peuvent être réduites à :
Largeur 180 x hauteur 300mm.

panneau signalant la direction d'un PEI :



Distance en mètres, du centre du point D'eau incendie au plan vertical contenant la plaque indicatrice



FICHE TECHNIQUE

DISPOSITIFS DE MANŒUVRE


3bis



Caractéristiques techniques

POLYCOISE


Clé à triangle POLYCOISE* est une clé technique à triangle femelle de 12 mm d'une profondeur de 18 mm et d'un diamètre extérieur de 16 mm.



Caractéristiques techniques

CLE FEDERALE


La clé fédérale assure la protection et la manœuvre des bouches d'incendie, l'ouverture de leur couvercle, à carré femelle de 31 mm d'une profondeur de 45 mm et d'un diamètre extérieur de 45 mm.




Caractéristiques techniques

CLE DFCI

Clé à triangle DFCI est une clé technique à triangle femelle de 19 millimètres, avec fente sur angle, et poignée coulissante.





FICHE TECHNIQUE

POTEAU INCENDIE


4

Caractéristiques techniques	Normes NFS 62-200	
Poteau 1x100mm - 2x65mm DN 100 (NFS 61-213)	Poteau 1x65mm - 2x100mm DN 150 (NFS 61-213)	Poteau 1x65mm ou 1x65mm - 2x45mm DN 80 (NFS 61-214)
		 Uniquement pour PI existants avant parution du RDDECI
	Points de sécurité à respecter : bouchons équipés d'un dispositif de mise à l'air libre pour décompresser le poteau avant utilisation (obligatoire si pression > 7bars, conseillé dans les autres cas)	

Critères de performances

Fournir un débit de 30m³/h à 120 m³/h pendant 1 ou 2 heures sous une pression dynamique de 1 bar minimum.

Implantation



La position des tenons devra être conforme au schéma ci-dessous (placés en position strictement verticale) ;



Les photos et croquis de ce guide ne sont pas contractuels, ils imagent une solution.



Caractéristiques techniques

Normes NFS 62-200 et NFS 61-211


Bouche de 100mm (DN100)




Critères de performances

Fournir un débit de 30m³/h à 120 m³/h pendant 1 ou 2 heures sous une pression dynamique de 1 bar minimum.

Implantation





FICHE TECHNIQUE

BORNE AGRICOLE

6

Caractéristiques techniques

Points à respecter :

- ✓ sécurité : bouchons équipés d'un dispositif de mise à l'air libre pour décompresser la borne avant utilisation (obligatoire si pression > 7bars, conseillé dans les autres cas),
- ✓ pérennité,
- ✓ uniquement réservé aux exploitations agricoles et leurs bâtiments connexes,
- ✓ le demi-raccord doit être compatible avec les demi-raccords en usage dans le SDIS en DN65mm (2.5 pouces) ou DN100mm (3.5 pouces),
- ✓ signalisation.



Critères de performances

Fournir en toute saison 30m³/h à 60 m³/h pendant 1 ou 2 heures sous une pression dynamique de 1 bar minimum.

Implantation




Raccord symétrique
DN65 ou DN100 mm
compatible SDIS



La position des tenons devra être conforme au schéma ci-dessous (placés en position strictement verticale) ;



Les photos et croquis de ce guide ne sont pas contractuels, ils imagent une solution.



FICHE TECHNIQUE

COURS D'EAU, MARE, ETANG, CANAL
etc...

NEW

7

Caractéristiques techniques

Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine à l'étiage et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ signalisation,
- ✓ sécurité (clôture, bouée, surverse...),
- ✓ aménagements,
- ✓ pérennité, Toutefois, au regard de la non-pérennité de l'eau des canaux, une attention particulière doit être portée lors des **périodes de chômage**.
- ✓ entretien - propreté.





Critères de performances

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³. Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).

La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation





FICHE TECHNIQUE

PUISARD DEPORTÉ

8

Caractéristiques techniques

Points à respecter :


- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine à l'étiage et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ diamètre de la canalisation d'alimentation du puisard ≥ 300 millimètres
- ✓ Tampon circulaire de $\varnothing 80$ cm de couleur bleue (RAL 5015)
- ✓ signalisation,
- ✓ sécurité clôture, surverse...,
- ✓ aménagements,
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien - propreté.



Critères de performances

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m^3 .
Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).
La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation





FICHE TECHNIQUE

RESERVE OU CITERNE
(enterrée ou aérienne)

9

Caractéristiques techniques

Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ signalisation (panneau, vanne de réalimentation, ...),
- ✓ sécurité (clôture, surverse...),
- ✓ aménagements (échelle volumétrique, ...),
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien - propreté.



Critères de performances

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³. Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).

Présence d'un dispositif fixe d'aspiration (Cf fiches n° 11 à 14). La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation





La position des tenons devra être conforme au schéma ci-dessous (placés en position strictement verticale) ;




Les photos et croquis de ce guide ne sont pas contractuels, ils imagent une solution.



Intégration des piscines (statut public / privée) au titre de la DECI - Prise en compte, après avis du SDIS, au même titre que les PENA (réserve à l'air libre)



Caractéristiques moto-pompe



La position des tenons devra être conforme au schéma ci-dessous (placés en position strictement verticale) ;




Les poteaux d'aspiration peuvent être de trois dimensions différentes :

- DN 80 mm (1 demi-raccord de 65 mm)* ;
- DN 100 mm (1 demi-raccord de 100 mm) ;
- DN 150 mm (2 demi-raccords de 100 mm).

*- Les poteaux d'aspiration de 80 mm

La mise en œuvre d'un poteau d'aspiration de 80 mm nécessite l'établissement d'une ligne d'aspiration avec des tuyaux d'aspiration de 65 mm. Les engins de lutte contre l'incendie du Vaucluse n'étant pas dotés de ce type de matériels, ces points d'eau ne sont pas pris en compte par le SDIS 84.





FICHE TECHNIQUE

AIRE D'ASPIRATION

10

Caractéristiques techniques

Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine à l'étiage et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ signalisation (zébras jaunes, ...),
- ✓ sécurité (butée, ...),
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien - propreté,
- ✓ 1 aire d'aspiration par tranche de 120 m³.



Critères de performances

Fourgon Pompe Tonne (FPT)

- Surface 32 m² minimum (8m x 4m)
- Portance ≥ 160 kN
- Butée de sécurité
- Pente légère (comprise entre 2% et 7%)
- Aire de retournement si voie en impasse



Moto Pompe Remorquable (MPR)


(Uniquement pour les sites à risques particuliers)

- Surface 12 m² minimum (3m x 4m)
- Portance ≥ 160 kN
- Butée de sécurité
- Pente légère (comprise entre 2% et 7%)
- Aire de retournement si voie en impasse

Implantation

Option ponton





FICHE TECHNIQUE

POTEAU D'ASPIRATION
(cours d'eau)

11a

Caractéristiques techniques

Norme NFS 61-240

Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine à l'étiage et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ diamètre de la canalisation d'alimentation ≥ 100 millimètres
- ✓ signalisation, couleur (cf fiche n°2 et n°3),
- ✓ sécurité (clôture, bouée, surverse ...),
- ✓ aménagements (échelle volumétrique, ...),
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien - propreté,
- ✓ poteau normalisé (DN100 ou DN150),
- ✓ 1 poteau par tranche de 120m³.




La position des tenons devra être conforme au schéma ci-dessous (placés en position strictement verticale) ;



Critères de performances

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³.
Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).

Implantation




Les poteaux d'aspiration peuvent être de trois dimensions différentes :

- DN 80 mm (1 demi-raccord de 65 mm)* ;
- DN 100 mm (1 demi-raccord de 100 mm) ;
- DN 150 mm (2 demi-raccords de 100 mm).

*- Les poteaux d'aspiration de 80 mm

La mise en œuvre d'un poteau d'aspiration de 80 mm nécessite l'établissement d'une ligne d'aspiration avec des tuyaux d'aspiration de 65 mm. Les engins de lutte contre l'incendie du Vaucluse n'étant pas dotés de ce type de matériels, ces points d'eau ne sont pas pris en compte par le SDIS 84.

Les photos et croquis de ce guide ne sont pas contractuels, ils imagent une solution.



FICHE TECHNIQUE

POTEAU D'ASPIRATION
(réserve à ciel ouvert)

11b

Caractéristiques techniques

Norme NFS 61-240

Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ diamètre de la canalisation d'alimentation ≥ 100 millimètres
- ✓ signalisation, couleur (cf fiche n° 2 et n° 3),
- ✓ sécurité (clôture, bouée surverse,...),
- ✓ aménagements (échelle volumétrique, ...),
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien - propreté,
- ✓ poteau normalisé (DN100 ou DN150),

1 poteau par tranche de 120 m³.

La position des tenons devra être conforme au schéma ci-dessous (placés en position strictement verticale) ;




Critères de performances

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³.

Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).

La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation



Les poteaux d'aspiration peuvent être de trois dimensions différentes :

- DN 80 mm (1 demi-raccord de 65 mm)* ;
- DN 100 mm (1 demi-raccord de 100 mm) ;
- DN 150 mm (2 demi-raccords de 100 mm).

*- Les poteaux d'aspiration de 80 mm

La mise en œuvre d'un poteau d'aspiration de 80 mm nécessite l'établissement d'une ligne d'aspiration avec des tuyaux d'aspiration de 65 mm. Les engins de lutte contre l'incendie du Vaucluse n'étant pas dotés de ce type de matériels, ces points d'eau ne sont pas pris en compte par le SDIS 84.





FICHE TECHNIQUE

POTEAU D'ASPIRATION
(sur réserve / citerne aérienne)

11c

Caractéristiques techniques

Norme NFS 61-240

Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ diamètre de la canalisation d'alimentation ≥ 100 millimètres
- ✓ signalisation (panneau, vanne de réalimentation, ...),
- ✓ sécurité (clôture, surverse ...),
- ✓ aménagements (échelle volumétrique, ...),
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien - propreté,
- ✓ poteau normalisé (DN100 ou DN150), couleur (cf fiche n° 2),
- ✓ 1 poteau par tranche de 120m³.




La position des tenons devra être conforme au schéma ci-dessous (placés en position strictement verticale) ;



Critères de performances

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³.
Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).
La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation



Les poteaux d'aspiration peuvent être de trois dimensions différentes :

- DN 80 mm (1 demi-raccord de 65 mm)* ;
- DN 100 mm (1 demi-raccord de 100 mm) ;
- DN 150 mm (2 demi-raccords de 100 mm).

*- Les poteaux d'aspiration de 80 mm

La mise en œuvre d'un poteau d'aspiration de 80 mm nécessite l'établissement d'une ligne d'aspiration avec des tuyaux d'aspiration de 65 mm. Les engins de lutte contre l'incendie du Vaucluse n'étant pas dotés de ce type de matériels, ces points d'eau ne sont pas pris en compte par le SDIS 84.

Caractéristiques techniques

Norme NFS 61-240

Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ diamètre de la canalisation d'alimentation ≥ 100 millimètres
- ✓ signalisation (panneau, vanne de réalimentation, ...),
- ✓ sécurité (clôture, surverse ...),
- ✓ aménagements (échelle volumétrique, ...),
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien - propreté,
- ✓ poteau normalisé (DN100 ou DN150), couleur (cf fiche n°2).
- ✓ 1 poteau par tranche de 120m³.





La position des tenons devra être conforme au schéma ci-dessous (placés en position strictement verticale) ;



Critères de performances

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³.
 Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n°10).
 La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation




Les poteaux d'aspiration peuvent être de trois dimensions différentes :

- DN 80 mm (1 demi-raccord de 65 mm)* ;
- DN 100 mm (1 demi-raccord de 100 mm) ;
- DN 150 mm (2 demi-raccords de 100 mm).

*- Les poteaux d'aspiration de 80 mm

La mise en œuvre d'un poteau d'aspiration de 80 mm nécessite l'établissement d'une ligne d'aspiration avec des tuyaux d'aspiration de 65 mm. Les engins de lutte contre l'incendie du Vaucluse n'étant pas dotés de ce type de matériels, ces points d'eau ne sont pas pris en compte par le SDIS 84.





CE PROCEDE N'EST EMPLOYE QUE POUR AMENAGER UNE INSTALLATION DEJA EXISTANTE ET NE POUVANT ETRE MODIFIEE (IMPLANTATION D'UN POTEAU D'ASPIRATION IMPOSSIBLE) AFIN DE FACILITER L'ACTION DES SAPEURS-POMPIERS



Caractéristiques techniques

Norme NFS 61-240

Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine à l'étiage et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ $\frac{1}{2}$ raccord entre 50cm et 80cm au-dessus de l'aire d'aspiration
- ✓ diamètre de la canalisation d'alimentation ≥ 100 millimètres
- ✓ signalisation,
- ✓ protection contre le gel,
- ✓ sécurité (clôture, bouée, surverse ...),
- ✓ aménagements (échelle volumétrique, ...),
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien - propreté,
- ✓ 1 canne par tranche de 120m³.



Critères de performances

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³.
Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).
La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation

$L = 8\text{m}$ maxi jusqu'à la pompe de l'engin

Isolant pour mise hors gel de la canalisation

$H = 6\text{m}$ maxi

Prise symétrique tournante **Sinon** veillez au positionnement du raccord sur

L'édifice



Diamètre 100 mm minimum

Crépine



Caractéristiques techniques

Norme NFS 61-240

Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ ½ raccord entre 50cm et 80cm au-dessus de l'aire d'aspiration
- ✓ diamètre de la canalisation d'alimentation ≥ 100 millimètres
- ✓ signalisation,
- ✓ sécurité (clôture, surverse...)
- ✓ aménagements (échelle volumétrique, ...),
- ✓ pérennité,



Critères de performances

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³.
Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).
La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation



Citerne, réservoir,
clarificateur,
château d'eau,
etc...

8 m

50cm < h < 80 cm

Prise symétrique
tournante Sinon veillez au
positionnement du
raccord sur l'édifice



Caractéristiques techniques

Points à respecter :


- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine - H = hauteur entre la crépine et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ tampon circulaire $\varnothing$ 80 cm ouvrable par simple manœuvre ou par clé poteau ou fédérale (carré mâle 30x30mm)
- ✓ grille de protection avec accès de 30 cm x 30 cm
- ✓ signalisation,
- ✓ sécurité,
- ✓ aménagements (échelle volumétrique, ...),
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien - propreté,
- ✓ 1 trou d'homme par tranche de 120m³.


**Critères de performances**

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³.

Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).

La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation

**Caractéristiques techniques**


Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration (L = distance entre la pompe de l'engin et la crépine / H = hauteur entre la crépine à l'étiage et l'ouïe de pompe),
- ✓ crépine implantée au moins à 50cm du fond du bassin et à 30cm en dessous du niveau le plus bas,
- ✓ trappe de 35 cm x 40 cm ouvrable par simple manœuvre ou par clé fédérale (carré mâle 30x30mm),
- ✓ signalisation,
- ✓ sécurité,
- ✓ aménagements (échelle volumétrique, ...),
- ✓ pérennité,
- ✓ entretien / propreté,
- ✓ 1 guichet par tranche de 120m³.

**Critères de performances**

Fournir en toutes saisons, la capacité déterminée par l'étude des besoins en eau avec un minimum de 30m³. Présence d'une aire d'aspiration (Cf fiche n° 10).

La capacité doit être dotée d'un système de réalimentation.

Implantation

Tableaux récapitulatifs des besoins en eau



Quel est mon projet ?

Quel type de risque ?

Quels sont les besoins en eau des sapeurs-pompiers ?

Quelle distance entre le PEI et la construction ?

Quel est mon projet ?	Quel type de risque ?	Quels sont les besoins en eau des sapeurs-pompiers ?	Quelle distance entre le PEI et la construction ?
- Construction d'une surface totale de plancher $\leq 50m^2$ (hors construction en forêt) - et : ► Absence d'habitation ou d'activité d'élévation ► Absence de risque de propagation à d'autres structures (distance d'éloignement de 8m minimum) ou à l'espace naturel combustible (distance d'éloignement minimum de 50m avec application de l'obligation légale de débroussaillage si massif forestier) ► Valeur patrimoniale faible et valeur constructive du bâtiment et/ou du stockage inférieure au coût d'implantation de la DECI ► Serre tubulaire ou bitubulaire	Risque COURANT Très Faible	Volume minimal de 30m³ utilisable : 1 PI de 30m³/h pendant 1 heure ou 1 PENA de 30m³ Absence de DECI possible par dérogation sur demande écrite et motivée du pétitionnaire	Situé à moins de 400m
- Habitation individuelle (1ère et 2ème famille) - Lotissement d'habitations individuelles (1ère et 2ème famille) - ERP de la 5ème catégorie sans locaux à sommeil et d'une surface totale de plancher $\leq 250m^2$ et PBDN $\leq 8m$ - ERT d'une surface totale de plancher $\leq 250m^2$ et PBDN $\leq 8m$ - Hangar agricole ou serre cathédrale d'une surface totale de plancher $\leq 1000m^2$ - Parc de stationnement couvert d'une capacité ≤ 10 véhicules - Camping à la ferme, aire naturelle de camping, camping ≤ 25 emplacements, non soumis à un risque feu de forêt ou technologique	Risque COURANT Faible	Volume minimal de 30m³ utilisable : 1 PI de 30m³/h pendant 1 heure ou 1 PENA de 30m³	Rural Situé à moins de 400m
- Lotissement comportant au moins une habitation de la 2ème famille collective (PBDN $\leq 8m$) - Habitation de la 2ème famille collective (PBDN $\leq 8m$) - Résidence de tourisme (PBDN $\leq 8m$) - ERP de la 5ème catégorie sans locaux à sommeil et d'une surface totale de plancher $\leq 250m^2$ et PBDN $> 8m$ - ERP de la 5ème catégorie sans locaux à sommeil et d'une surface totale de plancher $> 250m^2$ et $\leq 1000m^2$ - ERP de la 5ème catégorie avec locaux à sommeil (PBDN $\leq 8m$) * - ERP du type J, O, U, R avec locaux à sommeil d'une surface totale de plancher $\leq 500m^2$ * - ERP du type M, S, T, L, P, Y, GA du 1er groupe d'une surface totale de plancher $\leq 500m^2$ - ERP du type N, R, V, W, X du 1er groupe d'une surface totale de plancher $\leq 1000m^2$ - ERP du type EF - ERT d'une surface totale de plancher $\leq 250m^2$ et PBDN $> 8m$ - ERT d'une surface totale de plancher $> 250m^2$ et $\leq 1000m^2$ et PBDN $\leq 8m$ - Hangar agricole ou serre cathédrale d'une surface totale de plancher $> 1000m^2$ et $\leq 2000m^2$ - Parc de stationnement couvert d'une capacité > 10 et ≤ 50 véhicules - Construction à forte valeur patrimoniale (classée ou inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques ou selon analyse du risque) - Aire d'accueil des gens du voyage	Risque COURANT Ordinaire	Volume minimal de 120m³ utilisable : 1 PI de 60m³/h pendant 2 heures ou 1 PENA de 120m³	Rural Situé à moins de 200m (60m si présence d'une colonne sèche) * Exception : Situé à moins de 150m
- Camping d'une capacité > 25 emplacements et non soumis à un risque feu de forêt ou technologique	Risque COURANT Ordinaire	1 PI de 60m³/h pendant 2 heures ou 1 PI compris entre 30 et 60m³/h pendant 2 heures + 1 PENA de 30m³	situé à moins de 200m de l'emplacement le plus éloigné
- Habitation de la 2ème famille collective (PBDN $> 8m$) - Lotissement comportant au moins une habitation de la 2ème famille collective (PBDN $> 8m$) - Résidence de tourisme (PBDN $> 8m$) - Habitation de la 3ème famille A ou B - Habitation de la 4ème famille - ERP de la 5ème catégorie sans locaux à sommeil et d'une surface totale de plancher $> 1000m^2$ - ERP de la 5ème catégorie avec locaux à sommeil (PBDN $> 8m$) - ERP de type J, O, U, R avec locaux à sommeil du 1er groupe d'une surface totale de plancher non recoupée* $> 500m^2$ et $\leq 4000m^2$ - ERP de type M, S, T, L, P, Y, GA du 1er groupe d'une surface totale de plancher non recoupée* $> 500m^2$ et $\leq 4000m^2$ - ERT d'une surface totale de plancher $> 250m^2$ et $\leq 1000m^2$ et PBDN $> 8m$ - ERT d'une surface totale de plancher $> 250m^2$ et $\leq 1000m^2$ et PBDN $> 8m$ - activité tertiaire : +60m³/h (+30m³/h si EAE) par tranche de 1000m² au-delà de 2000m² - autres ERT : +90m³/h (+45m³/h si EAE) par tranche de 1000m² au-delà de 2000m² - Hangar agricole ou serre cathédrale d'une surface totale de plancher $> 2000m^2$ et $\leq 4000m^2$ - Parc de stationnement couvert > 50 et ≤ 250 véhicules - Bâtiment dans un quartier présentant des difficultés opérationnelles : « intra-muros » historique, concentration importante de logements, habitat ancien ou délabré, accès difficile, risque de propagation élevé	Risque COURANT Important	Volume minimal de 240m³ utilisable même si Extinction Automatique à Eau : 1 PI de 60m³/h pendant 2 heures + 1 PI de 60m³/h pendant 2 heures ou 1 PENA de 120m³ (+ 1 ou plusieurs PEI supplémentaires, judicieusement répartis, selon la géométrie des bâtiments en fonction des façades accessibles et des accès supplémentaires)	1er PEI situé à moins de 100m (60m si présence d'une colonne sèche) 2ème PEI situé à moins de 300m (150m si PENA) Au-delà du 2ème PEI situé à moins de 500m

■ Habitations

■ Etablissements recevant du public (ERP)

■ Etablissements recevant des travailleurs

■ Autres bâtiments ou activités

ANNEXE 2 Tableau récapitulatif des besoins en eau



Quel est mon projet ?

Quels sont les besoins en eau des sapeurs-pompiers ?

Quelle distance entre le PEI et la construction ?

Quel type de risque ?

- Camping soumis à un risque feu de forêt ou technologique


Constructions en forêt :

- Zone à urbaniser (ex ZAUP au sens du PLU)

- Construction ou réhabilitation (avec changement de destination ou d'usage et/ou avec création de nouveaux logements) **si autorisé par PLU ou PPRIF**

- Adaptation, réfection et extension de bâtiments existants (sans changement de destination ou d'usage et sans création de nouveaux logements) **si autorisé par PLU ou PPRIF**

Risque COURANT Important



- IGH

- Bâtiment d'une surface totale de plancher > 4000 m²

Le compartimentage doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- ☑ sur face maximum des cellules 4000 m² (7000m² si EAE) sauf dispositions spécifiques ERP.
- ☑ murs de séparation coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 minutes de façade à façade.
- ☑ Ces murs d'haberge PF 1 h ou RE 60 minutes devront dépasser d'au moins 1 m de la couverture.
- ☑ les portes d'intercommunication éventuelles devront être coupe-feu de degré 1 heure minimum et munies d'un dispositif de fermeture automatique.

- Parc de stationnement couvert d'une capacité > 250 véhicules

- ZAC, ZI, ZAE, etc. :

	zone de moins de 3 ha :	zone entre 3 et 9 ha :	zone de plus de 9 ha :
débit simultané	120m³/h (2 PI de 100mm en simultané)	180m³/h (1 PI de 100mm et 1 PI de 150mm en simultané)	300m³/h (3 PI de 100mm et 1 PI de 150 mm en simultané)
	100m au maximum	100m au maximum	
	200m au maximum	200m au maximum	
PI DN100 et 150	2 PI de 100mm au minimum dans la zone	2 PI de 150mm au minimum dans la zone	1 PI de 150mm tous les 500m
	Réseau sous pression couvrant au moins 1/3 des besoins en eau (si PENA : la capacité unitaire minimum ≥ 120m³)		
	Réseau maillé ou bouclé de 150mm au minimum		

Risque PARTICULIER

Volume minimal de 360m³ utilisable suivant application de l'instruction technique « D9 »
PI DN 150 à privilégier
(+ 1 ou plusieurs PI de 60m³/h, judicieusement répartis, selon la géométrie des bâtiments en fonction des façades accessibles et des accès supplémentaires)
(si PENA : la capacité unitaire minimum ≥ 120m³)

1er PEI situé à moins de 100m (60m si présence d'une colonne sèche)

2ème PEI situé à moins de 300m (150m si PENA)

Au-delà du 2ème PEI situé à moins de 500m





GUIDE PRATIQUE D'APPUIS AU DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU RELATIF A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE



OBJET :

Les besoins en eau sont établis selon le référentiel D9. Ce guide fournit, par type de risque, une méthode permettant de dimensionner la défense extérieure contre l'incendie. Ces besoins se cumulent à ceux des protections internes aux bâtiments concernés (extinction automatique à eau, RIA ...).

Ce guide D9 est mis à jour régulièrement par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages (APSAD).

La version à utiliser est téléchargeable via le lien suivant :

<https://www.cnpp.com/Media/Files/Boutique-Editions/Referentiel-APSAD-D9>



DOMAINE D'APPLICATION :

Tout bâtiment d'une surface supérieure à 4000m² hors ICPE sauf si les arrêtés types et les arrêtés d'autorisation y font référence.

Parc de stationnement couvert dont le nombre de véhicules est supérieur à 250

Immeuble de Grande Hauteur (IGH)

Pour les risques spéciaux, des exigences supplémentaires pourront être spécifiées (autres agents extincteurs, quantité d'eau supplémentaire...).

Les risques présentant un potentiel calorifique particulièrement faible et d'une étendue particulièrement importante (cimenterie, aciérie...) doivent être traités au cas par cas.

METHODE DE CALCUL

Elle est basée sur la détermination de la catégorie de risque et sur la détermination de la surface de référence.

Détermination de la catégorie de risque :


Il convient de différencier le classement de la zone activité et celui de la zone de stockage des marchandises.

Dans le cas où des marchandises classées différemment seraient réunies dans un même entrepôt sans être placées dans des zones spécifiques, le classement doit être celui de la catégorie la plus dangereuse.

Détermination de la surface de référence :

La surface de référence à considérer est la plus grande surface non recoupée.

Cas d'une cellule contenant plusieurs catégories de risque



Faire le calcul des besoins en eau pour 1500 m² en catégorie 1 et y ajouter les besoins en eau pour 500m² en catégorie 2.




ANNEXE

TABEAU SYNTHÉTIQUE COMMUNAL DE DECI

4.1

COMMUNE	Codé postal	CS Miro DECJ	CONTRÔLE TECHNIQUE	RECONNAISSANCE OPERATIONNELLE	COMMUNE	Codé postal	CS Miro DECJ	CONTRÔLE TECHNIQUE	RECONNAISSANCE OPERATIONNELLE	COMMUNE	Codé postal	CS Miro DECJ	CONTRÔLE TECHNIQUE	RECONNAISSANCE OPERATIONNELLE
ALTHEN DES PALUDS	84210	SORGUES	Année Impaire	Année Paire	JOUGHERES	84150	ORANGE	Année Paire	Année Impaire	SANT MARTIN DE CASTILLON	84750	APT	Année Paire	Année Impaire
ANSOIS	84240	PERTUIS	Année Paire	Année Impaire	JOUCAIS	84220	APT	Année Impaire	Année Paire	SANT MARTIN DE LABRASQUE	84750	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire
APT	84400	APT	Année Impaire	Année Paire	LACOSTE	84480	APT	Année Paire	Année Impaire	SANT MARTIN DE LA BRASQUE	84220	PERTUIS	Année Paire	Année Impaire
AUBIGNAN	84110	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	LAGARE	84190	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	SANT PIERRE DE VASSOLS	84330	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire
AUREL	84190	CARPENTRAS	Année Paire	Année Impaire	LAGARDE D'APT	84400	APT	Année Impaire	Année Paire	SANT ROMAN EN VENOIS	84110	VAISON	Année Impaire	Année Paire
AURIBEU	84400	APT	Année Impaire	Année Paire	LAGARDE PRIEOL	84290	BOLLENE	Année Impaire	Année Paire	SANT ROMAN DE MLEGARDE	84290	VAISON	Année Impaire	Année Paire
AVIGNON	84000	AVIGNON	Année Impaire	Année Paire	L'AGNES	84900	ISLESORQUE	Année Impaire	Année Paire	SANT SATURNIN EN LES APT	84480	APT	Année Impaire	Année Paire
AVIGNON MON TRAVET	84140	AVIGNON	Année Paire	Année Impaire	LAMOTTE DU RHONE	84840	BOLLENE	Année Paire	Année Impaire	SANT SATURNIN EN LES AVIGNON	84450	SORGUES	Année Impaire	Année Paire
LE BARROUX	84330	VAISON	Année Impaire	Année Paire	LAPALUD	84840	BOLLENE	Année Impaire	Année Paire	SANT SATURNIN EN LES AVIGNON	84390	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire
LA BASTIDE DES JOURDANS	84240	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	LAURIS	84360	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	SANNE	84240	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire
LA BASTIDONNE	84120	PERTUIS	Année Paire	Année Impaire	LIOLUX	84220	APT	Année Impaire	Année Paire	SARRIANS	84260	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire
LE BEAUJOUR	84210	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	LOROL DU COMAT	84870	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	SALUT	84390	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire
BEAUMES DE VENISE	84190	CARPENTRAS	Année Paire	Année Impaire	LOURMARIN	84160	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	SALVANE DE VAUCLUSE	84800	ISLESORQUE	Année Impaire	Année Paire
BEAUMETTES	84220	CAVALLON	Année Impaire	Année Paire	MAUCENNE	84340	VAISON	Année Impaire	Année Paire	SAVOLLAN	84390	VAISON	Année Impaire	Année Paire
BEAUMONT DE PERTUIS	84120	PERTUIS	Année Paire	Année Impaire	MALEORT DU COMAT	84570	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	SEGURET	84110	VAISON	Année Impaire	Année Paire
BEAUMONT DU VENTOUX	84340	VAISON	Année Impaire	Année Paire	MAUBEC	84660	CAVALLON	Année Impaire	Année Paire	SERIGNAN DU COMAT	84330	ORANGE	Année Impaire	Année Paire
BEDARRIDES	84370	SORGUES	Année Impaire	Année Paire	MAZAN	84360	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	SERIGNAN DU COMAT	84400	APT	Année Impaire	Année Paire
BEDON	84410	CARPENTRAS	Année Paire	Année Impaire	ME NERBES	84560	CAVALLON	Année Impaire	Année Paire	SIVIGNAN	84400	APT	Année Impaire	Année Paire
BEAUVAC	84470	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	MERINDOL	84360	CAVALLON	Année Impaire	Année Paire	SORGUES	84700	SORGUES	Année Impaire	Année Paire
BOLLENE	84500	BOLLENE	Année Impaire	Année Paire	METAMIS	84570	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	SUZETTE	84190	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire
BONNEUX	84480	APT	Année Paire	Année Impaire	MIRABEAU	84570	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	TALADES	84300	CAVALLON	Année Impaire	Année Paire
BRANITES	84390	VAISON	Année Impaire	Année Paire	MODENE	84120	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	LE THOR	84250	ISLESORQUE	Année Impaire	Année Paire
BUSSON	84110	VAISON	Année Paire	Année Impaire	MONDRAGON	84430	BOLLENE	Année Impaire	Année Paire	LA TOUR D'ANGUES	84240	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire
BUUX	84480	APT	Année Impaire	Année Paire	MONIEUX	84390	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	TRAILLAN	84850	ORANGE	Année Impaire	Année Paire
CABRIERES D'ANGUES	84240	APT	Année Impaire	Année Paire	MONTEUX	84170	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	UCHAUX	84100	ORANGE	Année Impaire	Année Paire
CABRIERES D'AVIGNON	84220	ISLESORQUE	Année Paire	Année Impaire	MORIERES LES AVIGNON	84170	AVIGNON	Année Impaire	Année Paire	VACQUEYRAS	84190	VAISON	Année Impaire	Année Paire
CADENET	84160	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	MORMOIRON	84570	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	VAISON LA ROMANE	84110	VAISON	Année Impaire	Année Paire
CADEROUSSE	84680	ORANGE	Année Paire	Année Impaire	MORVANS	84550	BOLLENE	Année Impaire	Année Paire	VAL REAS	84600	ISLESORQUE	Année Impaire	Année Paire
CARAYNE	84290	VAISON	Année Impaire	Année Paire	LA MOTTE D'ANGUES	84240	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	FONTANE DE VAUCLUSE	84800	ISLESORQUE	Année Impaire	Année Paire
CAMARET SUR AGUES	84350	ORANGE	Année Impaire	Année Paire	MURS	84220	APT	Année Impaire	Année Paire	VAUGNES	84160	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire
CAROMB	84200	CARPENTRAS	Année Paire	Année Impaire	OPPEDE	84580	CAVALLON	Année Impaire	Année Paire	VEDENE	84270	SORGUES	Année Impaire	Année Paire
CARPENTRAS	84200	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	ORANGE	84100	ORANGE	Année Impaire	Année Paire	VELLIERON	84740	ISLESORQUE	Année Impaire	Année Paire
CARPENNE	84750	APT	Année Paire	Année Impaire	PERNES LES FONTAINES	84210	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	VENASQUE	84210	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire
CASTELLET EN LUBERON	84400	APT	Année Impaire	Année Paire	PERTUIS	84120	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	VIENS	84750	APT	Année Impaire	Année Paire
CAUMONT SUR DURANCE	84510	AVIGNON	Année Paire	Année Impaire	PERPIN D'ANGUES	84240	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	VILLARS	84400	APT	Année Impaire	Année Paire
CAVALLON	84300	CAVALLON	Année Impaire	Année Paire	PIOLENC	84420	ORANGE	Année Impaire	Année Paire	VILLEDEU	84110	VAISON	Année Impaire	Année Paire
CHATEAUNEUF DE GADAGNE	84470	AVIGNON	Année Paire	Année Impaire	PUGET	84130	AVIGNON	Année Impaire	Année Paire	VILLELAURE	84530	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire
CHATEAUNEUF DU PAYS	84230	ORANGE	Année Impaire	Année Paire	PUYMERAS	84360	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	VILLES SUR AUZON	84570	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire
CHEVAL BLANC	84460	CAVALLON	Année Paire	Année Impaire	PUYMERAS	84110	VAISON	Année Impaire	Année Paire	VOLES	84150	ORANGE	Année Impaire	Année Paire
COURTHEZON	84350	ORANGE	Année Impaire	Année Paire	PUYMERAS	84160	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	VISAN	84820	VAL REAS	Année Impaire	Année Paire
CRESTET	84110	VAISON	Année Impaire	Année Paire	RASTEAU	84110	VAISON	Année Impaire	Année Paire	VITROLLES EN LUBERON	84240	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire
CRIILLON LE BRAYE	84410	CARPENTRAS	Année Paire	Année Impaire	RICHERENCHES	84600	VAL REAS	Année Impaire	Année Paire					
CUCURON	84160	PERTUIS	Année Impaire	Année Paire	ROAUX	84110	VAISON	Année Impaire	Année Paire					
ENTRANGES SUR LA SORGUE	84320	SORGUES	Année Paire	Année Impaire	ROBION	84440	CAVALLON	Année Impaire	Année Paire					
ENTRECHAU	84340	VAISON	Année Impaire	Année Paire	LA ROQUE ALRIC	84190	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire					
FALCON	84110	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire	LA ROQUE SUR PERNES	84210	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire					
FLASSAN	84410	CARPENTRAS	Année Paire	Année Impaire	ROUSSILLON	84220	APT	Année Impaire	Année Paire					
GARGAS	84400	APT	Année Impaire	Année Paire	RUSTREL	84400	APT	Année Impaire	Année Paire					
GIGNAC	84400	APT	Année Paire	Année Impaire	SABLET	84410	VAISON	Année Impaire	Année Paire					
GIGNONAS	84190	VAISON	Année Impaire	Année Paire	SAGNON	84400	APT	Année Impaire	Année Paire					
GORGES	84220	CAVALLON	Année Paire	Année Impaire	SANCTE CECILE LES VIGNES	84290	BOLLENE	Année Impaire	Année Paire					
GOUT	84220	APT	Année Impaire	Année Paire	SANT CHRISTOL	84390	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire					
GRANCOIS	84240	PERTUIS	Année Paire	Année Impaire	SANT DIDIER	84210	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire					
GRILLON	84600	VAL REAS	Année Impaire	Année Paire	SANT HIPPOLYTE LE GRAVEYRON	84330	CARPENTRAS	Année Impaire	Année Paire					
L'ISLE SUR LA SORGUE	84000	ISLESORQUE	Année Impaire	Année Paire	SANT LEGER DU VENTOUX	84390	VAISON	Année Impaire	Année Paire					
JOUGHERETTES	84450	AVIGNON	Année Paire	Année Impaire	SANT MARCELLIN LES VAISON	84110	VAISON	Année Impaire	Année Paire					





SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE

FICHE TECHNIQUE

DECI :

- Modalités de réception, contrôle, reconnaissance opérationnelle des PEI
- Modalités d'échange d'informations

Cadre réglementaire :

- Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie
- Arrêté interministériel NOR : INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie
- Arrêté préfectoral n° 19-858 du 20 février 2019 fixant le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) de Vaucluse
- NFS 62-200 - règles d'installation des poteaux et bouches d'incendie
- NFS 61-213 - poteaux incendie
- NFS 61-211 - bouches incendie
- NFS 61-221 - signalisation des points d'eau incendie
- Guide d'aménagement et de répertoriage des points d'eau incendie

Objectifs :

La présente fiche technique synthétise les connaissances et les bonnes pratiques du SDIS et de ses partenaires relatives au domaine de la DECI :

- Partie A : L'organisation départementale de la DECI,
- Partie B : Le maintien en condition opérationnelle
 - o Les actions de maintenance
 - o Les contrôles techniques périodiques
 - o Les reconnaissances opérationnelles le contrôle technique périodique des PEI,
- Partie C : La réception des PEI,
- Partie D : Le signalement d'informations sur le réseau DECI.

Les centres d'incendie et de secours mixtes (services prévisions/secteurs) et le Groupement de la Préparation Opérationnelle (GPO/SDIS), les communes ou EPCI et le service public de l'eau sont, chacun en ce qui les concerne, acteurs en charge de l'application de ces procédures. Le service prévision opérationnelle du GPO en partenariat avec service SIG apporte, autant que de besoin, son soutien technique.

Le bénéfice de ces actions est partagé au sein du SDIS sur le plan opérationnel (traitement des alertes au CTAU, lutte contre les incendies) et sur le plan fonctionnel (analyse et conseil des collectivités territoriales, études des dossiers d'urbanisme), mais aussi par les collectivités, en termes d'aménagement du territoire et de bonne couverture des risques.

Les procédures techniques décrites ci-après doivent être scrupuleusement respectées :

- pour assurer la sécurité des intervenants,
- pour éviter les perturbations,
- pour homogénéiser les résultats.

A. L'organisation départementale de la DECI




Les contrôles techniques périodiques sont réalisés tous les 2 ans en alternance avec les reconnaissances opérationnelles suivant le tableau de synthèse communal (annexe 4.1).

Le SDIS assure l'analyse et le conseil des maires ou des présidents d'EPCI.

Au besoin, il conseille également les porteurs de projets, le plus en amont possible, et préconise les justes adaptations de la DECI lorsque l'implantation de poteaux incendie est rendue impossible ou que le réseau est déficitaire durablement.

Principe de gestion de la base de données DECI avec le RDDECI



Le GPO propose sur Intrasdis les documents technico-administratifs mis à jour et facilitant le travail des services des CIS (fiches techniques, guide d'aménagement des PEI, courriers type...).

B. Le maintien en condition opérationnelle

B.1 Les actions de maintenance (préventive et corrective)

Les actions de maintenance, réalisées par le service public de DECI, ou par un prestataire en cas de délégation, visent à préserver les capacités opérationnelles des PEI.

Elles sont réalisées selon les préconisations du fabricant (périodicité, points de vérification) et peuvent l'être de manière conjointe avec les contrôles techniques périodiques.

Toute anomalie doit faire l'objet d'une intervention, destinée à rétablir les caractéristiques du PEI, dans les meilleurs délais au regard du type d'altération constatée.

B.2 Les contrôles techniques périodiques

Les contrôles techniques périodiques, réalisés par le service public de DECI, ou par un prestataire en cas de délégation, sont destinés à évaluer les capacités des PEI.

Ils peuvent être réalisés de manière conjointe avec les actions de maintenance, et le sont de façon coordonnée avec les reconnaissances opérationnelles c'est-à-dire que chaque PEI est contrôlé tous les 2 ans. Les contrôles techniques font l'objet d'un compte rendu qui est transmis au service public de DECI. Ce service renseigne la base des données DECI (BD DECI) en complétant les champs (débit, pression, ...) les concernant.

Actions effectuées :

- Aspect général
 - accessibilité (espace libre, débroussaillage, ...)
 - signalisation (panneau, numérotation, peinture, ...)
- Hydrants sous pression
 - bonne manœuvre des différents organes (robinets, vannes, bouchons, dispositif de décompression, de vidange et d'étanchéité, ...)
 - inspection visuelle (état des raccords, des joints, des bouchons, du coffre, du dispositif de protection mécanique, ...)
 - débit nominal sous une pression de 1 bar minimum
 - débit maximum (limité à 120m³/h)
 - pression statique
- PENA avec leur(s) équipement(s)
 - bonne manœuvre des différents organes (robinets, vannes, bouchons, dispositif d'alimentation, dispositif hors gel, d'étanchéité, ...)
 - inspection visuelle (butée de sécurité, état du dispositif fixe d'aspiration, dispositif de sécurité, clôture, dispositif de visualisation du volume d'eau, ...)
 - volume du PENA

Toute anomalie doit faire l'objet d'une intervention, destinée à rétablir les caractéristiques du PEI, dans les meilleurs délais au regard du type d'altération constatée.

Tout au long de la procédure, les opérateurs remplissent consciencieusement le tableau des relevés.

B.3 Les reconnaissances opérationnelles

Les reconnaissances opérationnelles, réalisées par le SDIS, visent à s'assurer de la disponibilité opérationnelle des PEI.

Elles sont réalisées de façon coordonnée avec les contrôles techniques périodiques c'est-à-dire que chaque PEI est inspecté tous les 2 ans (Cf partie A).

Les reconnaissances opérationnelles font l'objet d'un compte rendu qui est transmis au service public de DECI Via la base des données DECI (BD DECI) en complétant la partie le concernant.

Actions effectuées :

- Aspect général
 - o contrôle de la position par rapport à la cartographie existante
 - o accessibilité (espace libre, débroussaillage, ...)
 - o signalisation (panneau, numérotation, peinture, ...)
 - o inspection visuelle de l'appareil et de l'aménagement (respect des caractéristiques arrêtées dans le guide de répertoriage et d'aménagements des PEI, anomalies éventuelles)
- Hydrants sous pression
 - o ouverture progressive et précautionneuse limitée à 3 tours maximum pour constater l'absence de grippage (la présence de l'eau n'est pas recherchée).
- PENA avec leur(s) équipement(s)
 - o volume du PENA
 - o mise en œuvre des dispositifs fixes d'aspiration en circuit fermé (poteau d'aspiration, canne d'aspiration et prise d'eau sur citerne) dès lors qu'un doute apparaît sur le bon fonctionnement de ces derniers

Toute anomalie doit faire l'objet d'une intervention, destinée à rétablir les caractéristiques du PEI, dans les meilleurs délais au regard du type d'altération constatée.

Tout au long de la procédure, les opérateurs remplissent consciencieusement le tableau des relevés sur la base des données DECI (BD DECI) .

B.4 Procédure de manipulation des hydrants sous pression

Dans une préoccupation permanente de prévention des accidents et dans une volonté de réduire les mauvaises manœuvres et d'établir une méthode de relevé des débits et pression, cette fiche fixe 10 points clés à respecter.

1. Balisage à travers le port d'EPI adapté (tenue haute visibilité, casque, chaussures de sécurité) et de la matérialisation de la zone de travail (cônes de signalisation, positionnement du véhicule, ...).

2. Avant toute manipulation :

- S'assurer que le poteau d'incendie est correctement fermé
 - Se placer latéralement et actionner le système de mise à l'air libre en appuyant avec son doigt
 - Oter le bouchon avec la clé de poteau
 - Vérifier que les bouchons des autres prises sont bien fermés
- Cette opération doit être faite raccords fermés. En cas de détection de pression dans le poteau, selon les modèles, il peut être nécessaire soit d'actionner un organe de décompression, soit de manœuvrer le poteau pour vérifier la fermeture.



TOUJOURS ouvrir les poteaux lentement avec une sortie à l'air (un raccord ouvert ou vanne de l'appareil de mesure ouverte).



Si le couple de manœuvre pour ouvrir le poteau semble anormalement élevé, **ARRETER** le contrôle et signaler l'anomalie au service gestionnaire.

Dans la mesure du possible, ne pas se positionner au-dessus de l'organe de manœuvre ni face aux raccords de refoulement :



3. Ouvrir lentement le PI/BI et le purger jusqu'à l'apparition de l'eau claire, puis refermer.

4. Contrôler l'absence de corps étranger à l'entrée du raccord



5. Installer l'appareil de mesure directement sur le PI/BI en respectant le sens de passage de l'eau, en maintenant la vanne de l'appareil de mesure partiellement ouverte



Il conviendra de respecter les mesures suivantes :

- Diriger le jet dans le sens de l'égout
- Eviter de diriger le jet vers des vitrines, portes cochères, entrées de parc de stationnement ou de sous-sol, véhicules en stationnement, raccords de tapis bitumeux, sol rapporté, pelouses, ...
- L'écoulement ne doit pas présenter de gêne à la circulation.

6. Ouvrir lentement le PI/BI pour éviter les coups de bélier (attention également si le réseau est surpressé) en effectuant 13 tours (PI DN 100) ou 17 tours (PI DN150) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (à fond puis refermer d'un quart de tour. 85% du débit est fourni dès les premiers tours.

Refermer progressivement la vanne de l'appareil de mesure, jusqu'à la fermeture totale

→ Lire la pression statique.



7. Manœuvrer la vanne de l'appareil de mesure pour faire « tomber » la pression dynamique à 1 bar

→ Lire le débit nominal



8. Poursuivre l'ouverture de la vanne de l'appareil de mesure

→ Lire le débit maximum (pression dynamique = 0)



Cesser la mesure à 120m³/h pour des raisons de sécurité

9. Fermer lentement l'hydrant puis démonter l'appareil de mesure.

10. Purger l'hydrant à l'aide de sa purge intégrée puis refermer le capot (s'assurer de la vidange du coffre et de l'absence d'écoulement d'eau par les bouchons) et reconditionner le PI/BI.

Tout au long de la procédure, les opérateurs remplissent consciencieusement le tableau des relevés.

C. La réception des PEI

NEW

La réception d'un PEI doit permettre de le répertorier dans la base de données départementale, de contrôler que le PEI a été installé selon les préconisations du SDIS (localisation, distance, accessibilité, réponse au besoin en eau...) et qu'il répond aux caractéristiques réglementaires et normatives requises en rapport avec le risque à défendre.

Le SDIS attribue le numéro de PEI lors de cette visite de réception.

Une attention supplémentaire doit être portée sur la réception des PENA spécifiques, tel que les PENA Baignable (Cf. 2.2.2.4.).



La réception d'un PEI est programmée par le service public de DECI au moins 2 semaines avant la date prévue. Le jour de la visite, le maître d'ouvrage ou son représentant doit être en possession de la notice descriptive et technique de l'installation établie par l'installateur. Lorsque les besoins en eaux sont basés sur plusieurs PEI, il devra également fournir une attestation de débit simultané (peut être établie à partir d'une modélisation).

Actions effectuées :

- Aspect général
 - o (géo)localisation
 - o accessibilité (espace libre, débroussaillage, ...)
 - o signalisation (panneau, numérotation, peinture, ...)
 - o caractéristiques techniques (respect des préconisations du GDRA des PEI)
 - o identification de propriétaire
- Hydrants sous pression
 - o orientation des prises ou raccord tournant
 - o dispositif de protection mécanique
 - o dispositif de mise à l'air libre
 - o fonctionnement vidange
 - o mécanisme étanche
 - o vanne de pied
 - o limiteur de pression (si nécessaire)
 - o débit nominal sous une pression de 1 bar minimum
 - o débit maximum (limité à 120m³/h)
 - o pression statique
- PENA avec leur(s) équipement(s)
 - o distance entre la crépine et la pompe de l'engin (8m maximum)
 - o aire d'aspiration (dimension, butée de sécurité, signalisation)
 - o vanne quart de tour
 - o hauteur des prises d'aspiration (0,5m à 0,8m)
 - o hauteur d'aspiration (6m maximum)
 - o système de réalimentation
 - o volume du PENA

NEW

Sur la base de la fiche de réception, de la notice descriptive et technique de l'installation établie par l'installateur et des caractéristiques attendues, un procès-verbal de réception est établi par le service public de DECI. Il est transmis sous 15 jours au Centre de Secours mixte territorialement compétent et déposé sur la BD DECI.

Le CIS mixte identifie le nouveau PEI sur la base de donnée en vue de permettre son implantation et son intégration sur la cartographie.

Un PEI réceptionné ne signifie pas qu'il est systématiquement réglementaire.

En effet, un PEI, satisfaisant aux caractéristiques techniques du GDRA des PEI (annexe 1), peut ne pas répondre aux attentes en matière de besoins en eau du risque considéré.

D. Le signalement d'informations sur le réseau de DECI

La circulation générale des informations prend en compte la création ou la suppression des PEI, la modification des caractéristiques des PEI et l'indisponibilité temporaire des PEI et leur remise en service

- Pour la gestion courante des PEI telle que mentionnée dans les paragraphes supra (visite de réception, actions de maintenance, contrôles techniques périodiques et reconnaissances opérationnelles), la transmission d'informations (procès-verbal, compte rendu) se fait par voie électronique.
- L'échange d'information urgente telle que l'indisponibilité (absence d'eau, PEI inutilisable, ...), l'anomalie importante (volume ou débit visiblement insuffisant, ...), la suppression ou bien encore la remise en état est transmise sans délai au SDIS 84 (@ CODIS), au centre de secours mixte territorialement compétent (Cf Annexe 5.3), et au service public de DECI. Ces informations sont accessibles au maire ou président d'EPCI.



Tous les travaux programmés entraînant une coupure des réseaux de canalisation d'eau doivent faire l'objet préalable ou, à défaut, immédiate au SDIS84 par le gestionnaire de l'eau et/ou le service de la mairie (ou de l'EPCI) concerné. Il en est de même pour la remise en service.

Ces changements de statuts ou d'états des PEI (disponible, emploi restreint, indisponibilité) sont saisis sur la BD DECI



Annexe 5.2

RECEPTION d'un Point d'Eau Incendie « sous pression »

Commune Date

Adresse :

Numérotation du PEI (code Insee – n° d'ordre)

Famille de PEI : PI ☐ BI ☐ BA ☐ de type : DN80 ☐ DN100 ☐ DN150 ☐

Caractéristiques des prises :

Service ou société ou régie gestionnaire du réseau :

Attestation de pose et de mesures fournie : Oui ☐ Non ☐

Propriétaire du PEI : Public (commune) ☐ Privé ☐ Précisez :

	Oui	Non	Observations
Emplacement :			
Distance prise d'eau / voie engin (< 5m)			
Eloignement par rapport au risque (>5m) Accessibilité (espace libre)			
Caractéristiques :			
Orientation des prises ou raccord tournant			
Dispositif de protection mécanique			
Dispositif de mise à l'air libre			
Dispositif de vidange			
Mécanisme étanche			
Vanne de pied			
Signalisation :			
Panneau			
Peinture (rouge / jaune)			
Numérotation			

Réseau maillé : Réseau sur-pressé : Diamètre conduite (mm) :

Pression Statique (bar) : Débit nominal (m³/h) : Débit maxi (m³/h) :
(sous 1bar de P_{dyn})

Débit simultané du réseau (m³/h) (si demande particulière à l'étude des besoins):

- Numéro des P.E.I. pris en compte :

- Débits nominaux respectifs (m³/h) sous 1b:

Conforme aux besoins en eau attendus dans le cadre de l'étude d'urbanisme du SDIS :

OUI ☐ NON ☐

Représentant Commune	Service des Eaux / Régie	Propriétaire Hydrant	SDIS
Nom :	Nom :	Nom :	Nom :
Qualité :	Qualité :	Qualité :	Qualité :
Signature :	Signature :	Signature :	Signature :

NB: Pour le SDIS (CIS mixte), intégrer le PEI sur la BD DECI et joindre cette fiche

Annexe 5.3

RECEPTION d'un Point d'Eau Incendie « PENA »

Commune Date

Adresse :

Numérotation du PEI (code Insee – n° d'ordre)	
---	--

Famille de PEI : CI (citerne) ☐ enterrée ☐ aérienne ☐ PENA Baignable ☐
métal ☐ souple ☐ béton ☐

Point d'aspiration (précisez : cours d'eau, mare, étang, ...) Puisard déporté

Equipement : Aire d'aspiration ☐

Prise d'eau :

Poteau d'aspiration (PA) ☐ Canne d'aspiration (CA) ☐ Prise fixe (PF) ☐ Trou d'homme (TH) ☐ Guichet (G) ☐

Caractéristiques des prises :

Service ou société ou régie gestionnaire du réseau :

Attestation de pose et de mesures fournie : ☐ Oui ☐ Non

Propriétaire du PEI: Public (commune) ☐ ☐ Privé ☐ ☐ Précisez:

	Oui	Non	Observations
--	-----	-----	--------------

CA :	PF :	Observations :
Emplacement :		
Distance prise d'eau / voie engin (< 5m)		
Eloignement par rapport au risque (>5m)		
Caractéristiques :		
Emplacement crépine (>50cm du fond et >30cm de l'étiage)		
Dispositif de réalimentation		
Dispositif de sécurité (clôture, surverse, ...)		
Aire d'aspiration (obligatoire) :		
Surface de 8m x 4m (3m x 4m pour MPR)		
Butée de sécurité		
Pente légère (entre 2% et 7%)		
Hauteur entre crépine / ouïe de pompe (<6m) Distance entre pompe / crépine (<8m) Signalisation (zébras jaunes)		
Caractéristiques (selon la prise fixe d'aspiration) :		
PA, CA et PF : orientation des prises ou raccord tournant		
CA et PF : hauteur des prises entre 50 et 80 cm		
PA : dispositif de protection mécanique		
PA : dispositif de mise à l'air libre		
PA : dispositif de vidange PA : Mécanisme étanche PA : vanne de pied		
CA : protection contre le gel		
TH et G : ouverture par clé PI ou fédérale		
TH : tampon circulaire de 80cm + grille de protection		
G : trappe de 35cm x 40cm		
Signalisation :		
Panneau :		
Peinture (bleu) :		
Numérotation :		

Volume (m³) :

Diamètre conduite (mm) :

Conforme aux besoins en eau attendus dans le cadre de l'étude d'urbanisme du SDIS :

OUI ☐ NON ☐

Représentant Commune

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE

SDIS

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Qualité :

Qualité :

Qualité :

Qualité :

Signature :

Signature :

Signature :

Signature :

NB : Pour le SDIS (CIS mixte), intégrer le PEI sur la BD DECI et joindre cette fiche



Annexe 5.4

FICHE DE SIGNALEMENT AU SDIS DE CHANGEMENT D'ETAT D'UN POINT D'EAU INCENDIE

Tout signalement doit faire l'objet d'un suivi et d'une information de retour à la normale par le service source.

Date :

Origine : (Société ou commune qui envoie le message)

Nom : (Personne qui envoie le message)

E-mail :

Téléphone :

Destinataire (Coordonnées du CIS, annexe 4.2) :

Centre d'Incendie et de Secours mixte gestionnaire D.E.C.I de

@ si urgence : codis@sdis84.fr

- Objet :
- ☐ INDISPONIBILITE IMMEDIATE (durée estimée)
 - ☐ INDISPONIBILITE PROGRAMMEE (du au)
 - ☐ DISPONIBILITE (levée de l'indisponibilité signalée le)

Commune	
N° du ou des PEI	
ADRESSE	
MOTIF	

Rappel : Chaque signalement doit être saisi sur la base de données de la DECI.