

UTILISATION DES STRUCTURES PROVISOIRES ET DEMONTABLES (cf arrêté 25 juillet 2022)

Catégorisation des structures

Article 4 de l'arrêté du 22 juillet 2022 modifié

Supports de personnes	h < 1,20m	1,20m ≤ h < 2m	2m ≤ h < 3,50m	h ≥ 3,50m
Tribunes	OP1	OP2	OP2	OP3
Scènes	OP1	OP2	OP3	OP3
Plateformes	OP1	OP2	OP3	OP3
Escaliers	OP1	OP2	OP2	OP3
Rampes	OP1	OP2	OP2	OP3
Passerelles portée ≤ 3m	OP1	OP2	OP2	OP3
Passerelles portée > 3m	OP3	OP3	OP3	OP3
Tours	-	OP2	OP2	OP3

Equipements scéniques	h < 3,5m	3,5m ≤ h < 6,20m	h ≥ 6,20m
Toutes ossatures	OS1	OS2	OS3

Synthèse des obligations de contrôle, de vérification et d'inspection

	OP1	OP2 < 300 PERS OU < 500 M ²	OP2	OP3	OS1	OS2	OS3
Contrôle conception (art. 37)	Attestation du fabricant	CT (1) ou OA (2)	CT (1) ou OA (2)	CT (1) ou OA (2)	Attestation du fabricant	CT (1) ou OA (2)	CT (1) ou OA (2)
Vérification montage (art. 38)	Attestation de bon montage	TC (4)	OA (3)	OA (3)	Attestation de bon montage	TC (4)	OA (3)
Inspection en exploitation (art. 40 §1)	TC (4)	TC (4)	TC (4)	TC (4)	TC (4)	TC (4)	TC (4)
Réparation ou modification en exploitation (art.40 §2)	Attestation du fabricant	CT (1) ou OA (2)	CT (1) ou OA (2)	CT (1) ou OA (2)	Attestation du fabricant	CT (1) ou OA (2)	CT (1) ou OA (2)
Inspection annuelle (art. 40 §3)	TC (4)	TC (4)	OA (3)	OA (3)	TC (4)	TC (4)	OA (3)

(1) **CT** : Contrôleur technique agréé par le ministère en charge de la construction sur les rubriques A1 et D mentionnées à l'annexe 1 de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique.

(2) **OA** : Organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.

(3) **OA** : Organisme accrédité pour la vérification du montage et l'inspection en exploitation des ensembles démontables.

(4) **TC** : Technicien compétent (cf. article 43, §2).

NOTA : La personne identifiée « TC ou OA » dans le tableau ci-dessus ne doit faire partie de l'équipe de montage de la structure concernée.